ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1269143 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 4 (3654 Т, 4577660) Өрттік хабарлағыш

Тапсырыс беруші: "ҚТЖ- Жүк тасымалы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Ұйымдастырушы: «ҚТЖ-Жүк тасымалы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің филиалы – «Отын ресурстық орталығы»

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	3654 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Өрттік хабарлағыш, жалын
ТЖҚЖС санаттың атауы	Өрт хабарлағышы
Қосымша сипаттама	-
Саны	55.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., г. Алматы, Турксибский район, ул. Шацкого, 17
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Жалынның АК хабарлағышы ашық жалын ошағын тіркеу және «Өрт», «Тест», «Ақаулық» хабарламаларын беру жолымен жануды анықтауға арналған. «С2000-КДЛ» және «С2000-КДЛ-2И» бақылаушыларымен қолданылады.

Техникалық сипаттамалары:

Шолу бұрышы 120 °

Спектралдық сезімталдығы 0,8-ден 1,1 мкм-ге дейін

ТП5 сезімталдығы 30 м дейін

ТП6 12 м дейін

Қыздыру лампасының тікелей жарығына төзімділігі кемінде 250 лк

2500 лк кем емес люминесцентті шамдар

Шашыраңқы күн жарығына төзімділік (модуляциясыз) 20000 лк

Хабарлағыштың инерциялылығы 30 секундтан аспайды

Байланыс желісіндегі кернеу 8-ден 11 В дейін

Хабарлағышпен тұтынылатын ток 0,8 мА-дан аспайды

Хабарлағыштың техникалық дайындық уақыты 60 секундтан аспайды

Температура диапазоны минус 30-дан + 50 ° С дейін

Корпусты қорғау дәрежесі IP41

UProg.exe хабарлағышын бағдарламалау

МЕМСТ Р 53325-2012.

Тауар жаңа пайдаланылмаған болуы тиіс.

Қол қойған	Алибекова Айгуль Абдимуталовна
Қол қойылған күні	05.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1269143
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 4 (3654 Т, 4577660) Извещатель пожарный

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КТЖ-ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ"

Организатор: филиал товарищества с ограниченной ответственностью "КТЖ-Грузовые перевозки" - "Центр топливных ресурсов"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	3654 Т
Наименование и краткая характеристика	Извещатель пожарный, пламени
Наименование категории ОКТРУ	Извещатель пожарный
Дополнительная характеристика	-
Количество	55.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, г. Алматы, Турксибский район, ул. Шацкого, 17
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Извещатель ИК пламени предназначен для обнаружения загораний путем регистрации открытого очага пламени и выдачи извещений "Пожар", "Тест", "Неисправность". Применяется с контроллерами "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И".

Технические характеристики:

Угол обзора 120°

Спектральная чувствительность От 0,8 до 1,1 мкм

Чувствительность ТП5 до 30 м

ТП6до 12 м

Устойчивость к прямому свету лампы накаливания не менее 250 лк

лампы люминесцентные не менее 2500 лк

Устойчивость к рассеянному солнечному свету (без модуляции) 20000 лк

Инерционность извещателя не более 30 сек

Напряжение в линии связи от 8 до 11 В

Потребляемый извещателем ток не более 0,8 мА

Время технической готовности извещателя не более 60 сек

Рабочий диапазон температур от минус 30 до +50°С

Степень защиты корпуса IP41

Программирование извещателя программа UProg.exe

ГОСТ Р 53325-2012.

Товар должен быть новым не бывшим в употреблении.

Подписал	Алибекова Айгуль Абдимуталовна
Дата подписания	05.11.2026