ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1269245 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № (10986 Т, 4577981) Тоқ көзі қалқаны

Тапсырыс беруші: "Қазақтелеком" АҚ

Ұйымдастырушы: "Қазақтелеком" акционерлік қоғамының филиалы "Телеком Жинақтау" дирекциясы"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	10986 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тоқ көзі қалқаны, үлестіргіш модульдік
ТЖҚЖС санаттың атауы	Тарату қалқаны
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Щит распределения ДС
Саны	20.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Жетісу облысы, область Жетісу, г. Талдыкорган, улица Б. Момышұлы 113 (ДЭСД Жетісу)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

«19» тірекке арналған ТТ (DC) жүктемесін бөлу қалқанына қойылатын техникалық талаптар

Мақсаты
Панель тұрақты токтың (DC) жүктемесін бөлуге арналуы тиіс және номиналды кернеуі 60В-қа дейінгі тұрақты токпен 19" монтаждау тірегіне немесе шкафына орнатылуы керек.

Әлеуетті тапсырыс беруші ұсынылып отырған жабдықтың таңбалануын көрсете отырып, толық әрі егжей-тегжейлі техникалық сипаттамасын ұсынуы қажет.

Тұрақты ток (DC) жүктемесін бөлу панеліне қойылатын техникалық талаптар
Атауы: Тұрақты ток (DC) жүктемесін бөлу панелі;
Номиналды кернеу, DC, V: 48;
А иіні (Белсенді) бойынша бір полюсті автоматты ажыратқыштар саны: 63А-1 дана, 40А-1 дана, 25А-2 дана, 16А-3 дана, 10А-3 дана;
Б иіні (Резерв) бойынша бір полюсті автоматты ажыратқыштар саны: 63А-1 дана, 40А-1 дана, 25А-2 дана, 16А-3 дана, 10А-3 дана;
Автоматты ажыратқыштардың тогы, А: 10, 16, 25, 40, 63;

Автоматты ажыратқыштарды шығарушы фирма: Schneider electric, Siemens, ABB;
Автоматты ажыратқыштардың ажырату қабілеті, кем дегенде, кА: 6;
Қорғаныс жабыны: RAL полиэстері, түсі ашық сұр.

Конструкциялық ерекшеліктері

1. Оң шина (+): кабельді бекітуге арналған бір қатарлы тесіктері мен болттары бар мыс шина. Қалыңдығы 3 мм-ден, ал ені 20 мм-ден кем емес;

2. Теріс шина (-): екі бөлікке бөлінген, автоматтардың жоғарғы жағына салынған. Қалыңдығы 3 мм-ден кем емес;

3. Панельдің қаңқасы тұтас дәнекерленген, бүйір қабырғалары жүк көтергіш, үстіңгі және астыңғы жағында перфорациясы бар, автоматтарды қорғауға арналған алмалы-салмалы жалған панель;

4. Панельдің жүк көтергіш конструкцияларының табақ материалының қалыңдығы 1,5 мм-ден кем емес;

5. Панельдің артқы төменгі бөлігінде (рамада) ТТ (DC) күштік кабелін өткізуге арналған тесіктер қарастырылған.

Панельдің габариттік өлшемдері (ТхЕхБ), мм: 400х485 (19 “)х222,25 (5U) аспауы тиіс.

ГОСТ 32395-2013

Қол қойған	Әукен Айдар Өміртайұлы
Қол қойылған күні	06.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1269245
способом Запрос ценовых предложений

Лот № (10986 Т, 4577981) Щит питания

Заказчик: Акционерное общество "Казахтелеком"

Организатор: "Дирекция "Телеком Комплект" - филиал Акционерного общества "Казахтелеком"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	10986 Т
Наименование и краткая характеристика	Щит питания, распределительный модульный
Наименование категории ОКТРУ	Щит распределительный
Дополнительная характеристика	Описание: Щит распределения ДС
Количество	20.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, область Жетісу, область Жетісу, г. Талдыкорган, улица Б. Момышұлы 113 (ДЭСД Жетісу)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Технические требования

к щиту распределения DC нагрузки для «19» стойки

Назначение

Панель должен быть предназначен для распределения DC-нагрузки, и устанавливаться в 19" монтажную стойку или шкаф номинальным напряжением до 60В постоянного тока.

Потенциальный заказчик должен предоставить полное и развернутое тех. описание предлагаемого оборудования с указанием маркировки.

Технические требования к распределительной панели DC –нагрузки

Наименование: Распределительная панель DC –нагрузки;

Номинальное напряжение, DC, V: 48;

Количество однополюсных автоматических выключателей по плечу А - Актив: 63А-1шт, 40А-1шт 25А-2шт,16А-3шт,10А-3шт;

Количество однополюсных автоматических выключателей по плечу Б - Резерв: 63А-1шт, 40А-1шт 25А-2шт,16А-3шт,10А-3шт;

Ток автоматических выключателей, А: 10, 16, 25, 40, 63;

Фирма-производитель автоматических выключателей: Schneider electric, Siemens, ABB;

Отключающая способность автоматических выключателей не менее, кА: 6;

Защитное покрытие: полиэстер RAL, цвет светло серый.

Конструктивные особенности

1. Шина (+) медная с отверстиями в один ряд и болтами для фиксации кабеля. Толщина не менее 3 мм и ширина не менее 20 мм;

1. Шина (-) разделена на две части, вставлена сверху в автоматы. Толщина не менее 3 мм;
2. Цельносварной каркас панели, боковые стенки несущие, с верхней и нижней перфорацией, съемная фальш-панель для защиты автоматов;
3. Толщина листового материала несущие конструкции панели не менее -1,5мм;
4. В задней нижней части панели (в раме) предусмотрены отверстия для прокладки силового Кабеля DC.

Габаритными размеры панели (ГхШхВ), мм: не более 400х485(19 “)х222,25(5U)

ГОСТ 32395-2013

Подписал	Әукен Айдар Өміртайұлы
Дата подписания	06.11.2026