ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1269259 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 1 (453 Т, 4578016) Шан

Тапсырыс беруші: АҚ "Шардаринская ГЭС"

Ұйымдастырушы: АҚ "Шардаринская ГЭС"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	453 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Шан, кеңейткіш
ТЖҚЖС санаттың атауы	Жылыту кеңейту багы
Қосымша сипаттама	Түр: Жылыту жүйесіне арналған кеңейту цистернасы 12 л. жеңіл салмағы - 3,026 кг; кең Жұмыс температурасының диапазоны; тік қондырғы; орнату қабырғаға жүзеге асырылады. Көлемі (л): фланец материалы: болат. Фланец диаметрі (мм): 90.Негізгі материал: болат. Жіптің диаметрі (дюймен): 1. Мақсаты Максималды Жұмыс температурасы (°C): 99. Максималды қысым (бар) 6.5. Мембрана алынбалы мембрана. Орналастыру: резервуар түрі. Пішіні: Цилиндрлік. Қабырғаның қалыңдығы (мм): 0.85. Орнату орны: қабырғаға. Биіктігі (см): 36. Түстер палитрасы: Қызыл. Кепілдік (жылдар): 2. Өнім түрі: кеңейту цистернасы. Салмағы: 3.026. ГОСТ 34347-2017.
Саны	4.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ., ул. Ельмуратова, дом 13
Жеткізу шарттары	DDP

Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Жылыту жүйесіне арналған кеңейту цистернасы 12 л. салмағы аз - 3,026 кг; жұмыс температурасының кең диапазоны; тік орнату; орнату қабырғаға жүзеге асырылады. Көлемі (л): фланец материалы: болат. Фланец диаметрі (мм): 90.Негізгі материал: болат. Жіптің диаметрі (дюйммен): 1. Мақсаты максималды Жұмыс температурасы (°C): 99. Максималды қысым (бар) 6.5. Мембрана алынбалы мембрана. Орналастыру: резервуар түрі. Пішіні: Цилиндрлік. Қабырғаның қалыңдығы (мм): 0.85. Орнату орны: қабырғаға. Биіктігі (см): 36. Түстер палитрасы: Қызыл. Кепілдік (жылдар): 2. Өнім түрі: кеңейту цистернасы. Салмағы: 3.026. ГОСТ 34347-2017.

Қол қойған	Шойбеков Азамат Ержигитович
Қол қойылған күні	06.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1269259
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 1 (453 Т, 4578016) Бак

Заказчик: Акционерное общество"Шардаринская гидроэлектростанция"

Организатор: Акционерное общество"Шардаринская гидроэлектростанция"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	453 Т
Наименование и краткая характеристика	Бак, расширительный
Наименование категории ОКТРУ	Расширительный бак отопления
Дополнительная характеристика	Вид: Расширительный бак для системы отопления 12 л. Небольшой вес — 3,026 кг; широкий рабочий температурный диапазон; вертикальная установка; монтаж осуществляется на стену. Объем (л): Материал фланца: Сталь. Диаметр фланца (мм): 90.Основной материал: Сталь. Диаметр резьбы (в дюймах): 1. Назначение Максимальная рабочая температура (°C):99. Максимальное давление (бар) 6.5. Мембрана съемная мембрана. Размещение: Тип бака. Форма: Цилиндрический. Толщина стенки (мм): 0.85. Место для установки: На стену. Высота (см): 36. Цветовая палитра: Красный. Гарантия (лет): 2. Тип продукта: Расширительный бак. Вес: 3.026. ГОСТ 34347-2017.
Количество	4.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Шардаринский район, г.Шардара, ул. Ельмуратова, дом 13

Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Расширительный бак для системы отопления 12 л. Небольшой вес — 3,026 кг; широкий рабочий температурный диапазон; вертикальная установка; монтаж осуществляется на стену. Объем (л): Материал фланца: Сталь. Диаметр фланца (мм): 90.Основной материал: Сталь. Диаметр резьбы (в дюймах): 1. Назначение Максимальная рабочая температура (°C): 99. Максимальное давление (бар) 6.5. Мембрана съемная мембрана. Размещение: Тип бака. Форма: Цилиндрический. Толщина стенки (мм): 0.85. Место для установки: На стену. Высота (см): 36. Цветовая палитра: Красный. Гарантия (лет): 2. Тип продукта: Расширительный бак. Вес: 3.026. ГОСТ 34347-2017.

Подписал	Шойбеков Азамат Ержигитович
Дата подписания	06.11.2026