ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1269259 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № (454 Т, 4578015) Камера

Тапсырыс беруші: АҚ "Шардаринская ГЭС"

Ұйымдастырушы: АҚ "Шардаринская ГЭС"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	454 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Камера, сұйықтықтық сорғы үшін
ТЖҚ ЖС санаттың атауы	Сорғылардың өзге де бөлшектері
Қосымша сипаттама	Түр: Техникалық сипаттамалары• мақсаты: ішкі қап тәрізді мембрана * резервуар көлемі• 24 литр * Материал: EPDM резеңке (ішуге, суға қауіпсіз) * ұзындығы мен пішіні: 24 L резервуарларға арналған стандарт• жұмыс қысымы: 8-10 барға дейін * температура диапазоны: -10°C-тан +100°C-қа дейін• төзімділік: кернеу, діріл, қысым циклдары үшін• резервуар түрі: көлденең / тік-екеуіне де сәйкес келеді үйлесімділік барлық сорғы станциялары мен 24 литрлік су ыдыстары үшін жарамды. ГОСТ 22247-96
Саны	6.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ., ул. Ельмуратова, дом 13
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Техникалық сипаттамалары• мақсаты: ішкі қап тәрізді мембрана * резервуар көлемі• 24 литр * Материал: EPDM резеңке (ішуге, суға қауіпсіз) * ұзындығы мен пішіні: 24 L резервуарларға арналған стандарт• жұмыс қысымы: 8-10 барға дейін *

температура диапазоны: -10°С-тан +100°С-қа дейін• төзімділік: кернеу, діріл, қысым циклдары үшін• резервуар түрі: көлденең / тік-екеуіне де сәйкес келеді үйлесімділік барлық сорғы станциялары мен 24 литрлік су ыдыстары үшін жарамды. ГОСТ 22247-96

Қол қойған	Шойбеков Азамат Ержигитович
Қол қойылған күні	06.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1269259
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № (454 Т, 4578015) Камера

Заказчик: Акционерное общество"Шардаринская гидроэлектростанция"
Организатор: Акционерное общество"Шардаринская гидроэлектростанция"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	454 Т
Наименование и краткая характеристика	Камера, для жидкостного насоса
Наименование категории ОКТРУ	Прочие части насосов
Дополнительная характеристика	Вид: Технические характеристики• Назначение: внутренняя мембрана мешкового типа• Объём бака: 24 литра• Материал: EPDM резина (питьевая, безопасная для воды) • Длина и форма: стандарт для баков 24 L• Рабочее давление: до 8–10 бар• Температурный диапазон: от –10°C до +100°C• Стойкость: к растяжению, вибрациям, циклам давления• Тип бака: горизонтальный / вертикальный — подходит к обоим Совместимость Подходит для всех насосных станций и гидробаков 24 литра. ГОСТ 22247-96
Количество	6.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Шардаринский район, г.Шардара, ул. Ельмуратова, дом 13
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Технические характеристики• Назначение: внутренняя мембрана мешкового типа• Объём бака: 24 литра• Материал: EPDM резина (питьевая, безопасная для воды) • Длина и форма:

стандарт для баков 24 L• Рабочее давление: до 8–10 бар• Температурный диапазон: от –10° С до +100°С• Стойкость: к растяжению, вибрациям, циклам давления• Тип бака: горизонтальный / вертикальный — подходит к обоим Совместимость Подходит для всех насосных станций и гидробаков 24 литра. ГОСТ 22247-96

Подписал	Шойбеков Азамат Ержигитович
Дата подписания	06.11.2026