ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1269297 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № (10894 Т, 4578077) Кілемше

Тапсырыс беруші: "Қазақтелеком" АҚ
Ұйымдастырушы: "Қазақтелеком" акционерлік қоғамының филиалы "Телеком Жинақтау" дирекциясы"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	10894 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кілемше, диэлектрлі, резеңкелі
ТЖҚЖС санаттың атауы	Диэлектрлік резеңке кілемшелер
Қосымша сипаттама	Сипаттама: ДЦБ_Коврик диэлектрический
Саны	140.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., г.Алматы, ул.Чайковского, 39 (ДЦБ)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Техникалық сипаттама

750×750×6 мм диэлектрлік төсеніштерді сатып алу бойынша техникалық с ипаттама

Стандарт: МЕСТ 4997-75 Резиналы диэлектірлі төсеніштер. Техникалық талаптар.

Мақсаты:
Қызметкерлерді электр тогынан қорғауға арналған.

Қолдану саласы:

Диэлектрлік төсеніштер барлық кернеулі жабық электр қондырғыларында қолданылады (ерекше ылғалды бөлмелерден басқа). Ашық электр қондырғыларында тек құрғақ ауа-райында қолданылады. Ылғалды және ластануға бейім бөлмелерде арнайы диэлектрлік тіректер қолданылады.

Жұмыс принципі:
Қысқа тұйықталу кезінде «жерге» электрлік тесіп өтулерден қосымша кедергі ретінде жұмыс істейді. ОТК-дан өткен.

Техникалық параметрлер:

1. Сырғанауға қарсы беті бар.
2. Диэлектрлік оқшаулаудың беріктігі – 20 кВ-қа дейін сыналған.
3. Ұзындығы – 750 мм.
4. Ені – 750 мм.
5. Қалыңдығы – 6 мм.
6. Салмағы – 4,3 кг.
7. Түсі – қара.
8. Тауардың шығарылған уақыты 2026 жылдан ерте болмауы тиіс.

Қол қойған	Әукен Айдар Өміртайұлы
Қол қойылған күні	06.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1269297
способом Запрос ценовых предложений

Лот № (10894 Т, 4578077) Коврик

Заказчик: Акционерное общество "Казахтелеком"
Организатор: "Дирекция "Телеком Комплект" - филиал Акционерного общества "Казахтелеком"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	10894 Т
Наименование и краткая характеристика	Коврик, диэлектрический, резиновый
Наименование категории ОКТРУ	Ковры диэлектрические резиновые
Дополнительная характеристика	Описание: ДЦБ_Коврик диэлектрический
Количество	140.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, г.Алматы, ул.Чайковского, 39 (ДЦБ)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая спецификация

Техническая спецификация на закуп диэлектрических ковриков 750х750х6мм, для защиты персонала ЦЭиК. от поражения электрическим током.

ГОСТ 4997-75 Ковры диэлектрические резиновые. Технические условия.

Назначение:

Предназначен для защиты персонала от поражения электрическим током.

Область применения:

Ковры применяют в закрытых электроустановках всех напряжений, кроме особо сырых помещений, и в открытых электроустановках в сухую погоду. Подставки применяют в сырых и подверженных загрязнению помещениях.

Принцип действия:

Является дополнительным сопротивлением при возникновении электрического пробоя при коротком замыкании «на землю», прошедшего проверку ОТК.

Технические параметры:

1. С противоскользящей поверхностью.
2. Испытание диэлектрической прочности изоляции до 20 кВ
3. Длина 750мм.
4. Ширина 750мм.
5. Толщина 6мм.
6. Вес 4,3кг.
7. Цвет – черный
8. Год выпуска товара должен быть не ранее 2026 года.

Подписал	Әукен Айдар Өміртайұлы
Дата подписания	06.11.2026