ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1269317 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № (1361-1 Т, 4578154) Мөлшерлеу сорабы

Тапсырыс беруші: "Интергаз Орталық Азия" АҚ

Ұйымдастырушы: "Интергаз Орталық Азия" акционерлік қоғамының "Орал" магистральды газ құбырлары басқармасы" филиалы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1361-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Мөлшерлеу сорабы, сұйықтықтарды айдауға арналған, плунжерлік
ТЖҚЖС санаттың атауы	Отын айдайтын сорғылар
Қосымша сипаттама	Жалпы сипаттамалар: Май айдау үшін қолмен басқарылатын сорғы
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Батыс Қазақстан облысы, Зеленов ауданы, Трекин а.о., Новенькое а., Учетный квартал 115, уч.189, склад Уральское ЛПУ
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. Мөлшерлі сорғы. Май құюға арналған қол сорғысы. Жиынтықта: майға арналған пневматикалық сорғы, майға, бензинге төзімді 4 м майтүтік, икемді ұшы мен қиылуы бар электронды үлестірме пистолет (сорғы тоқтағаннан кейін майдың ағуын болдырмайды), 8х12 мм ауа қосуға арналған майтүтік, ылғал бөлгіш пен манометрі бар қысым реттегіші, сорғы бекітуші; Қысым: 2,4Мпа, Өнімділік: 18л/мин; Диаметрі: 42мм.

2.2. Тауар жаңа 2025 жылдан ерте емес (дайындалған, өндірілген) болуы және осы Тауарға қатысты Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес болуы тиіс.

2.3. Тауарға кепілдік қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 айды құрауға тиіс.

2.4. Жеткізу шартқа қол қойған күннен бастап 31.12.2026 ж дейінгі аралықта, шарттың 3.1 тармағы талаптарын ескере отырып орындалуы тиіс.

Техникалық ерекшелік бойынша байланысты тұлға: МТҚ және сатып алуды үйлестіру бөлімінің жетекші маманы А.Р. Умбетьярова Тел.: +7 7112 500 207 (397); электрондық пошта: a.umbetyarova@ica.kz

Тауарларды жеткізу бойынша байланысты тұлға: МТҚ және сатып алуды үйлестіру бөлімінің бастығы Т.М. Искалиев Тел.: +7 7112 500-060 ін.: 396; электронды пошта: iskaliev@ica.kz

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б

							Настоящий стандарт распространяется на динамические и объемные (роторные и возвратно-поступательные) насосы, поставляемые отдельно, без привода, насосные агрегаты на их базе и устанавливает требования безопасности к их конструированию, сборке, монтажу, эксплуатации, техобслуживанию и ремонту, средствам автоматизации, защиты, сигнализации и контроля. Настоящий стандарт устанавливает перечень основных							

						источников опасности при эксплуатации насоса или насосного агрегата и определяет требования и/или мероприятия по снижению опасности. Требования настоящего стандарта не распространяются на: - насосы и насосные агрегаты, приводимые в действие исключительно вручную - насосы и насосные агрегаты для медицинского использования, находящиеся в непосредственном контакте с пациентом - бытовые насосы - насосы и						
1	Иә	ГОСТ 31839-2012 (EN 809-1998)	360220	Межгосударственный стандарт	Насосы и агрегаты насосные для перекачки жидкостей. Общие требов		Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиност	47	Насосы	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 26 ноября 2013 г. № 542-од межгосударственный стандарт введен в	01.07.2014

						ания безопасности	насосные агрегаты, специально разработанные для эксплуатации на объектах атомной энергетики, которые в случае выхода из строя могут стать источником радиоактивного излучения - насосы и насосные агрегаты для гидравлической передачи энергии (техники текучих сред). Настоящий стандарт не устанавливает требований безопасности к конструированию или изготовлению приводов и вспомогательного оборудования, требований безопасн	роении" (ФГУП "ВНИИНМАШ") ( )				действие в качестве национального стандарта 01.07.2014 г.		

						ости при перевозке, транспортировании и перемещении насосов и насосных агрегатов во время их эксплуатации, требований безопасности к передаточным устройствам, соединяющим насос с другими устройствами. Настоящий стандарт не распространяется на насосы и насосные агрегаты, изготовленные до даты введения настоящего стандарта						

Қол қойған Бажикова Гульмира Джаксыбаевна

Қол қойылған күні 06.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1269317
способом Запрос ценовых предложений

Лот № (1361-1 Т, 4578154) Насос дозировочный

Заказчик: Акционерное общество "Интергаз Центральная Азия"

Организатор: Филиал "Управление магистральных газопроводов "Уральск" акционерного общества "Интергаз Центральная Азия"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	1361-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Насос дозировочный, для перекачки жидкостей, плунжерный
Наименование категории ОКТРУ	Насосы для перекачки топлива
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: Насос ручной для закачки масла
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Западно-Казахстанская область, Зеленовский район, Трекинский с.о., с. Новенькое, Учетный квартал 115, уч.189, склад Уральское ЛПУ
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1 Насос дозировочный. Ручной насос для закачки масла. В комплекте: пневмонасос для масла, шланг маслобензостойкий 4 м, электронный раздаточный пистолет с гибким наконечником и отсечкой (исключает течь масла после остановки насоса), шланг для подключения воздуха 8х12мм, регулятор давления с влагоотделителем и манометром, фиксатор насоса; Давление, Мпа: 2,4; Производительность, л/мин: 18; Диаметр, мм: 42.

2.2 Товар должен быть новым, не ранее 2025 года выпуска (изготовления, производства) и соответствующим требованиям законодательства Республики Казахстан применительно к данному Товару.

2.3 Гарантия на товар должна составлять не менее 12 месяцев со дня подписания акта приемки-передачи. 2.4 Поставка должна быть осуществлена с даты подписания договора по 31.12.2026 года, с учетом требований пункта 3.1. Договора.

Контактное лицо по вопросам технической спецификации: Умбетьярова А.Р., ведущий специалист отдела координации закупок и МТС. Тел.: +7 7112 500 207 (397); электронная почта: a.umbetyarova@ica.kz Контактное лицо по вопросам поставки

Товара: начальник отдела координации закупок и МТС Искалиев Т.М. Тел.: +7 7112 500 060 (396); электронная почта: iskaliev@ica.kz

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
						Настоящий стандарт распространяется на динамические и объемные (роторные и возвратно-поступательные) насосы, поставляемые отдельно, без привода, насосные агрегаты на их базе и устанавливает требования безопасности к их конструированию, сборке, монтажу, эксплуатации, техобслуживанию и ремонту, средствам автоматизации, защиты, сигнализации и контроля. Настоящий стандарт устанавл						

1	Да	ГОСТ 31839-2012 (EN 809-1998)	360220	Межгосударственный стандарт	Насосы и агрегаты насосные для перекачки жидкостей. Общие	ивает перечень основных источников опасности при эксплуатации насоса или насосного агрегата и определяет требования и/или мероприятия по снижению опасности. Требования настоящего стандарта не распространяются на: - насосы и насосные агрегаты, приводимые в действие исключительно вручную - насосы и насосные агрегаты для медицинского использования, находящиеся в непосредственном контакте с пациентом -	Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт стандарти	47	Насосы	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 26 ноября 2013 г. № 542-од межгосударственный	01.07.2014

						требования безопасности	бытовые насосы - насосы и насосные агрегаты, специально разработанные для эксплуатации на объектах атомной энергетики, которые в случае выхода из строя могут стать источником радиоактивного излучения - насосы и насосные агрегаты для гидравлической передачи энергии (техники текучих сред). Настоящий стандарт не устанавливает требований безопасности к конструированию или изготовлению приводов и вспомогательного оборудования, требован	зации и сертификации в машиностроении" (ФГУП "ВНИИНМАШ") ( )				стандарт введен в действие в качестве национального стандарта 01.07.2014 г.	

						ий безопасности при перевозке, транспортировании и перемещении насосов и насосных агрегатов во время их эксплуатации, требований безопасности к передаточным устройствам, соединяющим насос с другими устройствами. Настоящий стандарт не распространяется на насосы и насосные агрегаты, изготовленные до даты введения настоящего стандарта						

Подписал Бажикова Гульмира Джаксыбаевна
Дата подписания 06.11.2026