ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1269386 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № (107-3 Т, 4578316) Айнымалы тоқ электр қозғалтқышы

Тапсырыс беруші: «Маңғыстауэнергомұнай» ЖШС
Ұйымдастырушы: "ҚазМұнайГаз" ҰК АҚ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	107-3 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Айнымалы тоқ электр қозғалтқышы, асинхронды, көп фазалы, қуаты 0,75 кВт артық, бірақ 7,5 кВт артық емес
ТЖҚЖС санаттың атауы	Электр қозғалтқыш
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Асинхронды электр қозғалтқышы SE-400 BUL VV 2,2кВт 400В 3000 айн/мин жарылыстан қорғалған (220101.544054)
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Ақтау Қ.Ә., Ақтау қ., Промзона-4, здание №5, база ТОО Мангистауэнергомунай, центральный склад (ЦПЭС)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

АСУ НСИ коды: 220101.544054 (ішкі пайдалануға арналған код)

Асинхронды электр қозғалтқышы 2,2 кВт 400 В 3000 айн/мин жарылыстан қорғалған

Артикулы: SE-400 BUL VV ZUIGEND

Өндірушісі: ROTODYNE

Мақсаты: Маңғыстау облысы Қаламқас кен орнындағы Газтурбиналық электр станциясының (ГТЭС) Газ компрессорлары (ГК) бөлмесінің желдеткіш электр қозғалтқышы.

Қуаты: 2,2 кВт

номиналды кернеу: 400 В

номиналды ток: 5 Ампер

қуат коэффициенті: cosφ: 0,89

Электр қозғалтқыш айналымы: 3000 айн/мин

Қозғалтқыш түрі: айнымалы токтың асинхронды үш фазалы қозғалтқышы

Орындалуы: жарылысқа төзімді Ex

Орамдарды қосу схемасы: желіге байланысты Жұлдызша Y немесе Үшбұрыш Δ

Полюстер саны: 2

Ток жиілігі: 50 Гц

Оқшаулау класы: F (155°C дейін) немесе H

Корпустың қорғалу дәрежесі: IP55 / IP66

Айналу осінің биіктігі, H: 80 мм

Шығыс білігінің диаметрі, d: 22 мм

Білік ұшының ұзындығы, l: 50 мм

Тіреуіштердің осьтер арасындағы қашықтығы (ұзындығы бойынша), A: 125/165 мм

Тіреуіштердің осьтер арасындағы қашықтығы (ені бойынша), B: 100 мм

Қозғалтқыштың жалпы ұзындығы, L: 310 мм

Жұмыс режимі: S1 ұзақ

Салқындату тәсілі: IC411 (өздігінен желдетілу)

Корпус материалы: шойын немесе алюминий қорытпасы

МемСТ IEC 60034-1-2014

Техникалық сұрақтар бойынша хабарласуға болады: ОӨЭҚ басшысы К.С. Тажибаев тел.: 8 7292 216 159.

3. Сатып алынатын ТЖҚ жеке әлеуетті жеткізушіге немесе өндірушіге тиістілігін анықтайтын сипаттамалар бар

тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді қосымша жинақтау, қосымша жарақтандыру, біріздендіру немесе қолда бар тауарлармен, жұмыстармен және көрсетілетін қызметтермен үйлесімділігін қамтамасыз ету үшін, сондай-ақ одан әрі техникалық сүйемелдеу, сервистік қызмет көрсету және жөндеу, оның ішінде негізгі (орнатылған) жабдықты жоспарлы жөндеу (қажет болған кезде) үшін сатып алу

Қол қойған	Исхаков Асхат Маликович
Қол қойылған күні	09.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1269386
способом Запрос ценовых предложений

Лот № (107-3 Т, 4578316) Электродвигатель переменного тока

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауэнергомунай"
Организатор: Акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	107-3 Т
Наименование и краткая характеристика	Электродвигатель переменного тока, асинхронный, многофазный, мощность более 0,75 кВт, но не более 7,5 кВт
Наименование категории ОКТРУ	Электродвигатель
Дополнительная характеристика	Описание: Электродвигатель асинхронный SE-400 BUL VV 2,2кВт 400В 3000об/мин взрывозащищенный (220101.544054)
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Актау Г.А., г.Актау, Промзона-4, здание №5, база ТОО Мангистауэнергомунай, центральный склад (ЦПЭС)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Код АСУ НСИ: 220101.544054 (код для внутреннего пользования)

Электродвигатель асинхронный 2,2кВт 400В 3000 об/мин взрывозащищенный

Артикул: SE-400 BUL VV ZUIGEND

Изготовитель: ROTODYNE

Предназначение: электродвигатель вентилятора помещения Газовых компрессоров (ГК) Газотурбинной электростанции (ГТЭС) на м/р Каламкас Мангистауской области

Мощность: 2,2 кВт

напряжение номинальное: 400 В

ток номинальный: 5 Ампер

коэффициент мощности: cosф: 0,89

обороты Электродвигателя: 3000 об/мин

Тип двигателя: асинхронный трехфазный переменного тока;

Исполнение: взрывозащищенное (Ex);

Схема соединения обмоток: «Звезда» (Y) или «Треугольник» (Δ) в зависимости от сети;

Количество полюсов: 2;

Частота тока: 50 Гц;

Класс изоляции: F (до 155°C) или H;

Степень защиты корпуса: IP55 / IP66;

Высота оси вращения, H: 80 мм

Диаметр выходного вала, d: 22 мм

Длина конца вала, l: 50 мм

Межосевое расстояние лап (по длине), A: 125/165 мм

Межосевое расстояние лап (по ширине), B: 100 мм

Общая длина двигателя, L: 310 мм

Режим работы: S1 (продолжительный);

Способ охлаждения: IC411 (самовентиляция);

Материал корпуса: чугун или алюминиевый сплав.

ГОСТ IEC 60034-1-2014

По техническим вопросам обращаться: руководитель ЦПЭС Тажибаев К.С. конт.тел.: 8 7292 216 159.

3. Присутствует указание характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого ТРУ отдельному потенциальному поставщику либо производителю на основании

приобретения товаров, работ и услуг для доукомплектования, дооснащения, унификации или обеспечения совместимости с имеющимися товарами, работами и услугами, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта, в том числе планового ремонта (при необходимости), основного (установленного) оборудования

Подписал	Исхаков Асхат Маликович
Дата подписания	09.11.2026