ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1269386 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 1 (106-4 Т, 4578318) Айнымалы тоқ электр қозғалтқышы

Тапсырыс беруші: «Маңғыстауэнергомұнай» ЖШС
Ұйымдастырушы: "ҚазМұнайГаз" ҰК АҚ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	106-4 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Айнымалы тоқ электр қозғалтқышы, асинхронды, көп фазалы, қуаты 0,75 кВт артық, бірақ 7,5 кВт артық емес
ТЖҚЖС санаттың атауы	Электр қозғалтқыш
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Асинхронды электр қозғалтқышы LS 90S 0,75кВт 400В 915 айн/мин жарылыстан қорғалған IP55 (220101.544280)
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Ақтау Қ.Ә., Ақтау қ., Промзона-4, здание №5, база ТОО Мангистауэнергомунай, центральный склад (ЦПЭС)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

АСУ НСИ коды: 220101.544280 (ішкі пайдалануға арналған код)

Асинхронды электр қозғалтқышы 0,75 кВт, 400 В, 915 айн/мин, жарылыстан қорғалған, IP55

Асинхронды электр қозғалтқышы LS 90S (0,75 кВт, 400 В, 915 айн/мин, жарылыстан қорғалған, IP55)

Түрі: LS 90S

Дайындаушы: LEROY SOMER

Мақсаты: Маңғыстау облысы Қаламқас кен орнындағы Газтурбиналық электр станциясының (ГТЭС) MBL ауа қабылдау жүйесінің шаңды кетіруге арналған бункер желдеткіштерінің электр қозғалтқышы.

Электр қозғалтқышының қуаты: 0,75 кВт;

Айналу жиілігі (айналым саны): минутына 915 айналым;

Номиналды кернеуі: 380-400 В;

Айнымалы ток жиілігі: 50 Герц;

Тогы (Номиналды): 2,1 Ампер;

Электр қозғалтқышының қуат коэффициенті (cosφ (косинус фи)): 0,81;

Қорғаныс дәрежесі: IP55 (жарылыстан қорғалған орындалуымен).

Айналу осінің биіктігі, H: 90 мм

Шығыс білігінің диаметрі, d: 24 мм

Білік ұшының ұзындығы, l: 50 мм

Шпонка ойығы, b × h: 39x7 мм

Тіреуіштердің осьтер арасындағы қашықтығы (ұзындығы бойынша), A: 140 мм

Тіреуіштердің осьтер арасындағы қашықтығы (ені бойынша), B: 100 мм

Тіреуіштердегі тесіктердің диаметрі, Ø: 8 мм

Электр қозғалтқыштың жалпы ұзындығы, L: 350-370 мм

МемСТ IEC 60034-1-2014

Техникалық сұрақтар бойынша хабарласуға болады: ОӨЭҚ басшысы К.С. Тажибаев, тел.: 8 7292 216 159.

3. Сатып алынатын ТЖҚ жеке әлеуетті жеткізушіге немесе өндірушіге тиістілігін анықтайтын сипаттамалар бар

тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді қосымша жинақтау, қосымша жарақтандыру, біріздендіру немесе қолда бар тауарлармен, жұмыстармен және көрсетілетін қызметтермен үйлесімділігін қамтамасыз ету үшін, сондай-ақ одан әрі техникалық сүйемелдеу, сервистік қызмет көрсету және жөндеу, оның ішінде негізгі (орнатылған) жабдықты жоспарлы жөндеу (қажет болған кезде) үшін сатып алу

Қол қойған	Исхаков Асхат Маликович
Қол қойылған күні	09.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1269386
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 1 (106-4 Т, 4578318) Электродвигатель переменного тока

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауэнергомунай"
Организатор: Акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	106-4 Т
Наименование и краткая характеристика	Электродвигатель переменного тока, асинхронный, многофазный, мощность более 0,75 кВт, но не более 7,5 кВт
Наименование категории ОКТРУ	Электродвигатель
Дополнительная характеристика	Описание: Электродвигатель асинхронный LS 90S 0,75кВт 400В 915об/мин взрывозащищенный IP55 (220101.544280)
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Актау Г.А., г.Актау, Промзона-4, здание №5, база ТОО Мангистауэнергомунай, центральный склад (ЦПЭС)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Код АСУ НСИ: 220101.544280 (код для внутреннего пользования)

Электродвигатель асинхронный 0,75кВт 400В 915об/мин взрывозащищенный IP55

Электродвигатель асинхронный LS 90S (0,75кВт 400В 915об/мин взрывозащищенный IP55)

Тип: LS 90S

Изготовитель: LEROY SOMER

Предназначение: электродвигатель вентиляторов бункеров для удаления пыли воздухозаборной системы MBL Газотурбинной электростанции (ГТЭС) на м/р Каламкас Мангистауской области

Мощность электродвигателя: 0,75 кВт

Частота вращения: 915 об/мин.

Номинальное напряжение: 380-400 В,

частота колебаний переменного тока: 50 Герц

Ток: 2,1 Ампер

Коэффициент мощности электродвигателя (cosφ (косинус фи)): 0,81

Степень защиты: IP55 (исполнение для защиты от взрывов)

Высота оси вращения, H: 90 мм

Диаметр выходного вала, d: 24 мм

Длина конца вала, l: 50 мм

Шпоночный паз, b × h: 39x7 мм

Межосевое расстояние лап (по длине), A: 140 мм

Межосевое расстояние лап (по ширине), B: 100 мм

Диаметр отверстий в лапах, диаметр, Ø: 8 мм

Общая длина двигателя, L: 350-370 мм

ГОСТ IEC 60034-1-2014

По техническим вопросам обращаться: руководитель ЦПЭС Тажибаев К.С. конт.тел.: 8 7292 216 159.

3. Присутствует указание характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого ТРУ отдельному потенциальному поставщику либо производителю на основании

приобретения товаров, работ и услуг для доукомплектования, дооснащения, унификации или обеспечения совместимости с имеющимися товарами, работами и услугами, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта, в том числе планового ремонта (при необходимости), основного (установленного) оборудования

Подписал	Исхаков Асхат Маликович
Дата подписания	09.11.2026