ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1269547 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (35 Т, 4578707) Қондырғы

Тапсырыс беруші: "Магистральды Су құбыры" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушы: "Магистральды Су құбыры" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	35 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Қондырғы, электролизді, өнімділігі 0,1-1000 кг/тәулігіне, қуаты 0,5-300 кВт/час
ТЖҚЖС санаттың атауы	Сутекпен қаныққан су/газ өндіруге арналған электролиз жүйесі (956652)
Қосымша сипаттама	Жалпы сипаттамалар: Өнім түрі: ағынды электролизер; электролизерге келтірілетін ток күші 650А аспайды, электролизердің кернеуі 24В, белсенді хлор бойынша өнімділігі 2,5 кг/сағ, габариттік өлшемдері 360х1550мм, салмағы 60 кг «ЭЛУ/П-60х3/М» қосымша жинақтауға арналған ЭЛП-2.0 Т-16с17 маркалы
Саны	3.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Жылыой ауданы, Құлсары қ.ә., Құлсары қ., Атырауская область, Жылыойский район, г.Кульсары, промзона ВОС "Кульсары"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 120 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Жалпы сипаттамалары: Өнім түрі: ағынды электролизер; электролизерге келтірілетін ток күші 650А аспайды, электролизердің кернеуі 24В, белсенді хлор бойынша өнімділігі 2,5 кг/сағ, габариттік өлшемдері 360х1550мм, салмағы 60 кг «ЭЛУ/П-60х3/М» қосымша жинақтауға арналған ЭЛП-2.0 Т-16с17 маркалы.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б

1	Иә	ГОСТ 28149-89	325558	Межгосударственный стандарт	Производство газообразного хлора и водного раствора гидроксида натрия. Метод расчета показателя энергопотребления при ртутном и диафрагменном электролизе водного раствора хлорида натрия	МКС: 71.060.50 КГС: Г47	СССР (СССР)	5	Соли	Действует		01.01.1990	

4. Сатып алынатын ТЖҚ жеке әлеуетті жеткізушіге немесе өндірушіге тиістілігін анықтайтын сипаттамалар бар

тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді қосымша жинақтау, қосымша жарақтандыру, біріздендіру немесе қолда бар тауарлармен, жұмыстармен және көрсетілетін қызметтермен үйлесімділігін қамтамасыз ету үшін, сондай-ақ одан әрі техникалық сүйемелдеу, сервистік қызмет көрсету және жөндеу, оның ішінде негізгі (орнатылған) жабдықты жоспарлы жөндеу (қажет болған кезде) үшін сатып алу

Қол қойған Нургалиева Альмира Кайраткызы

Қол қойылған күні 13.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1269547
способом Открытый тендер

Лот № 1 (35 Т, 4578707) Установка

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Магистральный Водовод"

Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Магистральный Водовод"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	35 Т
Наименование и краткая характеристика	Установка, электролизная, производительность 0,1-1000 кг/сутки, мощность 0,5-300 кВт/час
Наименование категории ОКТРУ	Система электролиза для получения насыщенной водородом воды/газа (956652)
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: Вид продукции: электролизер проточный; сила тока подводимого к электролизеру не более 650А, напряжение электролизера 24В, производительность по активному хлору 2,5кг/ч, габаритные размеры 360х1550мм, масса 60кг марка ЭЛП-2.0 Т-16с17 для доукомплектования «ЭЛУ/П-60х3/М»
Количество	3.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Жылыойский район, Кульсаринская г.а., г.Кульсары, Атырауская область, Жылыойский район, г.Кульсары, промзона ВОС "Кульсары"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 120 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Общие характеристики: Вид продукции: электролизер проточный; сила тока подводимого к электролизеру не более 650А, напряжение электролизера 24В, производительность по активному хлору 2,5кг/ч, габаритные размеры 360х1550мм, масса 60кг марка ЭЛП-2.0 Т-16с17 для доукомплектования «ЭЛУ/П-60х3/М».

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с

1	Да	ГОСТ 28149-89	325558	Межгосударственный стандарт	Производство газообразного хлора и водного раствора гидроксида натрия. Метод расчета показателя энергопотребления при ртутном и диафрагменном электролизе водного раствора хлорида натрия	МКС: 71.060.50 КГС: Г47	СССР (СССР)	5	Соли	Действует		01.01.1990

4. Присутствует указание характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого ТРУ отдельному потенциальному поставщику либо производителю на основании

приобретения товаров, работ и услуг для доукомплектования, дооснащения, унификации или обеспечения совместимости с имеющимися товарами, работами и услугами, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта, в том числе планового ремонта (при необходимости), основного (установленного) оборудования

Подписал Нургалиева Альмира Кайраткызы

Дата подписания 13.11.2026