ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1269666 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 1 (2604 Т, 4579002) Желдеткіш

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серітестік
Ұйымдастырушы: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серітестік

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	2604 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Желдеткіш, осьтік, бір сатылық, диаметрі 300 мм кем
ТЖҚЖС санаттың атауы	Осьтік желдеткіш
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Желдеткіш ВР 300-45-5, 3
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Таукент а.о., рудник Канжуган
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Техникалық сипаттамасы:

Желдеткіш түрі: радиалды (центрифугалық), оң / сол айналу

Белгіленуі: ВР 300-45-5, 3

Мақсаты: желдету жүйелеріндегі ауа мен агрессивті емес газдардың қозғалысы

Өнімділік, м3 / сағ: 25000 дейін

Толық қысым, Па: 1 200 дейін

Айналу жиілігі, айн / мин: 970

Электр қозғалтқышының қуаты, кВт: 11

Қуат кернеуі, 380

Желі жиілігі, Гц: 50

Орындау: Жалпы Өнеркәсіптік

Ауыстырылатын Температура: қоршаған орта °c -40-тан +80-ге дейін

Доңғалақ материалы: болат

Корпус материалы: көміртекті болат

Теңдестіру класы: G6. 3

Айналдыру: Оң

Өнім жаңа болуы керек, яғни пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген болуы керек.

Өнімді жеткізу кезінде келесі құжаттарды ұсыну қажет:

Қазақстан Республикасының заңнамасында талап етілсе, «Қазақстан Республикасындағы өнімнің сәйкестігін міндетті растау туралы» құжаттың түпнұсқасы.

Қазақ және орыс тіліндегі өнім паспорты.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Настоящий стандарт распространяется на осевые вентиляторы общего назначения: для обычных сред одноступенчатые с горизонтально и вертикально расположенной осью вращения, с рабочими колесами							

							диаметром от 300 до 2000 мм, создающие полное давление до 1500 Па при плотности перемещаемой газообразной среды 1,2 кг /мГОСТ 11442-90 Вентиляторы осевые общего назначения. Общие технические условия, предназначенные для перемещения, и других газовых смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха, не содержащих липких веществ, волокнис						
1	Иә	ГОСТ 11442-90	308758	Межгосударственный стандарт	Вентиляторы осевые общего назначения. Общие технические условия			СССР (СССР)	19	Вентиляторы. Фены. Кондиционеры	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 16.08.90 N 2419	01.01.1992

						тых материалов, с содержанием пыли и других твердых примесей не более 100 мг /мГОСТ 11442-90 Вентиляторы осевые общего назначения. Общие технические условия для вентиляторов с расположением привода вне корпуса вентилятора и не более 10 мг /мГОСТ 11442-90 Вентиляторы осевые общего назначения. Общие технические условия - с расположением привода в потоке перемещаемой среды.						

Қол қойған Тенизбаев Ерлик Бахитжанович

Қол қойылған күні 09.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1269666
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 1 (2604 Т, 4579002) Вентилятор

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	2604 Т
Наименование и краткая характеристика	Вентилятор, осевой, одноступенчатый, диаметр менее 300 мм
Наименование категории ОКТРУ	Вентилятор осевой
Дополнительная характеристика	Описание: Вентилятор ВР 300-45-5,3
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Таукентский с.о., рудник Канжуган
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 15 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая характеристика:

Тип вентилятора: Радиальный (центробежный), правого/левого вращения

Обозначение: ВР 300-45-5,3

Назначение: Перемещение воздуха и неагрессивных газов в системах вентиляции

Производительность, м³/ч: до 25 000

Полное давление, Па: до 1 200

Частота вращения, об/мин: 970

Мощность электродвигателя, кВт: 11

Напряжение питания, В: 380

Частота сети, Гц: 50

Исполнение: Общепромышленное

Температура перемещаемой: среды °C -40 до +80

Материал рабочего колеса: Сталь

Материал корпуса: Углеродистая сталь

Класс балансировки: G6.3

Вращение: Правое

Товар должен быть новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным.

При поставке товара должен предоставить следующие документы:

Оригинальный документ «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан» в случае если требуется законодательством РК.

Паспорт на изделие на казахском или на русском языке.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
						Настоящий стандарт распространяется на осевые вентиляторы общего назначения: для обычных сред одноступенчатые с горизонтально и вертикально расположенной осью вращения, с рабочими колесами диаметро							

							м от 300 до 2000 мм, создающие полное давление до 1500 Па при плотности перемещаемой газообразной среды 1,2 кг /мГОСТ 11442-90 Вентиляторы осевые общего назначения. Общие технические условия, предназначенные для перемещения, и других газовых смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха, не содержащих липких веществ, волокнистых						
1	Да	ГОСТ 11442-90	308758	Межгосударственный стандарт	Вентиляторы осевые общего назначения. Общие технические условия		СССР (СССР)	19	Вентиляторы. Фены. Кондиционеры	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 16.08.90 N 2419	01.01.1992	

						материалов, с содержанием пыли и других твердых примесей не более 100 мг /мГОСТ 11442-90 Вентиляторы осевые общего назначения. Общие технические условия для вентиляторов с расположением привода вне корпуса вентилятора и не более 10 мг /мГОСТ 11442-90 Вентиляторы осевые общего назначения. Общие технические условия - с расположением привода в потоке перемещаемой среды.						

Подписал Тенизбаев Ерлик Бахитжанович
Дата подписания 09.11.2026