ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1269687 , Канжуган кенішінің қысқаратын муфтасы сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (2547 Т, 4579057) Жалғастырғыш

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серітестік
Ұйымдастырушы: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серітестік

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	2547 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Жалғастырғыш, кабельдік, шеткі, термиялық отырғызылатын
ТЖҚЖС санаттың атауы	Кабель муфтасы
Қосымша сипаттама	Сипаттама: КМ No-7 4х(6мм2)қысқаратын кабельдік муфта
Саны	93.000
Өлшем бірлігі	Метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Таукент а.о., рудник Канжуган
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Жылу қысу муфта техникалық ерекшелігі

"4Х(6mm2) 0,018 kg қысу кабельдік муфта"

Кәбілдерді герметикалық жалғауға арналған тағайындау

Кабельдің көлденең қимасы 4 х (6,0) мм2

Құрылыс шаш кептіргішті қосу құралы

4х(6,0) мм2 жиынтығын жеткізу жиынтығы

Ø37 350 мм түтік — 1 дана.

Төрт саусақты оқшаулағыш қолғап:

· түсі: қара

· Қолғап саны: 4

· Кабель қимасының диапазоны (мм2): 1,5-6;

· кабель қимасы (мм2): 6; 2,5;

Ø15 60 мм түтік — 4 дана.

Таспа - балқымалы герметик 40мм*500 мм-1 дана.

Абразивті қағаз №1 — 1 дана.

Майсыздандыру құрамы бар майлық-1 дана —

Зімпара қағаз 30мм*300мм – 1pcs

пайдалану температурасы: -50 +50 С

кернеуі: 1000 В дейін

өзектер саны: 4

оқшаулау түрі: пластикалық

орнату: сыртқы

Әлеуетті өнім беруші тауарды жеткізу кезінде мынадай құжаттарды ұсынуы тиіс:

1. Тауардың сәйкестік сертификаты.

2. Қазақстан Республикасының заңнамасында талап етілген жағдайда "өнімнің Қазақстан Республикасында сәйкестігін міндетті растау туралы" түпнұсқа құжат

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	ГОСТ 13781.0-86	315338	Межгосударственный стандарт	Муфты для силовых кабелей на напряжение до 35 кВ включительно. Общие технические условия	МКС: 29.120.30 КГС: Е77	СССР (СССР)	20	Вилки, розетки, соединители	Действует		01.01.1989	

Қол қойған Абдреев Өркен

Қол қойылған күні 09.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1269687 , Муфта термоусадочная рудника Канжуган
способом Открытый тендер

Лот № 1 (2547 Т, 4579057) Муфта

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	2547 Т
Наименование и краткая характеристика	Муфта, кабельная, концевая, термоусаживаемая
Наименование категории ОКТРУ	Муфта для кабелей
Дополнительная характеристика	Описание: Кабельная муфта термоусадочная КМ NO-7 4х(6мм2)
Количество	93.000
Единица измерения	Метр
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Таукентский с.о., рудник Канжуган
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 15 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

«Кабельная муфта термоусадочная 4х(6мм2) 0,018kg»
Назначение Для герметичного соединения кабелей
Поперечное сечение кабеля 4 х (6,0) мм2
Инструмент соединения Строительный фен
Комплект поставки набора 4х(6,0) мм2
Трубка Ø37 350 мм — 1 шт.
Перчатка изолирующая четырехпальцевая:
· цвет: черный
· Количество «пальцев» перчатки: 4
· Диапазон сечения кабеля (мм²): 1,5-6;
· сечение кабеля (мм²): 6; 2,5;
Трубка Ø15 60 мм — 4 шт.
Лента-плавкий герметик 40мм*500 мм — 1 шт.
Бумага абразивная №1 — 1 шт.
Салфетка с обезжиривающим составом — 1 шт.

Бумага наждачная 30мм*300мм –
1шт

Температура эксплуатации: -50 +50
С

Напряжение: до 1000 В

Количество жил: 4

Тип изоляции: пластиковая

Установка: наружная

При поставке товара должен предоставить следующие документы:

1. Сертификат Соответствия товара.
2. Оригинальный документ «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан» в случае если требуется законодательством РК.
3. Паспорт, руководство по эксплуатации на русском\казахском языке

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ 13781.0-86	315338	Межгосударственный стандарт	Муфты для силовых кабелей на напряжение до 35 кВ включительно. Общие технические условия	МКС: 29.120.30 КГС: Е77	СССР (СССР)	20	Вилки, розетки, соединители	Действует		01.01.1989

Подписал Абдреев Өркен

Дата подписания 09.11.2026