ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1269810 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № (8420-2 Т, 4579366) Сөндіргіш

Тапсырыс беруші: "Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company)"KEGOC" акционерлік қоғамы

Ұйымдастырушы: "Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" акционерлік қоғамының "Алматы жүйеаралық электр тораптары" филиалы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	8420-2 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Сөндіргіш, автоматтық, үш полюсті, кернеуі 230-400 В
ТЖҚЖС санаттың атауы	Автоматты ажыратқыш
Қосымша сипаттама	Аталуы: Автоматты ажыратқыш 25А 3Р тип В
Саны	7.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., ул. Казыбаева, 23А, Центральный склад филиала Алматинские МЭС
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Автоматты ажыратқыш 25А 3Р, В типті. Номиналды ток - 25А. Полюстердің саны - 3. Номиналды импульстік төзімді кернеу - 4кВ. Номиналды жұмыс кернеуі 400В. Қорғау дәрежесі - IP20. Ағытқыш түрі - жылу, электромагниттік. Іске қосылу сипаттамасы - ток қисығы - В. 400 және 220В кезінде EN 60898 бойынша ажырату қабілеті - 4,5 кА. ҚТ tm аймағында ағытқыштың іске қосылу уақыты - 0,1с. DIN-рейкаға арналған модульдік, үш полюсті, В типті ҚТ тағытқышы. МЕМСТ IEC 60898-2-2011.

Өнім беруші тауарды жеткізу алдында сатып алу бастамашысымен келісуге тиіс. Жеткізу кезінде бұйымды дайындаушының сапа паспорты ұсынылады.

1. Тауарды жеткізу орны-Алматы қ., Қазыбаев к-сі, 23а, орталық қойма.

2. Сатып алынатын тауарлардың шығарылған жылы 2025 жылдан ерте емес.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	**ҚР тіркелген**	**Белгіленуі**	**Құжат нөмірі**	**Санаты**	**Атауы**	**Қолдану саласы**	**Әзірлеуші**	**Беттер**	**МКС**	**Мәртебесі**	**Бұйрық**	**Енгізу күні бастап**	**К б**
						Настоящ							

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

							ий стандарт устанавливает дополнительные требования к одно- и двухполюсным автоматическим выключателям, которые, кроме вышеуказанных характеристик, способны работать на постоянном токе, рассчитаны на номинальное напряжение постоянного тока не более 220 В для однополюсных и 440 В - для двухполюсных автоматических выключателей, номинальный ток не более 125 А, и имеют предельную отключающую способность						
1	Иә	ГОСТ IEC 60898-2-2011	360600	Межгосударственный стандарт	Выключатели автоматические для защиты от сверхтоков электроустановок бытового и аналогичного назначения. Часть 2. Выключатели автоматические для переменного и постоянного тока		Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении" (ВНИИНМАШ) ( )	22	Соединительные устройства	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 22 января 2014 г. № 16-од межгосударственный стандарт тГОСТ IEC 60898-2-2013 введен в действие в качестве национального стандарта с 01 июля 2014 г.	01.07.2014

						постоянного тока не более 10000 А						

Қол қойған	Абаев Елнур Серикович
Қол қойылған күні	09.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1269810
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № (8420-2 Т, 4579366) Выключатель

Заказчик: Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

Организатор: Филиал акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Алматинские межсистемные электрические сети"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	8420-2 Т
Наименование и краткая характеристика	Выключатель, автоматический, трехполюсный, напряжение 230-400 В
Наименование категории ОКТРУ	Автоматический выключатель
Дополнительная характеристика	Наименование: Выключатель автоматический 25А 3Р тип В
Количество	7.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, ул. Казыбаева, 23А, Центральный склад филиала Алматинские МЭС
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Выключатель автоматический 25А 3Р тип В. Номинальный ток - 25А. Количество полюсов – 3. Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение – 4кВ. Номинальное рабочее напряжение 400В. Степень защиты – IP20. Тип расцепителя – тепловой, электромагнитный. Характеристика срабатывания – кривая тока – В. Отключающая способность по EN 60898 при 400 и 220В – 4.5 кА. Время срабатывания расцепителя в зоне КЗ tm – 0,1с. Модульный на DIN-рейку, трехполюсный, расцепитель КЗ тип В. ГОСТ IEC 60898-2-2011.

Поставщик перед поставкой товара должен согласовать с инициатором закупок. При поставке должны предоставить паспорт качества изготовителя изделия.

1. Место поставки товара - г.Алматы, ул. Казыбаева, 23А, центральный склад.

1. Год выпуска закупаемых товаров не ранее 2025 года.

3. Технические стандарты

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ IEC 60898-2-2011	360600	Межгосударственный стандарт	Выключатели автоматические для защиты от сверхтоков электроустановок бытового и аналогичного назначения. Часть 2. Выключатели автоматические для переменного и постоянного тока	Настоящий стандарт устанавливает дополнительные требования к одно- и двухполюсным автоматическим выключателям, которые, кроме вышеуказанных характеристик, способны работать на постоянном токе, рассчитаны на номинальное напряжение постоянного тока не более 220 В для однополюсных и 440 В - для двухполюсных автоматических выключателей, номинальный ток не более 125 А, и имеют предельную	Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении" (ВНИИНМАШ) ( )	22	Соединительные устройства	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 22 января 2014 г. № 16-од межгосударственный стандартГОСТ IEC 60898-2-2013 введен в действие в качестве национального стандарта с 01 июля 2014 г.	01.07.2014

						отключающую способность постоянного тока не более 10000 А						

Подписал Абаев Елнур Серикович

Дата подписания 09.11.2026