ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1269850 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № (10988 Т, 4579461) Қорғаныс ажырату құрылғысы

Тапсырыс беруші: "Қазақтелеком" АҚ

Ұйымдастырушы: "Қазақтелеком" акционерлік қоғамының филиалы "Телеком Жинақтау" дирекциясы"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	10988 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Қорғаныс ажырату құрылғысы, электр тоғымен жақымдандуна қорғауға арналған
ТЖҚЖС санаттың атауы	Қорғаныш ажырату құрылғысы (УЗО)
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Устройство защитного отключения
Саны	10.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Астана қ., г.Астана, пр.Республики 64
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 5 жұмыс күніішінде
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Электрмен жабдықтау қалқандарындағы DIN рейкасына орнатылатын электр тогымен зақымданудан қорғауға арналған бір полюсті қорғаныс ажыратқыш құрылғысы. Ін номиналды жұмыс тогы: 32А. I Δ n ағудың номиналды тогы -30 мА аспайды. Желінің номиналды ток жиілігі 50 Гц. Кернеу 220В. Ажыратпайтын дифференциалды ток 0,5 I Δ n аспайды. Қысқа тұйықталудың номиналды шартты тогы Inc- 6000 А, «Т» әрпі бар түйменің болуы (тест). Корпустың түсі - ақ не сұр. Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы тиіс.

ГОСТ IEC 61543-2022

Қол қойған	Нурасилова Марал Семжановна
Қол қойылған күні	10.11.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1269850
способом Запрос ценовых предложений

Лот № (10988 Т, 4579461) Устройство защитного отключения

Заказчик: Акционерное общество "Казахтелеком"
Организатор: "Дирекция "Телеком Комплект" - филиал Акционерного общества "Казахтелеком"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	10988 Т
Наименование и краткая характеристика	Устройство защитного отключения, для защиты от поражения электрическим током
Наименование категории ОКТРУ	Устройство защитного отключения (УЗО)
Дополнительная характеристика	Описание: Устройство защитного отключения
Количество	10.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Астана, г.Астана, пр.Республики 64
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 5 рабочих дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Устройство защитного отключения для защиты от поражения электрическим током однополюсное, устанавливаемое на DIN рейку в щитах электроснабжения. Номинальный рабочий ток Iн: 32А. Номинальный ток утечки IΔn не более -30 мА. Номинальная частота тока сети 50 Гц. Напряжение 220В. Не отключающий дифференциальный ток не более 0,5 IΔn. Номинальный условный ток короткого замыкания Inc- 6000 А. Наличие кнопки с буквой “Т” (тест). Цвет корпуса - белый либо серый. Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.

ГОСТ IEC 61543-2022

Подписал Нурасилова Марал Семжановна
Дата подписания 10.11.2026