ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1269914 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № (13347 У, 4579597) Өрткеқарсы құралдарды/құрал-саймандарды/жабдықтауды (қауіпсіздік жүйелерінен басқа) техникалық қамтамасыз ету бойынша қызмет көрсетулер

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы

Ұйымдастырушы: Филиал акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» - «Астанинское эксплуатационное вагонное депо»

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	13347 У
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Өрткеқарсы құралдарды/құрал-саймандарды/жабдықтауды (қауіпсіздік жүйелерінен басқа) техникалық қамтамасыз ету бойынша қызмет көрсетулер, Өртке қарсы құралдарға, мүлікке/жабдыққа техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер (қауіпсіздік жүйелерінен басқа)
Қосымша сипаттама	Үнтақты өртсөндіргіш ОП-2. -400 С ден +500 С дейінгі жұмыс температуралар; Өрт сөндіретін заттың арынының ұзындығы -3 м; Өрт сөндіретін құралды беру уақыты -6 сек; Өрт сөндіру қабілеті (ауданы, ш.м.) - 1А; 34В(1,1); Өрт сөндіретін заттың мөлшері -2 кг; Жұмыс қысымы, МПа(кгс/м2) t=20+/-5 градус кезінде - 1,17 ...1,57(12...16) Габариттік өлшемдері - 340мм*140 мм*130 мм. Массасы -3,3...3,8 кг.
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	-
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Астана қ., г. Астана ул. Ынтымак 2/4
Жеткізу шарттары	-
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қызметтер қолданыстағы заңнаманың және нормативтік-техникалық құжаттардың талаптарына сәйкес көрсетілуі тиіс (соның ішінде Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2021 жылғы 17 тамыздағы № 405 бұйрығымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар» техникалық регламентінің талаптарына және ҚР СТ 1487-2006 «Өрт сөндіру техникасы. Өрт сөндіргіштер. Пайдалануға қойылатын талаптар».

Ұнтақты өрт (ОП), көмірқышқыл газы –(ОУ), бірыңғай – (ОПУ) өрт сөндіргіштерді түрлерін қайта зарядтау.

Зерттеу барысында тек сертификатталған құрылғылар мен өлшеу құралдары қолданылады.

Қызметтерді орындауға қойылатын талаптары:

1. Өрт сөндіргіштерді қайта зарядтау бөлігінде Қазақстан Республикасының нормативтік – құқықтық актілерінің талаптарына қатаң сәйкестікте өрт сөндіргіштерді қайта зарядтау бойынша қызметтер көрсетуді жүзеге асыру.
2. Ұнтақты және көмірқышқыл газды өрт сөндіргіштерді қайта зарядтау мыналарды қамтиды:

- сыртқы және ішкі тексеру;

- жөндеу;

- ескі заттың қалдықтарын толық жою

- жаңа өрт сөндіргіш затпен толтыру (маркасына байланысты).

- беріктікке гидравликалық сынау;

- корпустың герметикалығына пневматикалық сынау;

- іске қосу басы;

- бекіту құрылғысының шлангісі;

- өрт сөндіргішті бояу;

1. Жүргізілген тексерулер мен сынақтардың нәтижелері өрт сөндіргіштің биркасына, оның паспортына тіркеледі;
2. Техникалық ақаулы өрт сөндіргіштерді қайта зарядтау мүмкін болмаған кезде, тараптар жарамсыз өрт сөндіргіштерді жарамсыз деп көрсете отырып, жарамсыз деп тану актісін жасайды;
3. Өрт сөндіргіштің құрамдас бөліктері (бекіту-іске қосу құрылғысы, қысым индикаторы, өрт сөндіргішті тасуға арналған тұтқа және ұнтақты

беруді басқаруға арналған тұтқа, икемді шланг, клапан, қоңырау) ақаулы болған жағдайда жеткізуші көрсетілген бөлшектерді жөндеуді немесе жаңасына ауыстыруды жүргізуі тиіс.

Сапа кепілдігіне қойылатын талаптар:

Егер кепілдік мерзімі ішінде Жеткізушіден туындаған ақаулар анықталса, жеткізуші Тапсырыс берушіден тиісті хабарламаны алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде немесе Тапсырыс беруші белгілеген өзге мерзімде табылған ақауларды өз есебінен өз күшімен жоюға міндетті.

ОП-2 ұнтақты өрт сөндіргіш. Жұмыс температурасы -400 С - тан +500 С - қа дейін; өрт сөндіргіш зат ағынының ұзындығы -3 м; өрт сөндіргішті беру уақыты-6 сек; Өрт сөндіру қабілеті (ауданы, ш. м.) - 1А; 34В (1,1); өрт сөндіргіш зат саны -2 кг; жұмыс қысымы, МПа (кгс/м2) т кезінде=20 + / -5 градус - 1,17....1,57 (12....16); габариттік өлшемдері - 340 мм*140 мм*130 мм.салмағы -3,3....3,8 кг.

Саны 10 дана.

Қол қойған	Мадиев Бегзат Талгатович
Қол қойылған күні	11.11.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1269914
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № (13347 У, 4579597) Услуги по техническому обслуживанию противопожарных средств/инвентаря /оборудования (кроме систем безопасности)

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"

Организатор: Филиал акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» -«Астанинское эксплуатационное вагонное депо»

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	13347 У
Наименование и краткая характеристика	Услуги по техническому обслуживанию противопожарных средств/инвентаря/оборудования (кроме систем безопасности), Услуги по техническому обслуживанию противопожарных средств/инвентаря/оборудования (кроме систем безопасности)
Дополнительная характеристика	Огнетушитель порошковый ОП-2. Рабочие температуры от -400 С до +500 С; Длина струи огнетушащего вещества -3 м; Время подачи огнетушащего средства - 6 сек; Огнетушащая способность (площадь, кв.м.) - 1А; 34В (1,1); Кол-во огнетушащего вещества -2 кг; Рабочее давление, МПа (кгс/м2) при t=20+/-5 градусов - 1,17....1,57 (12....16); Габаритные размеры - 340 мм*140 мм*130 мм. Масса -3,3....3,8 кг.
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Астана, г. Астана ул. Ынтымак 2/4
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Услуги должны быть оказаны в соответствии с требованиями действующего законодательства и нормативно-технических документов (в том числе приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 17 августа 2021 года №405 «Об утверждении технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности» и СТ РК 1487-2006 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»).

Перезарядка огнетушителей порошковые - ОП, углекислотные - ОУ, порошковый Унифицированные - ОПУ.

В процессе исследования используются только сертифицированные приборы и измерительные инструменты.

Требования к выполнению услуг:

1. Осуществлять оказание услуг по перезарядке огнетушителей в строгом соответствии с требованиями нормативно – правовых актов Республики Казахстан в части перезарядки огнетушителей.
2. Перезарядка порошковых и углекислотных огнетушителей включает в себя:

- внешний и внутренний осмотр;

- ремонт;

1. - зарядка и дефектовка: полное удаление остатков старого вещества.

-наполнение свежим огнетушительным веществом и закачка (в зависимости от марки)

- гидравлическое испытание на прочность;

- пневматические испытания на герметичность корпуса;

- пусковой головки;

- шланга запорного устройства;

- покраску огнетушителя;

3. Результаты проведенных проверок и испытаний фиксируются на бирке огнетушителя, в его паспорте;

4. При невозможности перезарядки технически неисправных огнетушителей сторонами составляется акт выбраковки непригодных огнетушителей с указанием неисправностей;

5. В случае неисправности составных частей огнетушителя (запорно-пусковое устройство, индикатор давления, ручка для переноски огнетушителя и ручка для управления подачей порошка, шланг гибкий,

клапан, раструб) исполнитель должен произвести ремонт или замену указанных деталей на новый.

Требования к гарантии на качество:

Если в течение гарантийного срока будут обнаружены дефекты, допущенные по вине Исполнителя, Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления Заказчика либо в иной установленный Заказчиком срок обязан устранить обнаруженные дефекты за свой счет, собственными силами.

Огнетушитель порошковый ОП-2. Рабочие температуры от -400 С до +500 С; Длина струи огнетушащего вещества -3 м; Время подачи огнетушащего средства - 6 сек; Огнетушащая способность (площадь, кв.м.) - 1А; 34В (1,1); Кол-во огнетушащего вещества -2 кг; Рабочее давление, МПа (кгс/м2) при t=20+/-5 градусов - 1,17....1,57 (12....16); Габаритные размеры - 340 мм*140 мм*130 мм. Масса -3,3....3,8 кг.

Количество 10 шт.

Подписал	Мадиев Бегзат Талгатович
Дата подписания	11.11.2026