ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1270087 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 1 (1355-1 Т, 4579977) Мамандандырылған кабель

Тапсырыс беруші: ТОО "Теміржолсу - Актобе"
Ұйымдастырушы: ТОО "Теміржолсу - Актобе"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	1355-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Мамандандырылған кабель, өртті анықтау және сөндіру жүйесі үшін
ТЖҚЖС санаттың атауы	Басқару кабелі
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Кабель КСПВ 4 * 0,4 ГОСТ 31995-2012
Саны	200.000
Өлшем бірлігі	Метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, г.Актобе, ул.Станционная, 1-К
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

техникалық сипаттамаға сәйкес қосымшаны қараңыз

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	**ҚР тіркелген**	**Белгіленуі**	**Құжат нөмірі**	**Санаты**	**Атауы**	**Қолдану саласы**	**Әзірлеуші**	**Беттер**	**МКС**	**Мәртебесі**	**Бұйрық**	**Енгізу күні бастап**	**К б**

1	Иә	ГОСТ 31995-2012	363064	Межгосударственный стандарт	Кабели для сигнализации и блокировки с полиэтиленовой изоляцией в пластмассовой оболочке. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на кабели для сигнализации и блокировки с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, в пластмассовой оболочке, предназначенные для электрических установок сигнализации, централизации и блокировки, пожарной сигнализации и автоматики при номинальном напряжении 380 В переменного тока частотой 50 Гц или 700 В постоянного тока	Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении (ВНИИНМАШ) (Россия)	28	Кабели	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 18 сентября 2015г. № 184-од межгосударственный стандарт введен в действие с 1 января 2016г.	01.01.2016

Қосымша

техспека лампочки.PDF

Қол қойған АХМЕТОВА ЛЯЗЗАТ МЕРГЕНКЫЗЫ

Қол қойылған күні 10.11.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1270087
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 1 (1355-1 Т, 4579977) Кабель специализированный

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	1355-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Кабель специализированный, для системы обнаружения и тушения пожаров
Наименование категории ОКТРУ	Кабель управления
Дополнительная характеристика	Характеристика: Кабель КСПВ 4*0,4 ГОСТ 31995-2012
Количество	200.000
Единица измерения	Метр
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, г.Актобе, ул.Станционная, 1-К
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

согласно технической спецификации ,см.приложение

3. Технические стандарты

№ п/п	**Зарегистрирован в РК**	**Обозначение**	**Номер документа**	**Категория**	**Наименование**	**Область применения**	**Разработчик**	**Страницы**	**МКС**	**Статус**	**Приказ**	**Дата введения с**

1	Да	ГОСТ 31995-2012	363064	Межгосударственный стандарт	Кабели для сигнализации и блокировки с полиэтиленовой изоляцией в пластмассовой оболочке. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на кабели для сигнализации и блокировки с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, в пластмассовой оболочке, предназначенные для электрических установок сигнализации, централизации и блокировки, пожарной сигнализации и автоматики при номинальном напряжении 380 В переменного тока частотой 50 Гц или 700 В постоянного тока	Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении (ВНИИНМАШ) (Россия)	28	Кабели	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 18 сентября 2015г. № 184-од межгосударственный стандарт введен в действие с 1 января 2016г.	01.01.2016

Приложение

техспека лампочки.PDF

Подписал АХМЕТОВА ЛЯЗЗАТ МЕРГЕНКЫЗЫ

Дата подписания 10.11.2026