ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1270123 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № (1327-1 Т, 4580092) Сорғы

Тапсырыс беруші: "Интергаз Орталық Азия" АҚ

Ұйымдастырушы: "Интергаз Орталық Азия" акционерлік қоғамының "Атырау" магистральды газ құбырлары басқармасы" филиалы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	1327-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Сорғы, су және басқа да таза, химиялық бейтарап сұйықтықтарға арналған, консольді бір сатылы, берілуі 300 м3/с-қа дейін
ТЖҚЖС санаттың атауы	Тұрмыстық сорғылар, мотосорғылар
Қосымша сипаттама	Жалпы сипаттамалар: Консольдық сорғы
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Махамбет ауданы, Бейбарыс с.о., Талдыкөл ауылы, склад Редутское ЛПУ
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. 7,5 кВт электр қозғалтқышы бар К80-65-160 сорғысы. Сорғыш келтеқұбырдың диаметрі - 80 мм. Қысымды келтеқұбырдың диаметрі - 65 мм. Жұмыс дөңгелегінің номиналды диаметрі - 160 мм. Өнімділігі - 50 м³/сағ. Қысымы - кемінде 32 м. Айналу жиілігі - 3000 айн/мин. Электр қозғалтқышының қуаты - 7,5 кВт. Қоректендіру кернеуі - 380 В (үш фазалы). Сорғы түрі - көлденең консольді. Құрылымы - бір сатылы, сұйықтық бір жақтан берілетін. Электр қозғалтқышымен қосылуы - муфта арқылы. Ағын өтетін бөлігінің материалы - шойын.
2.2. Тауар шығарылған (дайындалған, өндірілген) 2025 жылдан ерте емес жаңа болуы және осы Тауарға қатысты Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес болуы тиіс.
2.3. Өнімге кепілдік, тауарларды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап, кемінде 12 ай болуы керек.
2.4. Жеткізу шарттың 3.1-тармағының талаптарын ескере отырып, шартқа қол қойылған күннен бастап 31.12.2026 жылға дейін жүзеге асырылуға тиіс.

Техникалық сипаттама мәселелері бойынша байланысатын тұлға:" Атырау " МГҚБ ЭСҚ бойынша жетекші инженер Н. К. Атамбаев: жұмыс тел: +77122 58-6060 (Ішкі нөмірі: 173-20-67, ұялы телефоны: 8 702 564-01-81), эл. пошта: N. Atambayev@ica.kz

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	**ҚР тіркелген**	**Белгіленуі**	**Құжат нөмірі**	**Санаты**	**Атауы**	**Қолдану саласы**	**Әзірлеуші**	**Беттер**	**МКС**	**Мәртебесі**	**Бұйрық**	**Енгізу күні бастап**	**К б**
						Настоящий							

1	Иә	ГОСТ 22247-96	308990	Межгосударственный стандарт	Насосы центробежные консольные для воды. Основные параметры и размеры. Требования безопасности. Методы контроля	стандарт распространяется на центробежные консольные насосы для воды (далее - насосы) с подачей от 5 до 400 мГОСТ 22247-96 Насосы центробежные консольные для воды. Основные параметры и размеры. Требования безопасности. Методы контроля /ч (от 1,4 до 111 л /с) и напором от 10 до 90 м, предназначенные для перекачивания в стационарных условиях воды (кроме морской) с pH 6 - 9, содержащей механические примеси не более	СССР (СССР)	19	Насосы	Действует	Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (Протокол N 9-96 от 12 апреля 1996 г.).	12.04.1996

						0,1% по объему и размером частиц не более 0,2 мм, и устанавливает основные параметры и размеры насосов. Допускается перекачивание других жидкостей, сходных с водой по плотности, вязкости и химической активности.							

Қол қойған Шалтах Рустем Олжагалиұлы

Қол қойылған күні 10.11.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1270123
способом Запрос ценовых предложений

Лот № (1327-1 Т, 4580092) Насос

Заказчик: Акционерное общество "Интергаз Центральная Азия"

Организатор: Филиал "Управление магистральных газопроводов "Атырау" акционерного общества "Интергаз Центральная Азия"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1327-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Насос, для воды и других чистых, химически нейтральных жидкостей, консольный одноступенчатый, подача до 300 м3/ч
Наименование категории ОКТРУ	Бытовые насосы, мотопомпы
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: Насос консольный
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Махамбетский район, с.о. Бейбарыс, аул Талдыколь, склад Редутское ЛПУ
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Насос К80-65-160 с электродвигателем 7,5 кВт. Диаметр всасывающего патрубка - 80 мм. Диаметр напорного патрубка - 65 мм. Номинальный диаметр рабочего колеса - 160 мм. Производительность - 50 м³/ч. Напор - не менее 32 м. Частота вращения - 3000 об/мин. Мощность двигателя - 7,5 кВт. Напряжение питания - 380 В (трёхфазное). Тип насоса - горизонтальный консольный. Конструкция - одноступенчатый, с односторонним подводом жидкости. Соединение с электродвигателем - через муфту. Материал проточной части - чугун.
2.2. Товар должен быть новым, не ранее 2025 года выпуска (изготовления, производства) и соответствующим требованиям законодательства Республики Казахстан применительно к данному Товару.
2.3. Гарантия на товар должна составлять не менее 12 месяцев со дня подписания акта прием-передачи товара.
2.4. Поставка должна быть осуществлена с даты подписания договора по 31.12.2026 года, с учетом требований пункта 3.1 Договора.

Контактное лицо по вопросам технической спецификации: УМГ «Атырау» Ведущий инженер по ЭВС Атамбаев Н.К. раб. тел: +77122 58-6060 (внутренний номер: 173-20-67, сотовый телефон: 8 702 564-01-81), эл. почта: N.Atambayev@ica.kz

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с

1	Да	ГОСТ 22247-96	308990	Межгосударственный стандарт	Насосы центробежные консольные для воды. Основные параметры и размеры. Требования безопасности. Методы контроля	Настоящий стандарт распространяется на центробежные консольные насосы для воды (далее - насосы) с подачей от 5 до 400 мГОСТ 22247-96 Насосы центробежные консольные для воды. Основные параметры и размеры. Требования безопасности. Методы контроля /ч (от 1,4 до 111 л/с) и напором от 10 до 90 м, предназначенные для перекачивания в стационарных условиях воды (кроме морской) с pH 6 - 9, содержащей механические	СССР (СССР)	19	Насосы	Действует	Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (Протокол N 9-96 от 12 апреля 1996 г.).	12.04.1996

						примеси не более 0,1% по объему и размером частиц не более 0,2 мм, и устанавливает основные параметры и размеры насосов. Допускается перекачивание других жидкостей, сходных с водой по плотности, вязкости и химической активности.						

Подписал Шалтах Рустем Олжагалиұлы

Дата подписания 10.11.2026