**ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА**

**1270134 сатып алу бойынша**
**Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен**

**Лот № 15 (2598 Т, 4580146) Газ құбырларына арналған құбыр**

**Тапсырыс беруші: "QazaqGaz Aimaq" акционерлік қоғамы**
**Ұйымдастырушы: "QazaqGaz Aimaq" АҚ Шымкент өндірістік филиалы**

**1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы**

| **Атауы** | **Мәні** |
|---|---|
| Жол нөмірі | 2598 Т |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Газ құбырларына арналған құбыр, полиэтиленді, диаметрі 101-150 мм |
| ТЖҚЖС санаттың атауы | Газбен жабдықтауға арналған полиэтилен құбырлар |
| Қосымша сипаттама | Общие характеристики: PE 100 SDR 11 Ду 110мм газ тәрізді отын беруге арналған полиэтилен құбыры |
| Саны | 60.000 |
| Өлшем бірлігі | Метр |
| Жеткізу орны | ҚАЗАҚСТАН, Шымкент қ., Абай ауданы, район Тұран, Трасса Темирлановское, здание 20/2 |
| Жеткізу шарттары | DDP |
| Жеткізу мерзімі | Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні |
| Төлем шарттары | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100% |

**2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары**

2.1. Сатып алынатын тауарға қойылатын талаптар:

2.1.1. Материал түрі: полиэтилен ПЭ 100 (сары жолақпен), құбырдың денесінде құбырдың сипаттамасы мен өндіріс мерзімі бар;

2.1.2. Диаметрдің қабырға қалыңдығына қатынасы: SDR 11;

2.1.3. Сыртқы диаметрі: 110 мм;

2.1.4. Беті - тегіс, жарықтарсыз, сынықтарсыз, деформацияларсыз және беріктік пен ұзақ мерзімділікке әсер ететін басқа ақауларсыз;

2.1.5. Өнім жаңа болуы керек, 2026 жылдан ерте өндірілмеу қажет.

2.2. Өнім берушіге қойылатын талаптар:

2.2.1. Техникалық шарттарға сәйкес жеткізілетін тауардың сапасын қамтамасыз ету;

2.2.2. Тасымалдау кезінде тауардың тиісті қаптамасын және оның сақталуын қамтамасыз ету;

2.2.3. Жеткізу құнына Өнім берушінің барлық шығындары, соның ішінде Тапсырыс берушінің қоймасына (DDP) тауарды жеткізу кіреді;

2.2.4. Тапсырыс берушінің қоймасында тауарды түсіру жүк түсіру жұмыстары кезінде еңбекті қорғау жөніндегі қауіпсіздік шараларын ескере отырып, Өнім берушінің есебінен жүзеге асырылады.

2.2.5. Құбыр 12м бөліктерімен жеткізілуі керек.

Техникалық ерекшеліктер мәселелері бойынша: Рахманов Нұрбек Сапарбекұлы, тел. 8 (7252)39-48-54 ішкі. 2620, ұялы.8 707 203 54 84. электрондық пошта мекенжайы: rahmanov_n@aimaq.kz.

**3. Техникалық стандарттар**

| № р/с | ҚР тіркелген | Белгіленуі | Құжат нөмірі | Санаты | Атауы | Қолдану саласы | Әзірлеуші | Беттер | МКС | Мәртебесі | Бұйрық | Енгізу күні бастап | К б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Настоящий стандарт распространяется на напорные трубы из полиэтилена для подземных газопроводов (далее - трубы) трех типов: - трубы из полиэтилена (номинальным наружным диаметром dn), в том числе с маркировочными полосами - трубы из полиэтилена с соэкструзионным | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иә | СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | 347281 | Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты | Трубы из полиэтилена для газопроводов. Технические условия Дата введения с 2012.07.01 | и слоями на наружной и/или внутренней поверхностях трубы (номинальным наружным диаметром dn), где все слои имеют одинаковый уровень минимальной длительной прочности (MRS) по Приложению А - трубы из полиэтилена (номинальным наружным диаметром dn) с дополнительной защитной оболочкой из термопласта на наружной поверхности трубы, легко удаляемой при монтаже, поПриложению Б. Трубы предназн | Нет () | 108 | Пластмассовые трубы | Действует | Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан от «12» августа 2011 года № 411-од. | 01.07.2012 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ачены для транспортирования горючих газов по ГОСТ 5542, применяемых в качестве сырья и топлива для промышленного и коммунально-бытового использования при максимальном рабочем давлении (МОР) до 1.2 МПа и рабочей температуре газа до 40 °С. | | | | | | | |

Қол қойған Рахманов Нурбек Сапарбекович

Қол қойылған күні 16.11.2026

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**по закупке 1270134**
**способом Запрос ценовых предложений на понижение**

**Лот № 15 (2598 Т, 4580146) Труба для газопроводов**

**Заказчик: Акционерное общество "QazaqGaz Aimaq"**
**Организатор: Шымкентский производственный филиал АО "QazaqGaz Aimaq"**

**1. Краткое описание ТРУ**

| **Наименование** | **Значение** |
|---|---|
| Номер строки | 2598 Т |
| Наименование и краткая характеристика | Труба для газопроводов, полиэтиленовая, диаметр 101-150 мм |
| Наименование категории ОКТРУ | Трубы полиэтиленовые для газоснабжения |
| Дополнительная характеристика | Общие характеристики: Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 11 Ду 110мм |
| Количество | 60.000 |
| Единица измерения | Метр |
| Место поставки | КАЗАХСТАН, г.Шымкент, Абайский район, район Тұран, Трасса Темирлановское, здание 20/2 |
| Условия поставки | DDP |
| Срок поставки | С даты подписания договора в течение 30 календарных дней |
| Условия оплаты | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100% |

**2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики**

2.1. Требование к закупаемому товару:

2.1.1. Материал: полиэтилен ПЭ 100 (с желтой полоской), на теле трубы имеется характеристика и срок изготовления трубы;

2.1.2. Коэффициент отношения диаметра к толщине стенки: SDR 11;

2.1.3. Диаметр наружный: 110 мм;

2.1.4. Поверхность - гладкая, без трещин, сколов, деформаций и иных дефектов, влияющих на прочность и долговечность;

2.1.5. Товар должен быть новым, произведен не ранее 2026 года.

2.2. Требования к Поставщику:

2.2.1. Обеспечить качество поставляемого Товара в соответствии с техническими условиями;

2.2.2. Обеспечить надлежащую упаковку Товара и его сохранность при перевозке;

2.2.3. В стоимость поставки включены все расходы Поставщика, включая доставку Товара до склада Заказчика (DDP);

2.2.4. Разгрузка товара на складе Заказчика осуществляется за счет Поставщика с учетом мер безопасности по охране труда при разгрузочных работах.

2.2.5. Труба должна быть поставлена отрезками по 12м.

По вопросам технических спецификаций обращаться: Рахманов Нурбек Сапарбекович, тел. 8(7252) 39-48-54 вн. 2620,сот.8 707 203 54 84, электронный адрес почты: rahmanov_n@aimaq.kz.

**3. Технические стандарты**

| № п/п | Зарегистрирован в РК | Обозначение | Номер документа | Категория | Наименование | Область применения | Разработчик | Страницы | МКС | Статус | Приказ | Дата введения с |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Настоящий стандарт распространяется на напорные трубы из полиэтилена для подземных газопроводов (далее - трубы) трех типов: - трубы из полиэтилена (номинальным наружным диаметром dn), в том числе с маркировочными полосами - трубы из полиэтилена с соэкструз | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Да | СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | 347281 | Национальный стандарт Республики Казахстан | Трубы из полиэтилена для газопроводов. Технические условия Дата введения с 2012.07.01 | ионными слоями на наружной и/или внутренней поверхностях трубы (номинальным наружным диаметром dn), где все слои имеют одинаковый уровень минимальной длительной прочности (MRS) по Приложению А - трубы из полиэтилена (номинальным наружным диаметром dn) с дополнительной защитной оболочкой из термопласта на наружной поверхности трубы, легко удаляемой при монтаже, поПриложению Б. Трубы предназн | Нет () | 108 | Пластмассовые трубы | Действует | Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан от «12» августа 2011 года № 411-од. | 01.07.2012 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ачены для транспортирования горючих газов по ГОСТ 5542, применяемых в качестве сырья и топлива для промышленного и коммунально-бытового использования при максимальном рабочем давлении (МОР) до 1.2 МПа и рабочей температуре газа до 40 °С. | | | | | | |

Подписал Рахманов Нурбек Сапарбекович
Дата подписания 16.11.2026