ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1270216 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № (10873 Т, 4580421) Боттар

Тапсырыс беруші: "Қазақтелеком" АҚ

Ұйымдастырушы: "Қазақтелеком" акционерлік қоғамының филиалы "Телеком Жинақтау" дирекциясы"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	10873 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Боттар, диэлектрлі, ерлердікі, резеңкелі, жылытылмаған
ТЖҚЖС санаттың атауы	Қорғаныш бәтеңкелер
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Боты диэлектрические
Саны	10.000
Өлшем бірлігі	Жұп
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Ақтөбе қ., КАЗАХСТАН. Актюбинская область, г. Актобе, ул.Центральная 22А (ОДС РУСД Запад)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Атауы: «Диэлектрлік етік»

Техникалық және сапалық сипаттамалары: Диэлектрлік етік - жабық және жауын-шашынсыз ашық қондырғыларда жұмыс істегенде электр тогынан қосымша қорғаныс құралы болып табылатын арнайы аяқ киім.

Басқа сипаттамалар: Диэлектрлік етіктер 1 кВ жоғары кернеуде және -30-дан +50 ° С-қа дейінгі температурада қолданылады. Диэлектрлік қалыпталған етік резеңке үстіңгі және гофрленген беті болуы керек. Бәтеңкелерде лапель болуы керек.Қалыптастырылған етіктерді астарсыз шығаруға болады. Етіктердің биіктігі кемінде 160 мм болуы керек. Табанының қалыңдығы кемінде 5,7 мм, етіктің өкшедегі табанының қалыңдығы кемінде 8,4 мм. Біліктің қалыңдығы кемінде 3,9 мм. Жоғарғы материал: резеңке. Табан: резеңке. Бекіту әдісі: қалыптау.

Стандарттарға сәйкестік (халықаралық/тұрмыстық): Диэлектрлік етік ГОСТ 13385-78 сәйкес болуы керек.

Қол қойған	Әукен Айдар Өміртайұлы
Қол қойылған күні	11.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1270216
способом Запрос ценовых предложений

Лот № (10873 Т, 4580421) Боты

Заказчик: Акционерное общество "Казахтелеком"

Организатор: "Дирекция "Телеком Комплект" - филиал Акционерного общества "Казахтелеком"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	10873 Т
Наименование и краткая характеристика	Боты, диэлектрические, мужские, резиновые, неутепленные
Наименование категории ОКТРУ	Ботинки защитные
Дополнительная характеристика	Описание: Боты диэлектрические
Количество	10.000
Единица измерения	Пара
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, КАЗАХСТАН. Актюбинская область, г.Актобе, ул.Центральная 22А (ОДС РУСД Запад)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Наименование: «Боты диэлектрические»

Технические и качественные характеристики: Боты диэлектрические - это специальная обувь, которая является дополнительным средством защиты от электрического тока при работе на закрытых и, при отсутствии осадков, на открытых установках.

Прочие характеристики: Боты диэлектрические используются при напряжении свыше 1 кВ и температуре от -30 до +50 °С. Боты диэлектрические формовые должны быть из резинового верха и рифленой поверхности. Боты должны иметь отвороты. Формовые боты могут выпускаться бесподкладочными. Высота бот должна быть не менее 160 мм. Толщина подошвы не менее 5,7 мм, в пятке толщина подошвы бот не менее 8,4 мм. Толщина голенища не менее 3,9 мм. Материал верха: резина. Подошва: резина. Метод крепления: формовой.

Соответствие стандартам (международным/внутренним): Боты диэлектрические должны соответствовать ГОСТу 13385-78.

Подписал	Әукен Айдар Өміртайұлы
Дата подписания	11.11.2026