ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1270308 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 5 (8490-7 Т, 4580587) Қысқыш

Тапсырыс беруші: "Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company)"KEGOC" акционерлік қоғамы

Ұйымдастырушы: "Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" акционерлік қоғамының "Батыс жүйеаралық электр тораптары" филиалы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	8490-7 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Қысқыш, монтажды
ТЖҚЖС санаттың атауы	Кабель қысқышы
Қосымша сипаттама	Аталуы: Клинді монтаждық қысқыш – “бақа”, сым диаметрінің диапазоны 14–33 мм.
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г.Атырау, Центральный склад филиала Западные МЭС
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Атауы: Диаметрі 14–33 мм сымдарға арналған ауыстырмалы төсемдері бар «бақа» типті сына тәрізді монтаждау қысқышы.

Мақсаты: Әуе электр беру желілерінің оқшауланбаған сымдарын тарту, анкерлеу және монтаждау кезінде оларды уақытша ұстауға, бекітуге және тарту күшін жасауға арналған.

Негізгі техникалық талаптар:

- типі — «бақа» типті, плашкалы/сына тәрізді монтаждау қысқышы;
- орындалуы — ауыстырмалы төсемдері бар;
- қолданылуы — А және АС маркалы оқшауланбаған сымдарға арналған;
- сым диаметрлерінің жұмыс диапазоны — 14-тен 33 мм-ге дейін;
- жұмыс жүктемесі — кемінде 42 кН;
- бұзылу жүктемесі — кемінде 120 кН;
- габариттік өлшемдері — шамамен 461×272×96 мм;
- массасы — 11 кг-нан аспайды;

- бұйым — жаңа, бұрын пайдаланылмаған.

Міндетті жиынтықтама:

Қысқыш сым диаметрлерінің 14–33 мм диапазонын толық қамтитын ауыстырмалы төсемдермен бірге жиынтықта жеткізілуі тиіс:

- ВАС-14/17 — 1 дана, диаметрі 14–17 мм сымдарға арналған;
- ВАС-17/20 — 1 дана, диаметрі 17–20 мм сымдарға арналған;
- ВАС-20/23 — 1 дана, диаметрі 20–23 мм сымдарға арналған;
- ВАС-22,8/26 — 1 дана, диаметрі 22,8–26 мм сымдарға арналған;
- ВАС-26/29 — 1 дана, диаметрі 26–29 мм сымдарға арналған;
- ВАС-29/33 — 1 дана, диаметрі 29–33 мм сымдарға арналған

Жиынтықтамаға қойылатын талап: Қысқыш корпусын жоғарыда көрсетілген ауыстырмалы төсемдердің толық жиынтығынсыз жеке жеткізуге жол берілмейді. Барлық төсемдер жеткізілетін қысқышқа арналған штаттық бұйымдар болуы, онымен үйлесімді болуы және өндіруші тарапынан тиісті диаметрдегі А және АС маркалы сымдармен жұмыс істеуге арналуы тиіс.

Жеткізу кезінде ұсынылатын құжаттар: паспорт/пайдалану жөніндегі нұсқаулық, сәйкестік туралы құжат, сондай-ақ өндірушінің немесе жеткізушінің ауыстырмалы төсемдердің жеткізілетін қысқышпен жиынтықтылығын және үйлесімділігін растайтын құжаты.

Стандарттарға сәйкестігі: МЕМСТ 15150-69

Кепілдік: жеткізу күнінен бастап кемінде 12 ай.

Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған және осы техникалық ерекшелікке сәйкес болуы тиіс.

Тауарды жеткізу, өндіріске жіберу алдында (тауардың эскизі, фотосуреті, макеті,әөлшемін және т. б.) Тапсырыс берушімен келісу қажет

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б

1	Иә	ГОСТ 15150-69	308229	Межгосударственный стандарт	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды	Настоящий стандарт распространяется на все виды машин, приборов и других технических изделий (далее - изделия) и устанавливает макроклиматическое районирование земного шара, исполнения, категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды*	СССР (СССР)	59	Характеристика и конструкция механизмов, приборов и оборудования	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.12.69 N 1394	01.01.1971

Қол қойған Нуржанова Эльмира Муратовна

Қол қойылған күні 11.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1270308
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 5 (8490-7 Т, 4580587) Зажим

Заказчик: Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

Организатор: Филиал акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Западные межсистемные электрические сети"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	8490-7 Т
Наименование и краткая характеристика	Зажим, монтажный
Наименование категории ОКТРУ	Зажим кабельный
Дополнительная характеристика	Наименование: Монтажный клиновой зажим "лягушка", диапазон диаметра провода 14-33 мм
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г.Атырау, Центральный склад филиала Западные МЭС
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Наименование: Зажим монтажный клиновой типа «лягушка» со сменными вкладышами для проводов диаметром 14–33 мм.

Назначение: Для временного захвата, удержания и создания тягового усилия при протяжке, анкеровке и монтаже неизолированных проводов воздушных линий электропередачи.

Основные технические требования:

- тип — монтажный зажим плашечного/клинового типа «лягушка»;
- исполнение — со сменными вкладышами;
- предназначение — для неизолированных проводов марок А и АС;
- рабочий диапазон диаметров провода — от 14 до 33 мм;
- рабочая нагрузка — не менее 42 кН;
- разрушающая нагрузка — не менее 120 кН;

- габаритные размеры — ориентировочно 461×272×96 мм;
- масса — не более 11 кг;
- изделие — новое, не бывшее в эксплуатации.

Обязательная комплектация:
Зажим должен поставляться в комплекте со сменными вкладышами, полностью перекрывающими диапазон диаметров провода 14–33 мм:

- ВАС-14/17 — 1 шт., для провода диаметром 14–17 мм;
- ВАС-17/20 — 1 шт., для провода диаметром 17–20 мм;
- ВАС-20/23 — 1 шт., для провода диаметром 20–23 мм;
- ВАС-22,8/26 — 1 шт., для провода диаметром 22,8–26 мм;
- ВАС-26/29 — 1 шт., для провода диаметром 26–29 мм;
- ВАС-29/33 — 1 шт., для провода диаметром 29–33 мм.

Требование к комплектности: Поставка одного корпуса зажима без полного набора указанных сменных вкладышей не допускается. Все вкладыши должны быть штатными, совместимыми с поставляемым зажимом и предназначенными производителем для работы с проводами А и АС соответствующих диаметров.

Документы при поставке: паспорт/руководство по эксплуатации, документ о соответствии, а также документ производителя либо поставщика, подтверждающий комплектность и совместимость вкладышей с поставляемым зажимом.

Соответствие стандартам: ГОСТ 15150-69

Гарантия: не менее 12 месяцев с даты поставки.

Товар должен быть новым, ранее не использовавшимся и соответствовать настоящей технической спецификации.

Перед поставкой, отправкой в производство, товар (эскиз товара, фотографию, макет, размер и т.д.) необходимо согласовать с Заказчиком

3. Технические стандарты

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ 15150-69	308229	Межгосударственный стандарт	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды	Настоящий стандарт распространяется на все виды машин, приборов и других технических изделий (далее - изделия) и устанавливает макроклиматическое районирование земного шара, исполнения, категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды*	СССР (СССР)	59	Характеристика и конструкция механизмов, приборов и оборудования	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.12.69 N 1394	01.01.1971

Подписал Нуржанова Эльмира Муратовна

Дата подписания 11.11.2026