ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1270309 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № (10968 Т, 4580592) Кернеу индикаторы

Тапсырыс беруші: "Қазақтелеком" АҚ

Ұйымдастырушы: "Қазақтелеком" акционерлік қоғамының филиалы "Телеком Жинақтау" дирекциясы"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	10968 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кернеу индикаторы, айнымалы және тұрақты токтың электр қондырғыларында кернеудің болуын немесе болмауын тексеру үшін
ТЖҚЖС санаттың атауы	Кернеудің бар екенін көрсеткіш
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Индикатор напряжения до 1000В
Саны	65.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Атырау Қ.Ә., Атырау қ., Атырауская область, г. Атырау, ул. Баймуханова,3 (ОДС ТУСМ-13)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Техникалық талаптар:

Құралдың түрі: кернеуді жанаспай анықтайтын индикатор.

Айнымалы кернеуді анықтау диапазоны: 1000 В АС дейін.

Жиілік диапазоны: 50–60 Гц.

Кернеуді анықтау әдісі: жанаспай анықтау.

Кернеудің бар екенін көрсету: жарық және дыбыс сигналдары арқылы.

Құралды басқару: қосу/өшіру батырмасының болуы.

Сезімталдықты реттеу: сезімталдық режимдерін ауыстыру мүмкіндігінің болуы.

Қуат элементтері: 2 дана AAA типті батарея.

Құралдың ұзындығы: 150–180 мм аралығында.

Мақсаты: ток өткізетін бөліктерге тікелей жанаспай, айнымалы кернеудің бар-жоғын анықтау.

Жеткізілім жиынтығы: кернеу индикаторы, қуат элементтері және пайдалану жөніндегі нұсқаулық.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	ГОСТ IEC 61243-3-2014	372692	Межгосударственный стандарт	Работа под напряжением. Индикаторы напряжения. Часть 3. Индикаторы низкого напряжения двухполюсного типа	Настоящий стандарт IEC 61243 применяют к ручным двухполюсным индикаторам напряжения и их принадлежностям и (зубчатыми зажимами и соединительными проводами) для подключения к электрическим системам	Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации» (ОАО «ВНИИС») ( )	64	Защита от электрического удара. Средства защиты	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 30 октября 2015 г. за № 217-од введен в действие межгосударственный стандарт ГОСТ IEC_61243-3-2014 в качестве национального стандарта Республики Казахстан с 1 декабря 2015г.	01.12.2015	

Қол қойған Сарсеков Азиз Даниярович

Қол қойылған күні 10.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1270309
способом Запрос ценовых предложений

Лот № (10968 Т, 4580592) Индикатор напряжения

Заказчик: Акционерное общество "Казахтелеком"

Организатор: "Дирекция "Телеком Комплект" - филиал Акционерного общества "Казахтелеком"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	10968 Т
Наименование и краткая характеристика	Индикатор напряжения, для проверки наличия или отсутствия напряжения в электроустановках переменного и постоянного тока
Наименование категории ОКТРУ	Индикатор наличия напряжения
Дополнительная характеристика	Описание: Индикатор напряжения до 1000В
Количество	65.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырау Г.А., г.Атырау, Атырауская область, г. Атырау, ул.Баймуханова,3 (ОДС ТУСМ-13)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Технические требования:

Тип прибора: бесконтактный индикатор напряжения.

Диапазон обнаружения переменного напряжения: до 1000 В AC.

Диапазон частот: 50–60 Гц.

Способ обнаружения напряжения: бесконтактный.

Индикация обнаружения напряжения: световая и звуковая.

Управление прибором: наличие кнопки включения/выключения.

Регулировка чувствительности: наличие переключения режимов чувствительности.

Элементы питания: 2 шт. тип батарея AAA.

Длина прибора: от 150 до 180 мм.

Назначение: обнаружение наличия переменного напряжения без непосредственного контакта с токоведущими частями.

Комплект поставки: индикатор напряжения, элементы питания и инструкция по эксплуатации.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ IEC 61243-3-2014	372692	Межгосударственный стандарт	Работа под напряжением. Индикаторы напряжения. Часть 3. Индикаторы низкого напряжения двухполюсного типа	Настоящий стандарт IEC 61243 применяют к ручным двухполюсным индикаторам напряжения и их принадлежностям и (зубчатыми зажимами и соединительными проводами и) для подключения к электрическим системам	Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации» (ОАО «ВНИИС») ( )	64	Защита от электрического удара. Средства защиты	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 30 октября 2015 г. за № 217-од введен в действие межгосударственный стандарт ГОСТ IEC_61243-3-2014 в качестве национального стандарта Республики Казахстан с 1 декабря 2015г.	01.12.2015

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

Подписал	Сарсеков Азиз Даниярович
Дата подписания	10.11.2026