ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1270511 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № (328 Т, 4581071) Қорғау қабықшасы

Тапсырыс беруші: "Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company)"KEGOC" акционерлік қоғамы

Ұйымдастырушы: "Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" акционерлік қоғамының "Орталық жүйеаралық электр тораптары" филиалы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	328 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Қорғау қабықшасы, трасформаторлардағы майды тотығудан және ылғалданудан қорғауға арналған
ТЖҚЖС санаттың атауы	Тоғанға арналған пленка
Қосымша сипаттама	Аталуы: Кілегейлі қорғағыш қабықша ОЗТ 4,22,5м
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, г.Караганда, Центральный склад филиала Центральные МЭС
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

"Иілгіш қабық - трансформаторлардағы майды тотықтанудан және ылғалдан минус 60-тан плюс 85оС дейінгі температурада қорғауға арналған, күштік трансформаторларды май индикаторы саңылауына бекітіп, ілмектерге ілу арқылы орнатылады.

ТШ 3615-010-18007830-2015.

Техникалық мәліметтер

1. Иілгіш қабық ПЭР-3МТ-4,2х2,5;

2. Өлшемдері - 4150 х 2470 мм;

3. ПЭР 3МТ жасауға арналған материал тозуға төзімді 100% термополиуретан (ТПУ);

4. Трансформаторлардағы майды тотықтанудан және ылғалдан минус 60-тан плюс 85 градусқа дейінгі температурада қорғайтын ПЭР-3МТ қорғаныш қабықтары;

5. Икемді ПЭР-3МТ қабығы бұл майға төзімді резеңкеден жасалған матадан төртбұрышты серпімді контейнер.

6. Қаптамада оны трансформаторлық кеңейткіште бекітуге арналған ілмектер мен кеңейткіш герметикалық жабылған қосылуға және май өлшегішті өткізуге арналған тесік болуы керек.

7. Соңғы қаптама аймағындағы қаптамада, қаптаманың түрі мен реттік нөмірін көрсететін таңба болуы тиіс.

Басқа сипаттамалар

1. Тауардың шығарылған жылы: 2026 жылдан ерте емес.

2. Ықтимал өнім беруші сатып алуға қатысуға өтінімде тауардың маркасы / моделі, шығарылған елі мен өндірушінің зауыты туралы ақпарат беруі тиіс.

3. Стандарттарға сәйкестік (халықаралық / отандық): МЕМСТ 23216-78 Электр бұйымдары.

4. Тексеру және тестілеу: Тауарды жеткізген кезде жеткізуші өндірушінің сынақ есептерін ұсынуы керек.

5. Жеткізілетін тауарларға кепілдік мерзімі: тауарды пайдалануға беру басталғаннан бастап 12 ай, бірақ тауар жеткізілген күннен бастап 18 айдан аспайды."

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	ГОСТ 23216-78	315561	Межгосударственный стандарт	Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний	МКС: 29.020 КГС: Е09	СССР (СССР)	44	Электротехника в целом	Действует		01.07.1979	

Қол қойған Галяветдинова Сауле Саматовна

Қол қойылған күні 11.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1270511
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № (328 Т, 4581071) Оболочка защитная

Заказчик: Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

Организатор: Филиал акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Центральные межсистемные электрические сети"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	328 Т
Наименование и краткая характеристика	Оболочка защитная, для защиты масла в трансформаторах от окисления и увлажнения
Наименование категории ОКТРУ	Плёнка для пруда
Дополнительная характеристика	Наименование: Оболочка пленочной защиты ОЗТ 4,22,5м
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, г.Караганда, Центральный склад филиала Центральные МЭС
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

"Оболочка гибкая - предназначена для защиты масла в трансформаторах от окисления и увлажнения при температуре масла от минус 60 до плюс 85оС, монтируются в расширителях силовых трансформаторов путем крепления их к отверстию маслоуказателя и подвешивания за петли.

ТУ 3615-010-18007830-2015.

Технические данные

1. Оболочка гибкая ПЭР-3МТ-4,2х2,5;

2. Размеры – 4150 х 2470 мм;

3. Материал для изготовления ПЭР-3МТ износостойкий термополиуретан (ТПУ) 100%;

4. Оболочки защитные ПЭР-3МТ, для защиты масла в трансформаторах от окисления и увлажнения при температуре масла от -60 до +85 градусов С;

5. Оболочка гибкая ПЭР-3МТ представляет собой эластичную ёмкость прямоугольной формы, изготовленную из маслостойкой прорезиненной ткани.

6. На оболочке должны быть петли для фиксации её в расширителе трансформатора и отверстие для герметичного присоединения к расширителю и пропуска маслоуказателя.

7. На оболочке в районе торцевого шва должна быть нанесена маркировка с указанием типа оболочки и заводского номера.

Прочая характеристика

1. Год выпуска товара: не ранее 2026 года.

2.Потенциальный поставщик в заявке на участие в закупке должен предоставить информацию по марке/модели, стране-происхождения товара и заводу изготовителю.

3.Соответствие стандартам (международным/внутренним): ГОСТ 23216-78 Изделия - электротехнические.

4.Проверка и испытание: при поставке товара поставщик должен предоставить протоколы испытаний, проведенных на заводе изготовителе.

5.Гарантийный срок на поставляемый товар: 12 месяцев с начала ввода товара в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня поставки товара."

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ 23216-78	315561	Межгосударственный стандарт	Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний	МКС: 29.020 КГС: Е09	СССР (СССР)	44	Электротехника в целом	Действует		01.07.1979

Подписал Галяветдинова Сауле Саматовна

Дата подписания 11.11.2026