ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1270520 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 20 (1315 Т, 4581172) Кабель

Тапсырыс беруші: "Бірлескен Кәсіпорын "Будёновское" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушы: "Бірлескен Кәсіпорын "Будёновское" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	1315 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кабель, маркасы ВВБГ, кернеуі 1 000 В-тан артық емес
ТЖҚЖС санаттың атауы	ВББГ маркалы пластмасса оқшаулауы бар күштік кабель
Қосымша сипаттама	Түрі: ВВГ 5х4 кабелі
Саны	500.000
Өлшем бірлігі	Метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қаратау а.о., Сарыжаз а., квартал 021, здание 627, рудник "Буденовское 6-7" (находится в 50 км от с.Сарыжаз)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Тауардың атауы: ВВГнг(А) Ls 5х4 кабелі

номиналды кернеуі 0,66 кВ дейін, жиілігі 50 Гц.

Кабель маркасы: ВВГнг

Тұрғын үй саны: 5.

Венаның көлденең қимасы: 4 мм2.

Оқшаулау кедергісі 7 МОм

Тамыр материалы: мыс.

Сынып бір сыммен өмір сүрді

Орындау распросттраняющее жануымен және төмен түтін және elantra моделі

Номиналды айнымалы кернеу 0,66 кВ жиілігі 50 Гц

Сынақ айнымалы кернеуі 3 кВ жиілігі 50 Гц

Сынақ кезінде экспозиция уақыты 10 мин

Ұзақ рұқсат етілген ток жүктемесі ауада 32 А, жерде 41 А

Бір секундтық КЗ 0,65 кА рұқсат етілген ток

Оқшаулау кедергісі 20 °С кем дегенде 7 МОм * км

Тұтынушының тапсырысы бойынша құрылыс ұзындығы

Өткізгіштердің рұқсат етілген қыздыру температурасы 70 °С

Максималды қыздыру температурасы шамадан тыс жүктеме кезінде 90 °С, қысқа тұйықталу кезінде 160 °С

Ең аз иілу радиусы 7,5 сыртқы диаметр

Жұмыс температурасының диапазоны -50...+50 °С

Сапа паспорты немесе сәйкестік сертификаты

Қол қойған	Өмір Елдос
Қол қойылған күні	11.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1270520
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 20 (1315 Т, 4581172) Кабель

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "Будёновское"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "Будёновское"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	1315 Т
Наименование и краткая характеристика	Кабель, марка ВВБГ, напряжение не более 1 000 В
Наименование категории ОКТРУ	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией марки ВВБГ
Дополнительная характеристика	Тип: Кабель ВВГ 5х4
Количество	500.000
Единица измерения	Метр
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, здание 627, рудник "Буденовское 6-7" (находится в 50 км от с.Сарыжаз)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Наименование товара: Кабель ВВГ 5х4

номинальном напряжении до 0,66 кв. частотой 50 Гц.

Марка кабеля: ВВГнг

Количество жил: 5.

Сечение жилы: 4 мм².

Сопротивление изоляции 7 МОм

Материал жилы: медь.

Класс жил одно проволочная

Исполнение не распространяющее горением с низким дыма и газовыделением

Номинальное переменное напряжение 0,66 кв. частотой 50 Гц

Испытательное переменное напряжение 3 кв. частотой 50 Гц

Время выдержки при испытании 10 мин

Длительно допустимая токовая нагрузка 32 А на воздухе, 41 А в земле

Допустимый ток односекундного КЗ 0,65 кА

Сопротивление изоляции при 20 °С не менее 7 МОм км

Строительная длина по заказу потребителя

Допустимая температура нагрева жил 70 °С

Максимальная температура нагрева жил 90 °С при перегрузке, 160 °С при токе КЗ

Минимальный радиус изгиба 7,5 наружных диаметров

Диапазон рабочих температур −50...+50 °С

Паспорт качества или сертификат соответствия

Подписал	Өмір Елдос
Дата подписания	11.11.2026