ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1270555 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № (802 Т, 4581281) Айнымалы тоқ электр қозғалтқышы

Тапсырыс беруші: "Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company)"KEGOC" акционерлік қоғамы

Ұйымдастырушы: "Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" акционерлік қоғамының "Орталық жүйеаралық электр тораптары" филиалы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	802 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Айнымалы тоқ электр қозғалтқышы, асинхронды, көп фазалы, қуаты 0,75 кВт дейін
ТЖҚЖС санаттың атауы	Асинхронды қозғалтқыштар
Қосымша сипаттама	Аталуы: Электр қозғалтқышы асинхронды үш фазалы IM3281 0,25кВт/ 1300-1600айнал /мин 380В 63мм/
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, г.Караганда, Центральный склад филиала Центральные МЭС
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

"Өнеркәсіптік маңызы бар, фазалық роторы бар, үш фазалы асинхронды электр қозғалтқышы қуатты трансформаторларды салқындату жүйесінің осьтік желдеткіштерінің электр жетегінде жұмыс істеуге арналған. Айнымалы үш фазалы ток желісінен жұмыс істеуге арналған.

Техникалық мәліметтер

1. Біліктің айналу осінің орнату бетінен биіктігі - 63 мм;

2. Қуаты - 0,25 кВт;

3. Синхронды айналу жиілігі - 1500 айн / мин;

4. Номиналды кернеу - 380 В;

5. Орнату әдісі бойынша конструктивті орындалуы - IM 3281;

6. Корпус - шойын немесе алюминий;

7. S1 - жұмыс режимі ұзақ (жиі тоқтаусыз);

8. Қорғау класы - IP55;

9. Климаттық орындалуы - УХЛ-1;

10. Қозғалтқышпен бірге жұмыс дөңгелегі қойылуы керек.

Басқа сипаттамалар

1. Тауардың шығарылған жылы: 2026 жылдан ерте емес.

2. Ықтимал өнім беруші сатып алуға қатысуға өтінімде тауардың маркасы / моделі, шығарылған елі мен өндірушінің зауыты туралы ақпарат беруі тиіс.

3. Тексеру және тестілеу: Тауарды жеткізген кезде жеткізуші өндірушінің сынақ есептерін ұсынуы керек.

4. Жеткізілетін тауарларға кепілдік мерзімі: тауарды пайдалануға беру басталғаннан бастап 12 ай, бірақ тауар жеткізілген күннен бастап 18 айдан аспайды."

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
					Машины электрические асинхронные мощно	Настоящий стандарт распространяется на трехфазные асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором общего назначения мощностью от 1 до 400 кВт включительно для работы от сети переменного тока напряжением до 690 В, изготовляемые для нужд народного хозяйств	Федеральное государственное унитарное предприятие				Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 2 июля 2014 г.		

1	Иә	ГОСТ 31605-2012	360090	Межгосударственный стандарт	стью от 1 до 400 кВт включительно. Двигатели. Показатели энергоэффективности	а и экспорта. Стандарт не распространяется на специальные двигатели, устанавливаемые на средствах наземного, морского и воздушного транспорта, взрывозащищенные двигатели, а также на двигатели, работающие в нестационарных режимах, многоскоростные двигатели и двигатели с повышенным скольжением	"Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении" (ФГУП "ВНИИНМАШ") ( )	8	Моторы	Действует	№ 154-од межгосударственный стандарт ГОСТ 31550—2012 введен в действие в качестве национального стандарта с 1 ноября 2014 г.	01.11.2014

Қол қойған Галяветдинова Сауле Саматовна

Қол қойылған күні 11.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1270555
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № (802 Т, 4581281) Электродвигатель переменного тока

Заказчик: Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

Организатор: Филиал акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Центральные межсистемные электрические сети"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	802 Т
Наименование и краткая характеристика	Электродвигатель переменного тока, асинхронный, многофазный, мощность до 0,75 кВт
Наименование категории ОКТРУ	Асинхронные двигатели
Дополнительная характеристика	Наименование: Электродвигатель асинхронный трехфазный IM3281 0,25кВт 1300-1600об/мин 380В 63мм
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, г.Караганда, Центральный склад филиала Центральные МЭС
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

"Электродвигатель асинхронный трехфазный с фазным ротором промышленного значения предназначен для работы в электроприводе осевых вентиляторов системы охлаждения мощных трансформаторов. Рассчитаны для работы от сети переменного трехфазного тока.

Технические данные

1. Высота оси вращения вала над установочной поверхностью - 63 мм;

2. Мощность - 0,25 кВт;

3. Синхронной частотой вращения - 1500 об/мин;

4. Номинальное напряжение 380 В;

5. Конструктивное исполнение по способу монтажа - IM 3281;

6. Корпус - чугунный или аллюминевый;

7. Режим работы S1 - продолжительный (без частых остановок);

8. Класс защиты - IP55;

9. Климатическое исполнение - УХЛ-1;

10. В комплекте с двигателем необходимо поставить крыльчатку.

Прочая характеристика

1. Год выпуска товара: не ранее 2026 года.

2.Потенциальный поставщик в заявке на участие в закупке должен предоставить информацию по марке/модели, стране-происхождения товара и заводу изготовителю.

3.Проверка и испытание: при поставке товара поставщик должен предоставить протоколы испытаний, проведенных на заводе изготовителе.

4.Гарантийный срок на поставляемый товар: 12 месяцев с начала ввода товара в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня поставки товара."

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
					Машины	Настоящий стандарт распространяется на трехфазные асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором общего назначения мощностью от 1 до 400 кВт включительно для работы от сети переменного тока напряжением до 690 В, изготовляемые для нужд народног	Федеральное государственное унитарное				Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 2	



1	Да	ГОСТ 31605-2012	360090	Межгосударственный стандарт	электрические асинхронные мощностью от 1 до 400 кВт включительно. Двигатели. Показатели энергоэффективности	о хозяйства и экспорта. Стандарт не распространяется на специальные двигатели, устанавливаемые на средствах наземного, морского и воздушного транспорта, взрывозащищенные двигатели, а также на двигатели, работающие в нестационарных режимах, многоскоростные двигатели и двигатели с повышенным скольжением	предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении" (ФГУП "ВНИИНМАШ") ( )	8	Моторы	Действует	июля 2014 г. № 154-од межгосударственный стандарт ГОСТ 31550—2012 введен в действие в качестве национального стандарта с 1 ноября 2014 г.	01.11.2014

Подписал Галяветдинова Сауле Саматовна

Дата подписания 11.11.2026