ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1270634 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 1 (10872 Т, 4581436) Боттар

Тапсырыс беруші: "Қазақтелеком" АҚ
Ұйымдастырушы: "Қазақтелеком" акционерлік қоғамының филиалы "Телеком Жинақтау" дирекциясы"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	10872 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Боттар, диэлектрлі, ерлердікі, резеңкелі, жылытылмаған
ТЖҚЖС санаттың атауы	Қорғаныш бәтеңкелер
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Боты диэлектрические
Саны	10.000
Өлшем бірлігі	Жұп
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, КАЗАХСТАН. Атырауская область, г.Атырау, ул. Тайманова 3(ОДС РУСД Запад)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Атауы:"диэлектрлік боттар"

2. Техникалық және сапалық сипаттамалары: диэлектрлік боттар-бұл жабық және жауын-шашын болмаған кезде ашық қондырғыларда жұмыс істегенде электр тогынан қосымша қорғаныс құралы болып табылатын арнайы аяқ киім.

3. Басқа сипаттамалары: диэлектрлік боттар 1 кВ-тан жоғары кернеуде және -30-дан +50 °С-қа дейінгі температурада қолданылады. Боттарда лапельдер болуы керек. Пішін боттары астарсыз шығарылуы мүмкін. Боттың биіктігі кемінде 160 мм болуы керек.табанның қалыңдығы кемінде 5,7 мм, өкшеде боттың табанының қалыңдығы кемінде 8,4 ММ. біліктің қалыңдығы кемінде 3,9 ММ. үстіңгі Материал: Резеңке. Табаны: резеңке. Бекіту әдісі: қалыптау.

4. Стандарттарға сәйкестік (халықаралық/ішкі): диэлектрлік боттар ГОСТ 13385-78 сәйкес келуі керек.

Жеткізуші үлгіні ұсынуы керек.

Қол қойған	Толегенова Дильназ Канатовна
Қол қойылған күні	12.11.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1270634
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 1 (10872 Т, 4581436) Боты

Заказчик: Акционерное общество "Казахтелеком"
Организатор: "Дирекция "Телеком Комплект" - филиал Акционерного общества "Казахтелеком"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	10872 Т
Наименование и краткая характеристика	Боты, диэлектрические, мужские, резиновые, неутепленные
Наименование категории ОКТРУ	Ботинки защитные
Дополнительная характеристика	Описание: Боты диэлектрические
Количество	10.000
Единица измерения	Пара
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, КАЗАХСТАН. Атырауская область, г.Атырау, ул. Тайманова 3(ОДС РУСД Запад)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. Наименование: «Боты диэлектрические»

2. Технические и качественные характеристики: Боты диэлектрические - это специальная обувь, которая является дополнительным средством защиты от электрического тока при работе на закрытых и, при отсутствии осадков, на открытых установках.

3. Прочие характеристики: Боты диэлектрические используются при напряжении свыше 1 кВ и температуре от -30 до +50 °С. Боты диэлектрические формовые должны быть из резинового верха и рифленой поверхности. Боты должны иметь отвороты. Формовые боты могут выпускаться бесподкладочными. Высота бот должна быть не менее 160 мм. Толщина подошвы не менее 5,7 мм, в пятке толщина подошвы бот не менее 8,4 мм. Толщина голенища не менее 3,9 мм. Материал верха: резина. Подошва: резина. Метод крепления: формовой.

4. Соответствие стандартам (международным/внутренним): Боты диэлектрические должны соответствовать ГОСТу 13385-78.

Поставщик должен предоставить образец.

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

Подписал	Толегенова Дильназ Канатовна
Дата подписания	12.11.2026