ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1270646 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 1 (3645 Т, 4581453) Өрт сөндіргіш

Тапсырыс беруші: "QazaqGaz Aimaq" акционерлік қоғамы
Ұйымдастырушы: «QazaqGaz Aimaq» АҚ Қызылорда өндірістік филиалы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	3645 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Өрт сөндіргіш, ұнтақты
ТЖҚЖС санаттың атауы	Өрт сөндіргіш
Қосымша сипаттама	Вид: ОП-5 ұнтақты өрт сөндіргіш
Саны	216.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, г. Кызылорда, ул.Султанмахмут Торайгырова, строение 186
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. ОП-5 өрт сөндіргіші (ұнтақ).

2.2. Жеткізудің толықтығы:

2.2.1. Пломбыланған, бекіту-пломбалау құрылғысы арядталған өрт сөндіргіш, саптамасы бар шланг, мемлекеттік (БПҚ) з және орыс тілдеріндегі өрт сөндіргіш паспортымен біріктірілген мемлекеттік және орыс тілдеріндегі пайдалану жөніндегі Нұсқаулық.

2.2.2. Өрт сөндіргіште өрт сөндіргіштің қасиеттерін толық сипаттайтын таңбалау, шығарылған күні, сондай-ақ мемлекеттік және орыс тілдерінде қолдану жөніндегі Нұсқаулық болуы тиіс.

2.3. Өнім стендпен бірге болуы керек және сәйкесінше оралған болуы керек.

2.4. Тауар жаңа, 2026 жылдан бұрын шығарылмаған болуы керек. Техникалық ерекшелік бойынша Тапсырыс берушінің байланыс тұлғасы: Е және ҚОҚ қызметінің бастығы Арыстанова Айганым Абдигаппаровна, эл.пошта: Aristanova_a@aimaq.kz, тел.: 8 (7242) 55-17-42, ішкі 2831.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	**ҚР тіркелген**	**Белгіленуі**	**Құжат нөмірі**	**Санаты**	**Атауы**	**Қолдану саласы**	**Әзірлеуші**	**Беттер**	**МКС**	**Мәртебесі**	**Бұйрық**	**Енгізу күні бастап**	**К б**
						Настоящий							

							стандарт распространяется на переносные огнетушители с полной массой не более 20 кг (далее - огнетушители), предназначенные для тушения пожаров классов А, В, С, Е. Настоящий стандарт устанавливает основные показатели и методы испытаний переносных огнетушителей. Настоящий стандарт не распространяется на огнетушители специального назначения (ранцевые, авиационные, для тушения лесных пожаров, для тушения						
1	Иә	СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	341188	Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты	Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний			«Қазақстан стандарттау және сертификаттау институты» РМК (010000, пр. Мангилик ел 11)	71	Противопожарные средства	Действует	приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от «18» августа 2005 г. № 225	01.07.2006

						пожаров класса D и др.) Стандарты Российской Федерации, приведенные в настоящем стандарте применяются в соответствии с установленным порядком.							

Қол қойған Арыстанова Айганым Абдигаппаровна

Қол қойылған күні 12.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1270646
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 1 (3645 Т, 4581453) Огнетушитель

Заказчик: Акционерное общество "QazaqGaz Aimaq"
Организатор: Кызылординский производственный филиал АО «QazaqGaz Aimaq»

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	3645 Т
Наименование и краткая характеристика	Огнетушитель, порошковый
Наименование категории ОКТРУ	Огнетушитель
Дополнительная характеристика	Вид: Огнетушитель порошковый ОП-5
Количество	216.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Кызылординская область, г. Кызылорда, ул.Султанмахмут Торайгырова, строение 186
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Огнетушитель ОП-5 (порошковый).

2.2. Комплектность поставки:

2.2.1. Огнетушитель, заряженный с опломбированным запорно-пломбировочным устройством (ЗПУ), шланг с насадкой, руководство по эксплуатации на государственном и русском языке, совмещённое с паспортом на огнетушитель на государственном и русском языке.

2.2.2. На огнетушителе должна быть маркировка с полным описанием свойств огнетушителя, дата выпуска, а также инструкция по применению на государственном и русском языке.

2.3. Товар должен быть с подставкой и соответствующим образом упакован с 2026 года.

2.4. Товар должен быть новым, не ранее 2026 года выпуска. Контактное лицо Заказчика по техническому заданию: Начальник СОТ и ОС Арыстанова Айганым Абдигаппаровна, эл.почта: Aristanova_a@aimaq.kz, тел.: 8(7242) 55-17-42, вн. 2831.

3. Технические стандарты

№ п/п	**Зарегистрирован в РК**	**Обозначение**	**Номер документа**	**Категория**	**Наименование**	**Область применения**	**Разработчик**	**Страницы**	**МКС**	**Статус**	**Приказ**	**Дата введения с**
						Настоящ						

1	Да	СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	341188	Национальный стандарт Республики Казахстан	Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний	ий стандарт распространяется на переносные огнетушители с полной массой не более 20 кг (далее - огнетушители), предназначенные для тушения пожаров классов А, В, С, Е. Настоящий стандарт устанавливает основные показатели и методы испытаний переносных огнетушителей. Настоящий стандарт не распространяется на огнетушители специально-го назначения (ранцевые, авиационные, для тушения лесных пожаров, для	РГП "Казахстанский институт стандартизации и сертификации" (010000, пр. Мангилик ел 11)	71	Противопожарные средства	Действует	приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от «18» августа 2005 г. № 225	01.07.2006

						тушения пожаров класса D и др.) Стандарты Российской Федерации, приведенные в настоящем стандарте применяются в соответствии с установленным порядком.						

Подписал Арыстанова Айганым Абдигаппаровна
Дата подписания 12.11.2026