ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1270722 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № (10977 Т, 4581605) Сөндіргіш

Тапсырыс беруші: "Қазақтелеком" АҚ

Ұйымдастырушы: "Қазақтелеком" акционерлік қоғамының филиалы "Телеком Жинақтау" дирекциясы"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	10977 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Сөндіргіш, автоматтық, үш полюсті, кернеуі 230 В-тан аз
ТЖҚЖС санаттың атауы	Автоматты ажыратқыш
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Выключатель авт.3Р 63А/40кА
Саны	5.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ., г.Караганда ул.Потанина 36Б, ТУСМ-10 ОДС
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Техникалық талаптар:

Автоматты үш фазалы қосқыш жылу ажыратқышымен, Din-рейкаға орнату (Модульдік), номиналды ажырату қабілеті 63кА, номиналды ток 63 А

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	**ҚР тіркелген**	**Белгіленуі**	**Құжат нөмірі**	**Санаты**	**Атауы**	**Қолдану саласы**	**Әзірлеуші**	**Беттер**	**МКС**	**Мәртебесі**	**Бұйрық**	**Енгізу күні бастап**	**К б**
						Настоящий стандарт устанавливает дополнительные требования к одно- и двухполюсным автомати							

1	Иә	ГОСТ IEC 60898-2-2011	360600	Межгосударственный стандарт	Выключатели автоматические для защиты от сверхтоков электроустановок бытового и аналогичного назначения. Часть 2. Выключатели автоматические для переменного и постоянного тока	ческим выключателям, которые, кроме вышеуказанных характеристик, способны работать на постоянном токе, рассчитаны на номинальное напряжение постоянного тока не более 220 В для однополюсных и 440 В - для двухполюсных автоматических выключателей, номинальный ток не более 125 А, и имеют предельную отключающую способность постоянного тока не более 10000 А	Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении" (ВНИИНМАШ) ( )	22	Соединительные устройства	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 22 января 2014 г. № 16-од межгосударственный стандарт тГОСТ IEC 60898-2-2013 введен в действие в качестве национального стандарта с 01 июля 2014 г.	01.07.2014

Қол қойған Сарсеков Азиз Даниярович

Қол қойылған күні 11.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1270722
способом Запрос ценовых предложений

Лот № (10977 Т, 4581605) Выключатель

Заказчик: Акционерное общество "Казахтелеком"

Организатор: "Дирекция "Телеком Комплект" - филиал Акционерного общества "Казахтелеком"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	10977 Т
Наименование и краткая характеристика	Выключатель, автоматический, трехполюсный, напряжение менее 230 В
Наименование категории ОКТРУ	Автоматический выключатель
Дополнительная характеристика	Описание: Выключатель авт.3Р 63А/40кА
Количество	5.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, г.Караганда ул. Потанина 36Б, ТУСМ-10 ОДС
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Технические требования:

Автоматический трехфазный выключатель с тепловым расцепителем, установка На Din-рейку (Модульный), номинальная отключающая способность 63кА, номинальный ток 63

3. Технические стандарты

№ п /п	**Зарегистрирован в РК**	**Обозначение**	**Номер документа**	**Категория**	**Наименование**	**Область применения**	**Разработчик**	**Страницы**	**МКС**	**Статус**	**Приказ**	**Дата введения с**
						Настоящий стандарт устанавливает дополнительные требования к одно- и						

1	Да	ГОСТ IEC 60898-2-2011	360600	Межгосударственный стандарт	Выключатели автоматические для защиты от сверхтоков электроустановок бытового и аналогичного назначения. Часть 2. Выключатели автоматические для переменного и постоянного тока	двухполюсным автоматическим выключателям, которые, кроме вышеуказанных характеристик, способны работать на постоянном токе, рассчитаны на номинальное напряжение постоянного тока не более 220 В для однополюсных и 440 В - для двухполюсных автоматических выключателей, номинальный ток не более 125 А, и имеют предельную отключающую способность постоянного тока не более 10000 А	Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении" (ВНИИНМАШ) ( )	22	Соединительные устройства	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 22 января 2014 г. № 16-од межгосударственный стандарттГОСТ IEC 60898-2-2013 введен в действие в качестве национального стандарта с 01 июля 2014 г.	01.07.2014

Подписал Сарсеков Азиз Даниярович

Дата подписания 11.11.2026