Техническая спецификация
Услуги по техническому обслуживанию противопожарных средств/инвентаря/оборудования (кроме систем безопасности)
(код по ЕНС ТРУ 801019.000.000005)

№ п/п	Требования
1	**Описание закупаемых товаров, работ и услуг**
	Услуги по техническому обслуживанию противопожарных средств/инвентаря/оборудования (кроме систем безопасности)
2	**Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг.**
	- Единица измерение: штука; - Объем: согласно приложению №1 к технической спецификации; - Адрес расположения Объекта: г. Шымкент ул. Володарского №19 и согласно приложению №1. Услуги должны быть оказаны в соответствии с требованиями действующего законодательства и нормативно-технических документов (в том числе приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 17 августа 2021 года №405 «Об утверждении технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности» (с изменениями по состоянию на 26.02.2023г.), СТ РК 1487-2006 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации») и СТ РК 2513-2014 «Техника пожарная. Огнетушители передвижные. Общие технические условия». Перезарядка огнетушителей порошковые - ОП, углекислотные-ОУ, порошковый Унифицированные – ОПУ. В процессе исследования используются только сертифицированные приборы и измерительные инструменты. Требования к выполнению услуг: Осуществлять оказание услуг по перезарядке огнетушителей в строгом соответствии с требованиями нормативно – правовых актов Республики Казахстан в части перезарядки огнетушителей. Перезарядка порошковых и углекислотных огнетушителей включает в себя: - внешний и внутренний осмотр; - ремонт; -гидравлическое испытание на прочность; - пневматические испытания на герметичность корпуса; - пусковой головки; - шланга запорного устройства; - покраску огнетушителя; 3. Результаты проведенных проверок и испытаний фиксируются на бирке огнетушителя, в его паспорте; 4. При невозможности перезарядки технически неисправных огнетушителей сторонами составляется акт выбраковки непригодных огнетушителей с указанием неисправностей;

	5. Отгрузку огнетушителей на перезарядку, а также возврат огнетушителей после оказанных услуг производить по адресам филиала АО «НК «КТЖ» - «Шымкентское отделение магистральной сети» 6. В случае неисправности составных частей огнетушителя (запорно-пусковое устройство, индикатор давления, ручка для переноски огнетушителя и ручка для управления подачей порошка, шланг гибкий, клапан, раструб) исполнитель должен произвести ремонт или замену указанных деталей на новый. <u>Требования к гарантии на качество:</u> Если в течение гарантийного срока будут обнаружены дефекты, допущенные по вине Исполнителя, Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления Заказчика либо в иной установленный Заказчиком срок обязан устранить обнаруженные дефекты за свой счет, собственными силами.
3	**Гарантийные сроки (при необходимости)**
	Исполнитель гарантирует качество выполненных услуг в течении 1 года со дня подписания Акта выполненных услуг.

Заместитель директора по перевозочному процессу филиала АО «НК «КТЖ» «Шымкентское отделение магистральной сети» **Н. Бижанов**

Согласовано : и.о. НЖСГ-9 Н. Абуов

НЖСДПТО-9 Т. Якупов

Исп. Сагимбаева А.А. НЖСДпб-9
Тел. 95-20-91

Приложение 1 к
технической
спецификации

Места оказания услуг
Услуги по техническому обслуживанию противопожарных средств/инвентаря/оборудования (кроме систем безопасности) (перезарядка огнетушителей)

Объемы закупаемых услуг на 2026 год:
огнетушитель порошковый ОП-5 в количестве 77 шт., огнетушитель углекислотный ОУ-5 в количестве 30 шт., в том числе:

Адреса расположения объектов НЖС-9 Шымкент *(цех движения)*:

1. г. Шымкент ул. Володарского №19 - ОП-5, **32 шт.**;
2. Туркестанская обл., г.Арыс, ул. Казыбек би №1 - ОП-5 **-27 шт.,** ОУ-5 **-24 шт.;**
3. Туркестанская обл., г.Сарыагаш ул.Майлықожа б/н - ОП-5 **-18 шт.**, ОУ-5 **-6 шт.**

KTZH\Sagimbaeva_AA