ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1270782 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 9 (3248-1 Т, 4581729) Біріктіргіш бастиек

Тапсырыс беруші: "Павлодар мұнай химия зауыты" ЖШС
Ұйымдастырушы: "Павлодар мұнай химия зауыты" ЖШС

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	3248-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Біріктіргіш бастиек, өрт сөндіретін, типі ГП
ТЖҚЖС санаттың атауы	Өртке қарсы қосқыш бастиектер
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: ГП-70х50 стандартты өлшемдегі қосылатын өтпелі қысым басы.
Саны	20.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ., ул. Химкомбинатовская, 1
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

ГП-70х50 типөлшемді жалғастырғыш өтпелі қысымды бастиек. Бастиектің түйісетін бөліктері орнатылған резеңке сақинасымен бірге корпусқа қатысты еркін айналуы және бастиектің бойлық осіне қатысты корпус бойымен жылжымауы тиіс. Жеткізу кезінде талап етілетін құжаттар:
паспорт немесе пайдалану жөніндегі нұсқаулық.

Бастиектің шартты өту диаметрлері МЕМСТ 28352-89 стандартына сәйкес болуы тиіс.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	**ҚР тіркелген**	**Белгіленуі**	**Құжат нөмірі**	**Санаты**	**Атауы**	**Қолдану саласы**	**Әзірлеуші**	**Беттер**	**МКС**	**Мәртебесі**	**Бұйрық**	**Енгізу күні бастап**	**К б**

1	Иә	ГОСТ 28352-89	304652	Межгосударственный стандарт	Головки соединительные для пожарного оборудования. Типы, основные параметры и размеры	МКС: 13.220.10 КГС: Г88	СССР (СССР)	11	Пожароту шение	Действует		01.01.1992

Қол қойған Ақылжан Айхан Қазизоллаұлы

Қол қойылған күні 11.11.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1270782
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 9 (3248-1 Т, 4581729) Головка соединительная

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	3248-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Головка соединительная, пожарная, тип ГП
Наименование категории ОКТРУ	Головки соединительные пожарные
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Соединительная переходная напорная головка типоразмера ГП-70х50.
Количество	20.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, ул. Химкомбинатовская, 1
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Соединительная переходная напорная головка типоразмера ГП-70х50. Смыкаемые части головки должны свободно вращаться относительно корпуса с установленным резиновым кольцом и не смещаться вдоль корпуса относительно продольной оси головки. Документы требуемые при поставке: паспорт или руководство по эксплуатации.

Условные проходы головки быть в соответствии с ГОСТ 28352-89.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ 28352-89	304652	Межгосударственный стандарт	Головки соединительные для пожарного оборудования. Типы, основные параметры и размеры	МКС: 13.220.10 КГС: Г88	СССР (СССР)	11	Пожароту шение	Действует		01.01.1992

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

Подписал	Ақылжан Айхан Қазизоллаұлы
Дата подписания	11.11.2026