ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1270782 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 8 (3250-1 Т, 4581730) Біріктіргіш бастиек

Тапсырыс беруші: "Павлодар мұнай химия зауыты" ЖШС
Ұйымдастырушы: "Павлодар мұнай химия зауыты" ЖШС

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	3250-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Біріктіргіш бастиек, өрт сөндіретін, типі ГМ
ТЖҚЖС санаттың атауы	Өртке қарсы қосқыш бастиектер
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Муфта басы. Шартты өту - 70 мм.,Жұмыс қысымы, - 1,6 МПа.,Жалпы өлшемдері - 56мм х128мм.
Саны	44.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ., ул. Химкомбинатовская, 1
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

ГМ-70 муфталы жалғастырғыш бастиектің техникалық ерекшелігі

Муфталы жалғастырғыш бастиек.

Шартты өту диаметрі – 70 мм.

Жұмыс қысымы – 1,6 МПа.

Габариттік өлшемдері – 56 мм × 128 мм.

ГМ-
70 муфталы бастиегі алюминий немесе жез қорытпасынан жасалады және қысқа төлке түрінде болады. О ның бір жағында өрт сөндіру техникасының келте құбырларына бұрап орнатуға арналған ішкі бұранда бо луы тиіс.

Бастиектің ойығына МЕМСТ 6557 стандартына сәйкес келетін резеңке сақина орнатылып, ойықта сенімді бекітілуі тиіс.

Бастиектің шартты өту диаметрлері МЕМСТ 28352-89 стандартына сәйкес болуы тиіс.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	**ҚР тіркелген**	**Белгіленуі**	**Құжат нөмірі**	**Санаты**	**Атауы**	**Қолдану саласы**	**Әзірлеуші**	**Беттер**	**МКС**	**Мәртебесі**	**Бұйрық**	**Енгізу күні бастап**	**К б**

1	Иә	ГОСТ 28352-89	304652	Межгосударственный стандарт	Головки соединительные для пожарного оборудования. Типы, основные параметры и размеры	МКС: 13.220.10 КГС: Г88	СССР (СССР)	11	Пожаротушение	Действует		01.01.1992
2	Иә	ГОСТ 6557-89	331541	Межгосударственный стандарт	Кольца резиновые для пожарной соединительной арматуры. Технические условия	МКС: 83.140.50 КГС: Л63	СССР (СССР)	11	Уплотнения	Действует	Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 28.09.1989 № 2952	01.01.1991

Қол қойған Ақылжан Айхан Қазизоллаұлы

Қол қойылған күні 11.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1270782
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 8 (3250-1 Т, 4581730) Головка соединительная

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	3250-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Головка соединительная, пожарная, тип ГМ
Наименование категории ОКТРУ	Головки соединительные пожарные
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Головка муфтовая соединительная. Условный проход - 70 мм., Рабочее давление - 1,6 МПа, Габаритные размеры – 56мм х128мм.
Количество	44.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, ул. Химкомбинатовская, 1
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая спецификация головки муфтовой ГМ-70.

Головка муфтовая соединительная.

Условный проход - 70 мм

Рабочее давление, - 1,6 МПа

Габаритные размеры – 56мм х128мм

Головка муфтовая ГМ-70 изготовлена из алюминиевого или латунного сплава, и представляет собой короткую втулку, с одной стороны которой имеется внутренняя резьба для навинчивания на патрубки пожарной техники.

В паз головки должно быть установлено и надежно удерживаться в пазу резиновое кольцо, соответствующее ГОСТ 6557.

Условные проходы головки быть в соответствии с ГОСТ 28352-89.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ 28352-89	304652	Межгосударственный стандарт	Головки соединительные для пожарного оборудования. Типы, основные параметры и размеры	МКС: 13.220.10 КГС: Г88	СССР (СССР)	11	Пожаротушение	Действует		01.01.1992
2	Да	ГОСТ 6557-89	331541	Межгосударственный стандарт	Кольца резиновые для пожарной соединительной арматуры. Технические условия	МКС: 83.140.50 КГС: Л63	СССР (СССР)	11	Уплотнения	Действует	Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 28.09.1989 № 2952	01.01.1991

Подписал Ақылжан Айхан Қазизоллаұлы

Дата подписания 11.11.2026