ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1270895 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 76 (1123 Т, 4582087) Ілгек

Тапсырыс беруші: "Бірлескен Кәсіпорын "Будёновское" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушы: "Бірлескен Кәсіпорын "Будёновское" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	1123 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Ілгек, өрт сөндіру, болат
ТЖҚЖС санаттың атауы	Өрт сөндіру багорлары
Қосымша сипаттама	Түрі: Өрт сөндіруші қызыл.
Саны	5.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қаратау а.о., Сарыжаз а., квартал 021, здание 627, рудник "Буденовское 6-7" (находится в 50 км от с.Сарыжаз)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Атауы: Өрт сөндіруші Багор

Түсі: қызыл (стандарт бойынша-өрт сөндіру құралдары үшін)

Түрі: қолмен шабуыл құралы

Мақсаты: құрылымдарды талдау, шатырды ашу, жанып жатқан материалдарды алып тастау, өртті сөндіру кезінде желдеткіш тесіктер жасау

Қолдану саласы: Өрт сөндіру бөлімдері, авариялық-құтқару қызметтері, өнеркәсіптік объектілер, қоймалар, қоғамдық және тұрғын ғимараттар

Жалпы ұзындығы: 1200-1500 мм

Тұтқаның материалы: ағаш (қатты ағаш) немесе оқшауланған металл

Кеңес материалы: көміртекті болат, термиялық өңделген

Ұшы пішіні: иілген Ілмек

Жабын: коррозияға қарсы, қызыл түске боялған

Температураға төзімділік: -40°C-тан +100°C-қа дейін

Электр оқшаулау: 1000 В дейін (оқшаулағыш жабыны болған жағдайда)

Стандарт: МЕМСТ 12.4.135-84, ТУ өндіруші

Қызмет ету мерзімі: дұрыс жұмыс істегенде 10 жылға дейін

Сақтау шарттары: құрғақ, желдетілетін бөлмеде, өрт сөндіру тақтасында немесе шкафта

Қол қойған	Өмір Елдос
Қол қойылған күні	12.11.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1270895
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 76 (1123 Т, 4582087) Багор

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "Будёновское"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "Будёновское"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	1123 Т
Наименование и краткая характеристика	Багор, пожарный, стальной
Наименование категории ОКТРУ	Пожарные багры
Дополнительная характеристика	Тип: Багор пожарный красный.
Количество	5.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, здание 627, рудник "Буденовское 6-7" (находится в 50 км от с.Сарыжаз)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Название: пожарный Багор

Цвет: красный (по стандарту-для средств пожаротушения)

Тип: ручной инструмент для атаки

Назначение: разбор конструкций, вскрытие кровли, удаление горящих материалов, создание вентиляционных отверстий при тушении пожара

Область применения: пожарные части, аварийно-спасательные службы, промышленные объекты, склады, общественные и жилые здания

Общая длина: 1200-1500 мм

Материал ручки: дерево (твердая древесина) или изолированный металл

Материал наконечника: углеродистая сталь, термообработанная

Форма наконечника: изогнутая петля

Покрытие: антикоррозийное, окрашено в красный цвет

Термостойкость: от -40°C до +100°C

Электрическая изоляция: до 1000 В (при наличии изоляционного покрытия)

Стандарт: ГОСТ 12.4.135-84, ТУ производитель

Срок службы: до 10 лет при правильной эксплуатации

Условия хранения: в сухом, проветриваемом помещении, на пожарной доске или шкафу

Подписал	Өмір Елдос
Дата подписания	12.11.2026