ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1270895 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 30 (1250 Т, 4582133) Сынық

Тапсырыс беруші: "Бірлескен Кәсіпорын "Будёновское" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушы: "Бірлескен Кәсіпорын "Будёновское" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	1250 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Сынық, өрт сөндіру
ТЖҚЖС санаттың атауы	Лом
Қосымша сипаттама	Түрі: Өрт қалқаны үшін жеңіл сынықтар
Саны	5.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қаратау а.о., Сарыжаз а., квартал 021, здание 627, рудник "Буденовское 6-7" (находится в 50 км от с.Сарыжаз)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Атауы: жеңіл өрт сөндіруші сынықтары

Мақсаты: өрт және авариялық-құтқару жұмыстары кезінде есіктерді, терезелерді, қалқаларды ашу, конструкцияларды бөлшектеу үшін қолданылады

Қолданылуы: стандартты өрт қалқаны (SNP-A, SNP-B, SNP-B) құрамына кіреді

Ұзындығы 1000-1200 мм

Штанганың диаметрі 18-22 мм

Материал көміртекті немесе легирленген болат (әдетте ST3)

Ұштың түрі жалпақ жүзді немесе қисық

Жабу қызыл немесе қара түске боялған (көріну және коррозиядан қорғау үшін)

Дайындау ыстық соғу, термиялық өңдеу

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

Механикалық жүктемелерге, иілуге, соққыға төзімділік

Температура диапазоны -40°C-тан +50°C-қа дейін

ГОСТ / ТУ ГОСТ 1405-83 (құрылыс сынықтары үшін), ТУ өндіруші кәсіпорындар.

Қол қойған	Өмір Елдос
Қол қойылған күні	12.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1270895
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 30 (1250 Т, 4582133) Лом

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "Будёновское"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "Будёновское"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	1250 Т
Наименование и краткая характеристика	Лом, пожарный
Наименование категории ОКТРУ	Лом
Дополнительная характеристика	Тип: Лом легкий для пожарного щита
Количество	5.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, здание 627, рудник "Буденовское 6-7" (находится в 50 км от с.Сарыжаз)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Наименование: Лом лёгкий пожарный

Назначение: используется для вскрытия дверей, окон, перегородок, демонтажа конструкций при пожаре и аварийно-спасательных работах

Применение: входит в состав стандартного пожарного щита (ЩП-А, ЩП-Б, ЩП-В)

Длина 1000–1200 мм

Диаметр стержня 18–22 мм

Материал Углеродистая или легированная сталь (обычно Ст3)

Тип наконечника Заострённый с плоским лезвием или изогнутый

Покрытие Окрашен в красный или чёрный цвет (для видимости и защиты от коррозии)

Изготовление Горячая ковка, термообработка

Устойчивость К механическим нагрузкам, изгибу, удару

Температурный диапазон От –40°C до +50°C

ГОСТ / ТУ ГОСТ 1405-83 (для лома строительного), ТУ предприятий-производителей.

Подписал	Өмір Елдос
Дата подписания	12.11.2026