ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1270895 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 94 (1168 Т, 4582069) Сұйықтық деңгейін бақылау релесі

Тапсырыс беруші: "Бірлескен Кәсіпорын "Будёновское" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушы: "Бірлескен Кәсіпорын "Будёновское" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	1168 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Сұйықтық деңгейін бақылау релесі, резервуар үшін
ТЖҚЖС санаттың атауы	Реле
Қосымша сипаттама	Түрі: Деңгей релесінің сенсоры 301 өсті.
Саны	10.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қаратау а.о., Сарыжаз а., квартал 021, здание 627, рудник "Буденовское 6-7" (находится в 50 км от с.Сарыжаз)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Деңгей-реле датчиктері жарылыс қаупі бар аймақтардан тыс стационарлық және кеме жағдайларында бір немесе әртүрлі резервуарларда үш тәуелсіз арна арқылы электр өткізгіш сұйықтықтардың үш деңгейін бақылауға арналған.

Сезімтал элементтердің конструктивті орындалуы: өзек;

Сезімтал элементтердің ұзындығы(м): 0,25, 0,6, 2,00;

Құрылғылардың орындалуы бар: қарапайым;

Қуат кернеуі: 220 В (+10%/-15%), жиілігі 50 Гц ± 2 %.

Бақыланатын ортаның температурасы минус 10-нан плюс 60 °С-қа дейін.

Шығу сигналы: релелік, жарық индикаторы.

Тұтынылатын қуат 12 В·А аспайды.

Сенсор материалдары: 12Х18Н10Т Болат.

Датчиктің орындалуы: 7

Қол қойған	Өмір Елдос
Қол қойылған күні	12.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1270895
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 94 (1168 Т, 4582069) Реле контроля уровня жидкости

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "Будёновское"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "Будёновское"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	1168 Т
Наименование и краткая характеристика	Реле контроля уровня жидкости, для резервуара
Наименование категории ОКТРУ	Реле
Дополнительная характеристика	Тип: Датчик реле уровня РОС 301.
Количество	10.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, здание 627, рудник "Буденовское 6-7" (находится в 50 км от с.Сарыжаз)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Датчики-реле уровня предназначены для контроля трёх уровней электропроводных жидкостей по трем независимым каналам в одном или в различных резервуарах в стационарных и корабельных условиях вне взрывоопасных зон.

Конструктивное исполнение чувствительных элементов: стержневое;

Длина чувствительных элементов(м): 0,25, 0,6, 2,00;

Приборы имеют исполнения: обыкновенное;

Напряжение питания: 220 В (+10%/-15%), частота 50 Гц ± 2 %.

Температура контролируемой среды от минус 10 до плюс 60 °С.

Выходной сигнал: релейный, световая индикация.

Потребляемая мощность не более 12 В·А.

Материалы датчика: Сталь 12Х18Н10Т.

Исполнение датчика: 7

Подписал	Өмір Елдос
Дата подписания	12.11.2026