ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1270920 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № (10440-1 Т, 4582211) Кондиционер (сплит-жүйе)

Тапсырыс беруші: "Қазақтелеком" АҚ

Ұйымдастырушы: "Қазақтелеком" акционерлік қоғамының филиалы "Телеком Жинақтау" дирекциясы"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	10440-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кондиционер (сплит-жүйе), қабырғалық, салқындату ауданы 50 ш.м. дейін
ТЖҚЖС санаттың атауы	Кондиционерлер (сплит-жүйелер)
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Кондиционер сплит-система 18 модели, бытовой, автономный, холодопроизводительность 5,6 Вт.
Саны	6.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Туркестанская область (ЦЭиК ЮК ДЭСД)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Техникалық сипаттама **Орнату арқылы 18 үлгілі сплит жүйелі ауа баптағышқа техникалық талаптар** 1. Номиналды кернеу, бір фазалы **– 220/230 В**2. Айнымалы токтың номиналды жиілігі **– 50Гц**

3. Салқындату аумағы **– 50 м ^{2} дейн**

4. Орындалуы **– Бөлінген жүйе**5. Үлгі **– 186. Сыртқы блоктың ұзындығы кемінде 750 мм.7. Алюминий кірістірусіз мыстан жасалған қондырғы (түтіктер).**8. Ауа баптағыш жүйелерін электрмен жабдықтау 50 Гц ± 5% жиілігі бар айнымалы ток желісінен, 20 ... + 15% рұқсат етілген 220/ В бір фазалы кернеуден жүзеге асырылуы керек.9. Электр қуатының қысқа мерзімді үзілістері кезінде автоматты қосу және орнатылған жұмыс режимін қалпына келтіру (қайта іске қосу) қамтамасыз етілуі керек. Қуат көзін қорғау.10. Технологиялық жабдықтары бар бөлмедегі ауа баптағыштың жұмысы.11. Ауа баптағыштардың қызмет ету мерзімі кемінде 7 жыл болуы керек.

12. Автокөтергішті пайдалану мүмкіндігімен ауа баптағыштарды орнату.

Мекен-жайлары:

1. Түркістан облысы, а. Абай, Қонаев көшесі, 59 АТС-Абай (GPON) Келес ЛТЦ

2. Түркістан облысы, Кентау қ., даңғылы. Ясауи, 100 АТС-Кентау қ. (GPON) Кентау ЛТЦ

3. Түркістан облысы, а. Шолаққорған, Әйтеке би көшесі, 58 АТС-Шолаққорған Созақ ЛТЦ

4. Түркістан облысы, Шардара қ., Төле би көшесі, АТС-РИМ (GPON) н/ж Шардара ЛТЦ

5. Түркістан облысы, Сарыағаш қ., Майлы-Қожа көшесі, АТС н/ж-Сарыағаш қ. Сарыағаш ЛТЦ

6. Түркістан облысы, Ленгер қ.. 8 наурыз көшесі, АТС н/ж-Ленгер қаласы Төлеби ЛТЦ.

МЕМСТ 26963-86

Қол қойған	Толегенова Дильназ Канатовна
Қол қойылған күні	12.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1270920
способом Запрос ценовых предложений

Лот № (10440-1 Т, 4582211) Кондиционер (сплит-система)

Заказчик: Акционерное общество "Казахтелеком"

Организатор: "Дирекция "Телеком Комплект" - филиал Акционерного общества "Казахтелеком"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	10440-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Кондиционер (сплит-система), настенный, площадь охлаждения до 50 кв.м
Наименование категории ОКТРУ	Кондиционеры (сплитсистемы)
Дополнительная характеристика	Описание: Кондиционер сплит-система 18 модели, бытовой, автономный, холодопроизводительность 5,6 Вт.
Количество	6.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область (ЦЭиК ЮК ДЭСД)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая спецификация

Технические требования для кондиционера Сплит-системы 18-модели с установкой

1.Номинальное напряжение, однофазное – **220/230В**

2.Номинальная частота переменного тока – **50Гц**

3.Площадь охлаждение помещения – **до 50 м ^{2}**

4.Исполнение – **Сплит-система**

5.Модель – **18**

6.Длина наружного блока не менее 750 мм.

7.Инсталляция (трубки) из меди без алюминиевых вставок.

8.Электропитание систем кондиционирования должно осуществляться от сети переменного тока частотой 50 Гц ± 5%, однофазным напряжением 220/230В с допустимыми отклонениями – 20…+15 %.

9.При кратковременных пропаданиях электроэнергии должно быть обеспечено автоматическое включение и восстановление установленного режима работы (рестарт). Защита по электропитанию.

10. Эксплуатация кондиционера в помещении с технологическим оборудованием.

11. Срок службы кондиционеров должен быть не менее 7 лет.

12. Установка кондиционеров с использованием автовышки.

Адреса:

1. Туркестанская область с. Абай, ул. Кунаева, 59 АТС-Абай (GPON) Келеский ЛТЦ
2. Туркестанская область г. Кентау, пр-т. Яссави, 100 АТС-г. Кентау (GPON) Кентауский ЛТЦ
3. Туркестанская область с. Шолаккорган, ул. Айтеке би, 58 АТС-Шолаккорган Сузакский ЛТЦ
4. Туркестанская область г. Шардара, ул. Толе би, б/н АТС-РИМ (GPON) Шардаринский ЛТЦ
5. Туркестанская область г. Сарыагаш, ул. Майлы-Кожа, б/н АТС-г. Сарыагаш Сарыагашский ЛТЦ
6. Туркестанская область г. Ленгер, ул. 8 марта, б/н АТС-г. Ленгер Толебийский ЛТЦ.

ГОСТ 26963-86

Подписал	Толегенова Дильназ Канатовна
Дата подписания	12.11.2026