ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1270991 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 2 (59-1 Т, 4582324) Жылу қадағасы

Тапсырыс беруші: «ӨзенМұнайСервис» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушы: "ҚазМұнайГаз" ҰК АҚ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	59-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Жылу қадағасы, термореттейтін
ТЖҚЖС санаттың атауы	Жылыту жүйелеріне арналған терморегуляторлар
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Инфрақызыл жылы еденге арналған термореттегіш. кернеу: 220 Вольт
Саны	30.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен Қ.Ә., промзона, склад ТОО "ОМС"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Электрлік еденді жылытуға арналған термостат

Орнату түрі: үстеме

Максималды қуат: 4 кВт

Қуат кернеуі: 85-265 В, 50-60 Гц

Максималды жүктеме тогы: 18а

Температураны реттеу диапазоны: +1...+60 °C

Температураны орнату қадамы: 1 °C

Дисплей Түрі: сандық

Корпустың Түсі: Ақ

Жалпы өлшемдері: 120х70х27 мм

Салмағы: 210 гр.

Қосымша мүмкіндіктер: кіріктірілген сенсордың тұйықталуынан/үзілуінен және кернеудің төмендеуінен қорғау, төтенше жағдай режимі.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	СТ РК 2.528-2018	394628	Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты	Температурные датчики Типовая программа испытаний для целей утверждения типа		Нет ()	0	Термодинамика и измерения температуры	Действует	приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 1 ноября № 315-од	01.01.2020	

Қол қойған РАХМАНБЕРДИЕВ САМАТ ЖЕТКИЗГЕНОВИЧ

Қол қойылған күні 12.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1270991
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 2 (59-1 Т, 4582324) Датчик тепла

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ОзенМунайСервис"
Организатор: Акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	59-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Датчик тепла, терморегулирующий
Наименование категории ОКТРУ	Терморегуляторы для систем обогрева
Дополнительная характеристика	Описание: Терморегулятор для инфракрасного тёплого пола. напряжение: 220 Вольт
Количество	30.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., промзона, склад ТОО "ОМС"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Терморегулятор для электрического теплого пола

Тип монтажа: Накладной

Максимальная мощность: 4 кВт

Напряжение питания: 85-265 В, 50-60 Гц

Максимальный ток нагрузки: 18 А

Диапазон регулирования температуры: +1...+60 °C

Шаг задания температуры: 1 °C

Тип дисплея: Цифровой

Цвет корпуса: Белый

Габаритные размеры: 120x70x27 мм

Масса: 210 гр.

Дополнительные функции: Встроенная защита от замыкания/обрыва датчика и перепадов напряжения, аварийный режим работы.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	СТ РК 2.528-2018	394628	Национальный стандарт Республики Казахстан	Температурные датчики Типовая программа испытаний для целей утверждения типа		Нет ()	0	Термодинамика и измерения температуры	Действует	приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 1 ноября № 315-од	01.01.2020

Подписал РАХМАНБЕРДИЕВ САМАТ ЖЕТКИЗГЕНОВИЧ
Дата подписания 12.11.2026