ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1270997 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 11 (9419-3 Т, 4582350) Сым

Тапсырыс беруші: "Қазақтелеком" АҚ

Ұйымдастырушы: "Қазақтелеком" акционерлік қоғамының филиалы "Телеком Жинақтау" дирекциясы"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	9419-3 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Сым, маркасы ПВС, кернеуі 1 000 В-тан артық емес
ТЖҚЖС санаттың атауы	Бұта кескіш пышақтары
Қосымша сипаттама	Сипаттама: кабель
Саны	500.000
Өлшем бірлігі	Метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Жамбыл облысы, Тараз Қ.Ә., Тараз қ., Жамбылская область, г.Тараз, ул. Исатай батыра 4А (ЦЭиК ДЭСД)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

ПВС 2*1,5 сымына техникалық ерекшелік,
1.Сым ПВС 2*1,5 ГОСТ 7399-97 сәйкес келеді, мыс өзектер, өзектер саны-2, өзектер бөлімі -1,5 мм2, өзектердің орындалуы-көп сымды.
2.Номиналды қалыңдығы: 0,7 мм ПВХ пластикат өзектерін оқшаулау
3.Қабықтың номиналды қалыңдығы: 0,8 мм
4.Рұқсат етілген ағымдағы жүктеме: 16 А
5.Номиналды айнымалы кернеу: 380 В жиілігі 50 Гц
6.Номиналды ток жүктемесі: 16 А артық емес
7.Ең аз иілу радиусы: 86 мм
8.Жұмыс температурасының диапазоны -25...+40 °С
9.Сым метражды белгілермен таңбаланған, ұштары тығыздалған максималды құрылыс ұзындықтарымен бір бөлікке немесе шығанақтарға түсуі керек.

Қол қойған Мирманова Айжана Мустафаевна
Қол қойылған күні 12.11.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1270997
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 11 (9419-3 Т, 4582350) Провод

Заказчик: Акционерное общество "Казахтелеком"

Организатор: "Дирекция "Телеком Комплект" - филиал Акционерного общества "Казахтелеком"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	9419-3 Т
Наименование и краткая характеристика	Провод, марка ПВС, напряжение не более 1 000 В
Наименование категории ОКТРУ	Провод соединительный для бытовых приборов марки ПВС
Дополнительная характеристика	Описание: кабель
Количество	500.000
Единица измерения	Метр
Место поставки	КАЗАХСТАН, Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз, Жамбылская область, г.Тараз, ул. Исатай батыра 4А (ЦЭиК ДЭСД)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая спецификация на Провод ПВС 2*1,5,
1.Провод ПВС 2*1,5 соответствующий ГОСТ 7399-97, жилы медные, количество жил-2, сечение жил - 1,5 мм², исполнение жил - многопроволочное.
2.Изоляция жил из ПВХ пластиката номинальной толщиной: 0,7 мм
3.Номинальная толщина оболочки: 0,8 мм
4.Допустимая токовая нагрузка: 16 А
5.Номинальное переменное напряжение: 380 В частотой 50 Гц
6.Номинальная токовая нагрузка: не более 16 А
7.Минимальный радиус изгиба: 86 мм
8.Диапазон рабочих температур: −25...+40 °C
9.Провод должен поступить единым куском или в бухтах максимальными строительными длинами, с герметизированными концами, промаркированный с метражными метками.

Подписал	Мирманова Айжана Мустафаевна
Дата подписания	12.11.2026