**ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА**

**1270997 сатып алу бойынша**
**Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен**

**Лот № 1 (10134-1 Т, 4582360) Сым**

**Тапсырыс беруші: "Қазақтелеком" АҚ**

**Ұйымдастырушы: "Қазақтелеком" акционерлік қоғамының филиалы "Телеком Жинақтау" дирекциясы"**

**1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы**

| **Атауы** | **Мәні** |
|---|---|
| Жол нөмірі | 10134-1 Т |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Сым, маркасы ПВ3, кернеуі 1 000 В |
| ТЖҚЖС санаттың атауы | ПВ маркалы күштік сым |
| Қосымша сипаттама | - |
| Саны | 450.000 |
| Өлшем бірлігі | Метр |
| Жеткізу орны | ҚАЗАҚСТАН, Алматы к., г.Алматы, ул.Ермака, 17 (ДУСЭК) |
| Жеткізу шарттары | DDP |
| Жеткізу мерзімі | Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні |
| Төлем шарттары | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100% |

**2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары**

ПуГВ 1*6 сымына техникалық ерекшелік,

1.ПуГВ 1*6 сымы ГОСТ 26445-85 сәйкес келеді, мыс өзегі, өзектер саны-1, өзектер бөлімі -6 мм2, өзектердің орындалуы-көп сымды

2. Желідегі сымдардың ең аз саны (дана)-19.

3. Сымның сыртқы диаметрі – 4,6 мм.

4. Тұрақты ток пен 20°С температурада өткізгіштің максималды электр кедергісі-3,11 МОм /км

5. Ең төменгі иілу радиусы 5 Сыртқы диаметрі

6. Жұмыс температурасының диапазоны -50...+70 °С

7. Кабельдің қабығының түсі сары-жасыл.

8. Сым бір бөлікке түсуі керек.

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

| | |
|---|---|
| Қол қойған | Мирманова Айжана Мустафаевна |
| Қол қойылған күні | 12.11.2026 |

# ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

**по закупке 1270997**
**способом Запрос ценовых предложений**

**Лот № 1 (10134-1 Т, 4582360) Провод**

**Заказчик: Акционерное общество "Казахтелеком"**

**Организатор: "Дирекция "Телеком Комплект" - филиал Акционерного общества "Казахтелеком"**

## 1. Краткое описание ТРУ

| **Наименование** | **Значение** |
|---|---|
| Номер строки | 10134-1 Т |
| Наименование и краткая характеристика | Провод, марка ПВ3, напряжение 1 000 В |
| Наименование категории ОКТРУ | Провод силовой марки ПВ |
| Дополнительная характеристика | - |
| Количество | 450.000 |
| Единица измерения | Метр |
| Место поставки | КАЗАХСТАН, г.Алматы, г.Алматы, ул.Ермака, 17 (ДУСЭК) |
| Условия поставки | DDP |
| Срок поставки | С даты подписания договора в течение 30 календарных дней |
| Условия оплаты | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100% |

## 2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая спецификация на Провод ПуГВ 1*6,
1.Провод ПуГВ 1*6 соответствующий ГОСТ 26445-85, жила медная, количество жил-1, сечение жил -6 мм², исполнение жил-многопроволочное.
2. Минимальное число проволок в жиле (шт)-19
3. Наружный диаметр провода-4,6 мм
4. Максимальное электрическое сопротивление жилы при постоянном токе и температуре 20°С-3,11 МОм/км
5. Минимальный радиус изгиба 5 наружных диаметров
6. Диапазон рабочих температур −50...+70 °С
7. Цвет оболочки кабеля желто-зеленый.
8. Провод должен поступить единым куском.

| | |
|---|---|
| Подписал | Мирманова Айжана Мустафаевна |
| Дата подписания | 12.11.2026 |