ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1270997 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № (9319-3 Т, 4582332) Кабель

Тапсырыс беруші: "Қазақтелеком" АҚ

Ұйымдастырушы: "Қазақтелеком" акционерлік қоғамының филиалы "Телеком Жинақтау" дирекциясы"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	9319-3 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кабель, маркасы АВВГ, кернеуі 1 000 В-тан артық емес
ТЖҚЖС санаттың атауы	АВВГнг маркалы күштік кабель
Қосымша сипаттама	Сипаттама: кабель
Саны	625.000
Өлшем бірлігі	Метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Астана қ., г.Астана пр. Республики 64 (ЦЭиК ДЭСД)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Техническая спецификация на Кабель АВВГнг 4*16
1.Кабель АВВГнг 4*16 соответствующий ГОСТ 31996-2012, жилы медные, количество жил-4, сечение жил -16 мм², исполнение жил-многопроволочное.
2.Изоляция жил из ПВХ пластиката номинальной толщиной 1 мм.
3.Заполнение из ПВХ пластиката пониженной горючести - для придания кабелю практически круглой формы, внутренние и наружные промежутки между изолированными жилами должны быть заполнены.
4.Оболочка кабеля из ПВХ пластиката пониженной горючести номинальной толщиной 1 мм.
5.Номинальное переменное напряжение 0,66 кВ частотой 50 Гц
6.Испытательное переменное напряжение 3 кВ частотой 50 Гц
7.Время выдержки при испытании 10 мин
8.Длительно допустимая токовая нагрузка 46 А на воздухе, 54 А в земле
9.Допустимый ток односекундного КЗ 0,70 кА
10.Сопротивление изоляции при 20 °С не менее 7,1 МОм•км
11.Допустимая температура нагрева жил 70 °С
12.Максимальная температура нагрева жил 90 °С при перегрузке, 160 °С при токе КЗ
13.Минимальный радиус изгиба 10 наружных диаметров
14.Диапазон рабочих температур −50...+50 °С
15.Кабель должен поступить единым куском

Қол қойған Мирманова Айжана Мустафаевна
Қол қойылған күні 12.11.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1270997
способом Запрос ценовых предложений

Лот № (9319-3 Т, 4582332) Кабель

Заказчик: Акционерное общество "Казахтелеком"

Организатор: "Дирекция "Телеком Комплект" - филиал Акционерного общества "Казахтелеком"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	9319-3 Т
Наименование и краткая характеристика	Кабель, марка АВВГ, напряжение не более 1 000 В
Наименование категории ОКТРУ	Кабель силовой марки АВВГнг
Дополнительная характеристика	Описание: кабель
Количество	625.000
Единица измерения	Метр
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Астана, г.Астана пр. Республики 64 (ЦЭиК ДЭСД)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая спецификация на Кабель АВВГнг 4*16
1.Кабель АВВГнг 4*16 соответствующий ГОСТ 31996-2012, жилы медные, количество жил-4, сечение жил -16 мм², исполнение жил-многопроволочное.
2.Изоляция жил из ПВХ пластиката номинальной толщиной 1 мм.
3.Заполнение из ПВХ пластиката пониженной горючести - для придания кабелю практически круглой формы, внутренние и наружные промежутки между изолированными жилами должны быть заполнены.
4.Оболочка кабеля из ПВХ пластиката пониженной горючести номинальной толщиной 1 мм.
5.Номинальное переменное напряжение 0,66 кВ частотой 50 Гц
6.Испытательное переменное напряжение 3 кВ частотой 50 Гц
7.Время выдержки при испытании 10 мин
8.Длительно допустимая токовая нагрузка 46 А на воздухе, 54 А в земле
9.Допустимый ток односекундного КЗ 0,70 кА
10.Сопротивление изоляции при 20 °С не менее 7,1 МОм•км
11.Допустимая температура нагрева жил 70 °С
12.Максимальная температура нагрева жил 90 °С при перегрузке, 160 °С при токе КЗ
13.Минимальный радиус изгиба 10 наружных диаметров
14.Диапазон рабочих температур −50...+50 °С
15.Кабель должен поступить единым куском

Подписал	Мирманова Айжана Мустафаевна
Дата подписания	12.11.2026