ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1270997 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 9 (9427-3 Т, 4582352) Сым

Тапсырыс беруші: "Қазақтелеком" АҚ

Ұйымдастырушы: "Қазақтелеком" акционерлік қоғамының филиалы "Телеком Жинақтау" дирекциясы"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	9427-3 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Сым, маркасы ПВС, кернеуі 1 000 В-тан артық емес
ТЖҚЖС санаттың атауы	Бұта кескіш пышақтары
Қосымша сипаттама	Сипаттама: кабель
Саны	300.000
Өлшем бірлігі	Метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, Қызылорда Қ.Ә., Қызылорда қ., Кызылординская область, г. Кызылорда, ул.Айтеке би 13 (ЦЭиК ДЭСД)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

ПВС 3*2,5 сымына техникалық ерекшелік,
Сым ПВС 3*2,5 ГОСТ 7399-97 сәйкес келеді, мыс өзектер, өзектер саны-3, өзектер бөлімі -2,5 мм2, өзектердің орындалуы-көп сымды.
1.Номиналды қалыңдығы 0,8 мм ПВХ пластикатты оқшаулау
2.Бұралған өткізгіш өткізгіштерді синтетикалық пленкамен жабуға рұқсат етіледі.
3.Номиналды айнымалы кернеу 380 В жиілігі 50 Гц
4.Номиналды ток жүктемесі 25 А артық емес
5.Ең аз иілу радиусы 114 мм
6.Жұмыс температурасының диапазоны -25...+40 °С
7.Кабель 200 метрлік шығанақтармен жеткізілуі керек.

Қол қойған	Мирманова Айжана Мустафаевна
Қол қойылған күні	12.11.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1270997
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 9 (9427-3 Т, 4582352) Провод

Заказчик: Акционерное общество "Казахтелеком"

Организатор: "Дирекция "Телеком Комплект" - филиал Акционерного общества "Казахтелеком"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	9427-3 Т
Наименование и краткая характеристика	Провод, марка ПВС, напряжение не более 1 000 В
Наименование категории ОКТРУ	Провод соединительный для бытовых приборов марки ПВС
Дополнительная характеристика	Описание: кабель
Количество	300.000
Единица измерения	Метр
Место поставки	КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Кызылорда Г.А., г.Кызылорда, Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Айтеке би 13 (ЦЭиК ДЭСД)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая спецификация на Провод ПВС 3*2,5,
Провод ПВС 3*2,5 соответствующий ГОСТ 7399-97, жилы медные, количество жил-3, сечение жил -2,5 мм², исполнение жил-многопроволочное.
1.Изоляция жил из ПВХ пластиката номинальной толщиной 0,8 мм
2.Допускается покрытие скрученных токопроводящих жил синтетической плёнкой.
3.Номинальное переменное напряжение 380 В частотой 50 Гц
4.Номинальная токовая нагрузка не более 25 А
5.Минимальный радиус изгиба 114 мм
6.Диапазон рабочих температур −25...+40 °C
7.Кабель должен поступить в бухтах по 200 метров.

Подписал	Мирманова Айжана Мустафаевна
Дата подписания	12.11.2026