ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1270997 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 2 (9458-3 Т, 4582359) Сым

Тапсырыс беруші: "Қазақтелеком" АҚ

Ұйымдастырушы: "Қазақтелеком" акционерлік қоғамының филиалы "Телеком Жинақтау" дирекциясы"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	9458-3 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Сым, маркасы ПВ3, кернеуі 1 000 В
ТЖҚЖС санаттың атауы	ПВ маркалы күштік сым
Қосымша сипаттама	-
Саны	50.000
Өлшем бірлігі	Метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Астана қ., г.Астана, ул. Московская, 35 (ОДС ТУСМ-10)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

ПуГВ 1*95 сымына техникалық ерекшелік,
1.ПуГВ 1*95 сымы ГОСТ 26445-85 сәйкес келеді, мыс өзегі, өзектер саны-1, өзектер бөлімі -95 мм2, өзектердің орындалуы-көп сымды
2. Бір немесе екі қабатты оқшаулау ПВХ пластиката жиынтық номиналды қалыңдығы 1,6 мм..
3. Номиналды айнымалы кернеу 450 / 750 в жиілігі 400 Гц дейін
4. 50 Гц жиіліктегі 2500 В ауыспалы сынау кернеуі
5. Сынау кезінде ұстау уақыты 15 мин
6. Ұзақ жол берілетін ағымдағы жүктеме 330 А
7. 20 ° С кезінде оқшаулау кедергісі кемінде 1 МОм * км
8. Өткізгіштердің рұқсат етілген қыздыру температурасы 70 °С
9. Ең төменгі иілу радиусы 5 Сыртқы диаметрі
10. Жұмыс температурасының диапазоны -50...+70 °С
11. Сым бір бөлікке түсуі керек.

Қол қойған	Мирманова Айжана Мустафаевна
Қол қойылған күні	12.11.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1270997
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 2 (9458-3 Т, 4582359) Провод

Заказчик: Акционерное общество "Казахтелеком"

Организатор: "Дирекция "Телеком Комплект" - филиал Акционерного общества "Казахтелеком"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	9458-3 Т
Наименование и краткая характеристика	Провод, марка ПВ3, напряжение 1 000 В
Наименование категории ОКТРУ	Провод силовой марки ПВ
Дополнительная характеристика	-
Количество	50.000
Единица измерения	Метр
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Астана, г.Астана, ул. Московская, 35 (ОДС ТУСМ-10)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая спецификация на Провод ПуГВ 1*95,
1.Провод ПуГВ 1*95 соответствующий ГОСТ 26445-85, жила медная, количество жил-1, сечение жил -95 мм², исполнение жил-многопроволочное.
2. Одно - или двухслойная изоляция из ПВХ пластиката суммарной номинальной толщиной 1,6 мм..
3. Номинальное переменное напряжение 450/750 В частотой до 400 Гц
4. Испытательное переменное напряжение 2500 В частотой 50 Гц
5. Время выдержки при испытании 15 мин
6. Длительно допустимая токовая нагрузка 330 А
7. Сопротивление изоляции при 20 °С не менее 1 МОм•км
8. Допустимая температура нагрева жил 70 °С
9. Минимальный радиус изгиба 5 наружных диаметров
10. Диапазон рабочих температур −50...+70 °С
11. Провод должен поступить единым куском.

Подписал	Мирманова Айжана Мустафаевна
Дата подписания	12.11.2026