ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1270997 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 24 (9383-3 Т, 4582336) Кабель

Тапсырыс беруші: "Қазақтелеком" АҚ

Ұйымдастырушы: "Қазақтелеком" акционерлік қоғамының филиалы "Телеком Жинақтау" дирекциясы"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	9383-3 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кабель, маркасы КГ, кернеуі 1 000 В-тан артық емес
ТЖҚЖС санаттың атауы	КГТП маркалы икемді күштік кабель
Қосымша сипаттама	Сипаттама: кабель
Саны	210.000
Өлшем бірлігі	Метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Астана қ., г.Астана пр. Республики 64 (ЦЭиК ДЭСД)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

КГтп 2*2,5 кабеліне техникалық ерекшелік.
МЕМСТ 24334-2020 сәйкес келетін Кабель КГтп 2*2,5, 5-сыныпты мыс көп сымды икемді өзектермен, өзектер саны-2, өзектер бөлімі – 2,5 өзектердің орындалуы- көп сымды, оқшаулау және термоэластопласт қабығымен.
1.Кабелдің сыртқы диаметрі -10,8 мм.
2.Номиналды жиілігі 50 Гц қоса алғанда 0,66 кВ дейінгі номиналды кернеу
3.100% жүктеме коэффициентіндегі қалыпты жұмыс режимі 0,66 кВ кернеуге-40 А
4.Кабельді төсеу кезінде ең аз рұқсат етілген иілу радиусы (кабельдің 8 диаметрі) – 86,4 мм
5.Кабельді пайдалану кезіндегі қоршаған орта температурасы -40 °С-тан 50 °С-қа дейін
6.Өткізгіш желідегі сымның диаметрі-0,26 мм
7.Электр кедергісі 20 °С -7,98 ОМ температурада 1 км өткізгіштер
8.Сынақ кезінде ұстау уақыты 5 мин
9.Өткізгіштердің рұқсат етілген қыздыру температурасы 75 °С
10.Кабель ұзындығы кемінде 100 метр болатын шығанақтарға түсуі керек.

Қол қойған	Мирманова Айжана Мустафаевна
Қол қойылған күні	12.11.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1270997
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 24 (9383-3 Т, 4582336) Кабель

Заказчик: Акционерное общество "Казахтелеком"

Организатор: "Дирекция "Телеком Комплект" - филиал Акционерного общества "Казахтелеком"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	9383-3 Т
Наименование и краткая характеристика	Кабель, марка КГ, напряжение не более 1 000 В
Наименование категории ОКТРУ	Кабель силовой гибкий марки КГТП
Дополнительная характеристика	Описание: кабель
Количество	210.000
Единица измерения	Метр
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Астана, г.Астана пр. Республики 64 (ЦЭиК ДЭСД)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая спецификация на Кабель КГтп 2*2,5
Кабель КГтп 2*2,5 соответствующий ГОСТ 24334-2020, с медными многопроволочными жилами 5 класса гибкости, количество жил 2, сечение жил – 2,5 мм², изоляцией и оболочкой из термоэластопласта.
1.Наружный диаметр кабеля– 10,8 мм
2.Номинальное напряжение до 0,66 кВ включительно номинальной частотой 50 Гц
3. Нормальном режиме работы при 100% коэффициенте нагрузки на напряжение 0,66 кВ – 40 А
4.Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке кабеля (8 диаметров кабеля)- 86,4 мм
5.Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля - от -40 °С до 50 °С
6.Диаметр проволоки в токопроводящей жиле- 0,26 мм
7.Электрическое сопротивление 1 км жилы при температуре 20 °С - 7,98 ОМ
8.Время выдержки при испытании 5 мин
9.Допустимая температура нагрева жил 75 °С
10.Кабель должен поступить в бухтах длиной не меньше чем по 100 метров.

Подписал	Мирманова Айжана Мустафаевна
Дата подписания	12.11.2026