ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1271006 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № (65-1 Т, 4582386) Сөндіргіш

Тапсырыс беруші: «ӨзенМұнайСервис» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушы: "ҚазМұнайГаз" ҰК АҚ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	65-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Сөндіргіш, автоматтық, үш полюсті, кернеуі 230-400 В
ТЖҚЖС санаттың атауы	Автоматты ажыратқыш
Қосымша сипаттама	Орындау: DIN-рейкасына орнатуға арналған Сипаттама: АД12 дифференциалды автоматты ажыратқышы, 3Р, 40 А
Саны	45.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен Қ.Ә., промзона, склад ТОО "ОМС"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Атауы: АД14 дифференциалды автоматты ажыратқышы
•Номиналды ток: 40 А
•Полюстер саны: 4Р
•Номиналды кернеу: 400 В
•Жиілік: 50 Гц
•Дифференциалды ток: 30 мА
•Ажырату сипаттамасы: С
•Ажырату қабілеті: 4,5 кА
•Түрі: дифференциалды автоматты ажыратқыш
•Монтаж түрі: DIN-рейкасына орнату
•Корпус материалы: пластик
•Қорғаныс: артық жүктемеден, қысқа тұйықталудан және токтың жылыстауынан
•Қолданылуы: электр желілерін және адамдарды электр тогының соғуынан қорғау
•Қорғаныс дәрежесі: IP20

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	**ҚР тіркелген**	**Белгіленуі**	**Құжат нөмірі**	**Санаты**	**Атауы**	**Қолдану саласы**	**Әзірлеуші**	**Беттер**	**МКС**	**Мәртебесі**	**Бұйрық**	**Енгізу күні бастап**	**К б**

1	Иә	ГОСТ 31601.2.1-2012 (IEC 61008-2-1: 1990)	360078	Межгосударственный стандарт	Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения без встроенной защиты от сверхтоков. Часть 2-1. Применяемость основных норм к ВДТ, функционально независящим от напряжения сети	Настоящий стандарт распространяется на ВДТ, функционально независящие от напряжения сети, бытового и аналогичного назначения, не имеющие встроенной защиты от сверхтоков, для номинального напряжения не более 440 В переменного тока, номинальные токи не более 125 А, предназначенные главным образом для защиты от поражения электрическим током	Общество с ограниченной ответственностью "ВНИИэлектроаппарат" ( )	7	Электрическая арматура в целом	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии МИНТ РК от 22 января2014 г. № 16-од межгосударственный стандарт ГОСТ 31601.2.1-2012 (IEC 61008-2-1: 1990) введен в действие в качестве национального стандарта Республики Казахстан с 1 июля 2014 г.	01.07.2014	

Қол қойған РАХМАНБЕРДИЕВ САМАТ ЖЕТКИЗГЕНОВИЧ

Қол қойылған күні 12.11.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1271006
способом Запрос ценовых предложений

Лот № (65-1 Т, 4582386) Выключатель

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ОзенМунайСервис"
Организатор: Акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	65-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Выключатель, автоматический, трехполюсный, напряжение 230-400 В
Наименование категории ОКТРУ	Автоматический выключатель
Дополнительная характеристика	Исполнение: Для установки на DIN-рейку Описание: Дифференциальный автоматический выключатель АД12 3Р 40А
Количество	45.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., промзона, склад ТОО "ОМС"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Наименование: дифференциальный автоматический выключатель АД14
•Номинальный ток: 40 А
•Количество полюсов: 4Р
•Номинальное напряжение: 400 В
•Частота: 50 Гц
•Номинальный дифференциальный ток: 30 мА
•Характеристика отключения: С
•Отключающая способность: 4,5 кА
•Тип: дифференциальный автоматический выключатель
•Монтаж: на DIN-рейку
•Материал корпуса: пластик
•Защита: от перегрузки, короткого замыкания и тока утечки
•Степень защиты: IP20
•Назначение: защита электрической сети и человека от поражения электрическим током.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ 31601.2.1-2012 (IEC 61008-2-1: 1990)	360078	Межгосударственный стандарт	Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения без встроенной защиты от сверхтоков. Часть 2-1. Применяемость основных норм к ВДТ, функционально независящим от напряжения сети	Настоящий стандарт распространяется на ВДТ, функционально независящие от напряжения сети, бытового и аналогичного назначения, не имеющие встроенной защиты от сверхтоков, для номинального напряжения не более 440 В переменного тока, номинальные токи не более 125 А, предназначенные главным образом для защиты от поражения электрическим током	Общество с ограниченной ответственностью "ВНИИэлектроаппарат" ( )	7	Электрическая арматура в целом	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии МИНТ РК от 22 января2014 г. № 16-од межгосударственный стандарт ГОСТ 31601.2.1-2012 (IEC 61008-2-1: 1990) введен в действие в качестве национального стандарта Республики Казахстан с 1 июля 2014 г.	01.07.2014

Подписал РАХМАНБЕРДИЕВ САМАТ ЖЕТКИЗГЕНОВИЧ

Дата подписания 12.11.2026