ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1271006 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 2 (64-1 Т, 4582385) Сөндіргіш

Тапсырыс беруші: «ӨзенМұнайСервис» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушы: "ҚазМұнайГаз" ҰК АҚ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	64-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Сөндіргіш, автоматтық, бір полюсті, кернеуі 230-400 В
ТЖҚЖС санаттың атауы	Автоматты ажыратқыш
Қосымша сипаттама	Материал: Пластик Сипаттама: 25А автоматты ажыратқыш кернеу: 220 Вольт
Саны	70.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен Қ.Ә., промзона, склад ТОО "ОМС"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Атауы: 25 А автоматты ажыратқыш, 1 фазалы
•Номиналды ток: 25 А
•Полюстер саны: 1P
•Номиналды кернеу: 230/400 В
•Жиілік: 50 Гц
•Ажырату сипаттамасы: C
•Ажырату қабілеті: 4,5–6 кА
•Түрі: модульдік автоматты ажыратқыш
•Орнату: DIN-рейкасына
•Корпус материалы: термотөзімді пластик
•Мақсаты: электр тізбектерін артық жүктемеден және қысқа тұйықталудан қорғау
•Қорғаныс дәрежесі: IP20
•Түсі: ақ

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	**ҚР тіркелген**	**Белгіленуі**	**Құжат нөмірі**	**Санаты**	**Атауы**	**Қолдану саласы**	**Әзірлеуші**	**Беттер**	**МКС**	**Мәртебесі**	**Бұйрық**	**Енгізу күні бастап**	**К б**

1	Иә	ГОСТ 31601.2.1-2012 (IEC 61008-2-1: 1990)	360078	Межгосударственный стандарт	Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения без встроенной защиты от сверхтоков. Часть 2-1. Применяемость основных норм к ВДТ, функционально независящим от напряжения сети	Настоящий стандарт распространяется на ВДТ, функционально независящие от напряжения сети, бытового и аналогичного назначения, не имеющие встроенной защиты от сверхтоков, для номинального напряжения не более 440 В переменного тока, номинальные токи не более 125 А, предназначенные главным образом для защиты от поражения электрическим током	Общество с ограниченной ответственностью "ВНИИэлектроаппарат" ( )	7	Электрическая арматура в целом	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии МИНТ РК от 22 января2014 г. № 16-од межгосударственный стандарт ГОСТ 31601.2.1-2012 (IEC 61008-2-1: 1990) введен в действие в качестве национального стандарта Республики Казахстан с 1 июля 2014 г.	01.07.2014	

Қол қойған РАХМАНБЕРДИЕВ САМАТ ЖЕТКИЗГЕНОВИЧ
Қол қойылған күні 12.11.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1271006
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 2 (64-1 Т, 4582385) Выключатель

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ОзенМунайСервис"
Организатор: Акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	64-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Выключатель, автоматический, однополюсный, напряжение 230-400 В
Наименование категории ОКТРУ	Автоматический выключатель
Дополнительная характеристика	Материал: Пластик Описание: Автоматический выключатель 25А напряжение: 220 Вольт
Количество	70.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., промзона, склад ТОО "ОМС"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Наименование: автоматический выключатель 25 А, 1-фазный
•Номинальный ток: 25 А
•Количество полюсов: 1P
•Номинальное напряжение: 230/400 В
•Частота: 50 Гц
•Характеристика отключения: C
•Отключающая способность: 4,5–6 кА
•Тип: модульный автоматический выключатель
•Монтаж: на DIN-рейку
•Материал корпуса: термостойкий пластик
•Назначение: защита электрических цепей от перегрузки и короткого замыкания
•Степень защиты: IP20
•Цвет: белый

3. Технические стандарты

№ п/п	**Зарегистрирован в РК**	**Обозначение**	**Номер документа**	**Категория**	**Наименование**	**Область применения**	**Разработчик**	**Страницы**	**МКС**	**Статус**	**Приказ**	**Дата введения с**

1	Да	ГОСТ 31601.2.1-2012 (IEC 61008-2-1: 1990)	360078	Межгосударственный стандарт	Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения без встроенной защиты от сверхтоков. Часть 2-1. Применяемость основных норм к ВДТ, функционально независящим от напряжения сети	Настоящий стандарт распространяется на ВДТ, функционально независящие от напряжения сети, бытового и аналогичного назначения, не имеющие встроенной защиты от сверхтоков, для номинального напряжения не более 440 В переменного тока, номинальные токи не более 125 А, предназначенные главным образом для защиты от поражения электрическим током	Общество с ограниченной ответственностью "ВНИИэлектроаппарат" ( )	7	Электрическая арматура в целом	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии МИНТ РК от 22 января2014 г. № 16-од межгосударственный стандарт ГОСТ 31601.2.1-2012 (IEC 61008-2-1: 1990) введен в действие в качестве национального стандарта Республики Казахстан с 1 июля 2014 г.	01.07.2014

Подписал РАХМАНБЕРДИЕВ САМАТ ЖЕТКИЗГЕНОВИЧ
Дата подписания 12.11.2026