ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1271030 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 3 (71-1 Т, 4582480) Біріктіру қорабы

Тапсырыс беруші: «QazaqGaz барлау және өндіру» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушы: «QazaqGaz барлау және өндіру» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	71-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Біріктіру қорабы, кабельдік
Қосымша сипаттама	:: қыздырып бекітуді қажет етпейтін, ATEX,480В
Саны	5.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Жамбыл облысы, Контрактная территория ТОО “Разведка и добыча QazaqGaz”
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. Бір қыздыру кабеліне электр қорегін қосуға арналған, жарық индикациясы бар және ыстық монтажды қажет етпейтін қосу қорабын сатып алу.

2.2. Тауардың талап етілетін техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары:

- BTV-CR, BTV-CT, QTVR-CT, XTV-CT, KTV-CT маркалы қыздыру кабельдерімен қолданылады;
- Кабель енгізгіштері: 2 × M25, оның ішінде диаметрі 8–17 мм күштік кабельге арналған сальник;
- Қоршаған ортаның рұқсат етілген температурасы: –40...+40 °C;
- Клеммалар: серіппелі, 1 фаза, 1 бейтарап өткізгіш, 1 жерге тұйықтау өткізгіші;
- Бір сымды өткізгіштің ең үлкен қимасы: 10 мм²;
- Ең жоғары жұмыс кернеуі: 480 В айнымалы ток;
- Қыздыру тізбегіндегі ең жоғары рұқсат етілген жұмыс тогы: 40 А;
- Салмағы: 1,6 кг;
- Монтаждауға арналған ең төменгі температура: –50 °C;
- Габариттік өлшемдері: 120 × 90 × 122 мм.

Қосу қорабының жиынтықтылығы:

- клеммалары бар 1 қосу қорабы;
- 1 жарықдиодты модуль;
- 1 тіреуіш;
- өткізгіштердің ұштарына арналған 1 оқшаулағыш манжета;
- экранға арналған 1 оқшаулағыш түтік;
- диаметрі 8–17 мм күштік кабельге арналған 1 M25 сальнигі;
- 1 M25 бітеуіш тығыны;
- 1 қамыт.

Модуль клеммалық қалыпқа оңай орнатылатын аса жарық жарықдиодпен жабдықталған жарық индикациясы жүйесімен және линзасы бар арнайы қосу қорабының қақпағымен қамтамасыз етілуі тиіс. Индикациялық шам қосу қорабында электр қорегінің бар екенін көрсетуі тиіс.

2.3. Тауар жаңа болуы және шығарылған жылы 2025 жылдан ерте болмауы тиіс.

2.4. Тауарды жеткізу кезінде осы техникалық ерекшеліктің 2.5-тармағына сәйкес техникалық құжаттама толық көлемде ұсынылып, Тапсырыс берушіге акт бойынша тапсырылуы тиіс.

2.5. Тауарға арналған техникалық құжаттама жеткізу кезінде ұсынылады және төмендегілермен шектелмейді:

- Қазақстан Республикасының заңнамасында немесе тауарға қолданылатын талаптарда көзделген жағдайларда сәйкестік сертификаты немесе сәйкестік туралы декларация.

Сатып алу Сатып алуды жүзеге асыру тәртібінің 12-бабының 5-тармағына сәйкес жүргізіледі, мұнда Тапсырыс беруші сатып алудың алдын ала жоспары негізінде сатып алу қажеттілігі мен жоспарының туындау көзі(лері) және (немесе) оларға енгізілетін өзгерістер және (немесе) толықтырулар бекітілгенге дейін өнім берушіні таңдауға қатысты сатып алу рәсімдерін жүзеге асыруға құқылы. Бұл жағдайда сатып алу туралы шарт жасасудың талабы сатып алу қажеттілігінің туындау көзін және(немесе) оларға енгізілетін өзгерістерді және(немесе) өнім берушіні таңдауға қатысты сатып алу рәсімдері жүзеге асырылған тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер бойынша толықтыруларды бекіту болып табылады.

Техникалық ерекшелік бойынша сұрақтар туындаған жағдайда: Нысанов Е., тел.: 8 7172798466 (ішкі нөмірі 0509), электрондық пошта: e.nysanov@epqg.kz.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	ГОСТ 32126.1-2013 (IEC 60670-1: 2002)	363702	Межгосударственный стандарт	Коробки и корпусы для электрических аппаратов, устанавливаемые в стационарные электрические	Настоящий стандарт распространяется на коробки, корпусы и их части для встраивания в них электрических аппаратов с номинальным напряжением не более 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока,	Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт	42	Вилки, розетки,	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию		

					установки бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования	устанавливаемые в стационарные электрические установки бытового и аналогичного назначения и эксплуатируемые внутри помещений или на открытом воздухе	сертификации» (ОАО «ВНИИС») ( )		соединители		Республики Казахстан № 207-од от 10 октября 2014г. и действует с 1 апреля 2015 г.	

Қол қойған Искендирова Гульжанат Бактияровна

Қол қойылған күні 12.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1271030
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 3 (71-1 Т, 4582480) Коробка соединительная

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Разведка и добыча QazaqGaz"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Разведка и добыча QazaqGaz"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	71-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Коробка соединительная, кабельная
Наименование категории ОКТРУ	Без ОКТРУ
Дополнительная характеристика	:: не требующего горячего монтажа, ATEX,480В
Количество	5.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Жамбылская область, Контрактная территория ТОО “Разведка и добыча QazaqGaz”
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Приобретение коробка соединительная для подвода питания к одному нагревательному кабелю с индикационной лампой, не требующего горячего монтажа.

2.2. Требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара:

- Применяется для греющих кабелей BTV-CR, BTV-CT, QTVR-CT, XTV-CT, KTV-CT;

- Вводы: 2 х М25 включая сальник для силового кабеля 8-17 мм;

- Допустимая температура окружающей среды –40...+40°С;

- Клеммы: Пружинные, 1 фаза, 1 нейтр., 1 заземл.;

- Макс. сечение жил 10 мм2 однопроводная;

- Макс. рабочее напряжение -480 В перем. Тока;

- Макс. допустимый рабочий ток 40 А в цепи обогрева;

- Вес 1,6 кг;

- Мин. температура для монтажа –50°С °;

- Размеры 120 × 90 × 122 мм;

Комплектация коробки:

- 1 соединит. коробка с клеммником;

- 1 светодиод. блок;

- 1 стойка;

- 1 изолирующая манжета для жил;

- 1 изоляционная трубка для оплетки;

- 1 сальник М25 для силового кабеля диаметром 8-17 мм;

- 1 заглушка М25;

- 1 хомут;

- Модуль должен иметь подсветку с легко вставляющимся в клеммник сверхъярким светодиодом и специальную крышку соединительной коробки с линзой. Индикационная лампа показывает наличие питания в коробке.

2.3. Товар должен быть новым, не ранее 2025 года.

2.4. Документация должна быть представлена при поставке Товара в полном комплекте согласно пункта 2.5 настоящей технической спецификации, и передана Заказчику по акту.

2.5. Техническая документация на Товар, предоставляется при поставке (но не ограничиваться).

•сертификат или декларацию о соответствии — если их наличие предусмотрено законодательством Республики Казахстан либо применимыми требованиями к товару.

Закупка проводится в соответствии с пунктом 5 статьи 12 Порядка осуществления закупок, где Заказчик вправе осуществить процедуры закупок, касающиеся выбора поставщика до утверждения источника(ов) возникновения потребности и плана закупок, и (или) вносимых к ним изменений, и (или) дополнений на основании предварительного плана закупок. В данном случае условием заключения договора о закупках является утверждение источника(ов) возникновения потребности и плана(ов) закупок, и (или) вносимых к ним изменений и (или) дополнений по товарам, работам, услугам, в отношении которых были осуществлены процедуры закупок, касающиеся выбора поставщика.

По вопросам к технической спецификации обращаться: Нысанов Е. тел 8 7172798466 (вн.0509), email: e.nysanov@epqg.kz

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с

1	Да	ГОСТ 32126.1-2013 (IEC 60670-1:2002)	363702	Межгосударственный стандарт	Коробки и корпусы для электрических аппаратов, устанавливаемые в стационарные электрические установки бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования	Настоящий стандарт распространяется на коробки, корпусы и их части для встраивания в них электрических аппаратов с номинальным напряжением не более 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока, устанавливаемые в стационарные электрические установки бытового и аналогичного назначения и эксплуатируемые внутри помещений или на открытом воздухе	Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации» (ОАО «ВНИИС») ( )	42	Вилки, розетки, соединители	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан № 207-од от 10 октября 2014г. и действует с 1 апреля 2015 г.	

Подписал Искендирова Гульжанат Бактияровна

Дата подписания 12.11.2026