ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1271170 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № (1005 Т, 4582746) Электр жетегі

Тапсырыс беруші: "Павлодар мұнай химия зауыты" ЖШС
Ұйымдастырушы: "Павлодар мұнай химия зауыты" ЖШС

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	1005 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Электр жетегі, өртке қарсы (отты ұстаушы) клапандарды басқару үшін
ТЖҚЖС санаттың атауы	Автоматты ажыратқыштарға арналған электржетектер
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Ауа клапандарына арналған электржетек
Саны	5.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ., ул. Химкомбинатовская, 1
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Ауа клапандарына арналған электржетек

Номиналды кернеу: **AC 230 В ± 10%**

Жиілігі: **50–60 Гц**

Есептік қуаты: **7–10 ВА**

Тұтынатын қуаты (жұмыс/ұстау): **4.2–6 Вт / 2.5–3 Вт**

Қосылуы: **1 м кабель**

Қосалқы қосқыштар: **2 бірполюсті екі жақты қосқыш**

Айналдыру моменті (қозғалтқыш/пружина): **кемінде 6 Н·м / кемінде 4 Н·м**

Басқару сигналы: **2 позициялық**

Айналу бұрышы: **0°–95° (механикалық –5°…90°)**

Айналу уақыты (қозғалтқыш/пружина): **40–75 с / ≤ 20 с**

Жапқыш білігінің айналу өлшемі: **12 мм**

Қорғау класы: **II (толық оқшауланған) — МЕМСТ IEC 61140-2012** бойынша

Қорғаныс дәрежесі: **IP54 — МЕМСТ 14254-2015** бойынша

Жұмыс температурасы: **–30°…+50°С**

Сақтау температурасы: **–40°…+80°С**

Сәйкестігі: **ҚР СТ МЕМСТ Р 51137-2009**

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б

1	Иә	СТ РК ГОСТ Р 51137-2009	340815	Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты	Электроприводы регулируемые асинхронные для объектов энергетики. Общие технические условия. Введен впервые	Настоящий стандарт распространяется на регулируемые асинхронные электроприводы (далее - электроприводы), предназначенные для работы на объектах энергетики (тепловых электростанциях и насосных станциях централизованного снабжения). Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150 из числа указанных в ГОСТ 15543.1 устанавливают в нормативных документах (далее - НД) на электроприводы конкретных типов	Нет ()	44	Генераторы	Действует	Приказом Председателя Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 25 ноября 2009 года № 582од	01.07.2010
						Настоящий						

							стандарт распространяется на все виды изделий, для которых требуется нормирование степеней защиты, обеспечиваемые оболочками, от проникновения твердых предметов и воды. Стандарт устанавливает: а) классификацию степеней защиты, обеспечиваемой оболочками, от проникновения твердых предметов (включая защиту людей от доступа к опасным частям изделий и защиту оборудования внутри оболочки от попадания посторонних твердых									

						предметов) и от проникновения воды (защиту оборудования внутри оболочки от вредных воздействий в результате проникновения воды) б) обозначения указанных степеней защиты в) требования для каждого обозначения г) методы и режимы контроля и испытаний для проверки оболочек оборудования на соответствие установленной степени защиты. Настоящий стандарт применим только к оболочкам, которые по всем другим показате						
2	Иә	ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529: 2013)	383552	Межгосударственный стандарт	Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)		Российская Федерация ( )	40	Вибрация, измерения удара и вибрации	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 07 декабря 2018 г. № 363-од межгосударственный стандарт ГОСТ 14254-2015 введен в действие в качестве национального стандарта с 01 января 2019 г.	01.01.2019

						лям соответствуют всем требованиям стандартов на конкретные виды оборудования, а в части материалов и технологии обеспечивают сохранение свойств заданных степеней защиты при нормальных для данного типа изделия условиях эксплуатации. Настоящий стандарт применим также к пустым оболочкам при условии, что выполняются общие требования к испытаниям и выбранной степени защиты для оборудования данного						

						типа							

Қол қойған	Мағжан Тілек Ерғанатұлы
Қол қойылған күні	12.11.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1271170
способом Запрос ценовых предложений

Лот № (1005 Т, 4582746) Электропривод

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1005 Т
Наименование и краткая характеристика	Электропривод, для управления противопожарными (огнезадерживающими) клапанами
Наименование категории ОКТРУ	Электроприводы для автоматических выключателей
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Электропривод для воздушных клапанов
Количество	5.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, ул. Химкомбинатовская, 1
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Электропривод для воздушных клапанов

Номинальное напряжение AC 230 В ± 10%,

Частота: 50-60 Гц.

Расчетная мощность: 7-10.0 ВА.

Потребляемая мощность (работа/удержание): 4.2-6 Вт / 2.5-3 Вт,

Соединение, кабель 1 м,

Вспомогательные переключатели: 2 однополюсных с двойным переключением.

Крутящий момент (двигатель/пружина): Мин.6Нм/Мин 4Нм,

Управляющий сигнал 2-х позиционный.

Угол поворота 0°-95° (от -5°- до 90° механически).

Время поворота (двигатель/ пружина) 40-75 сек / ≤ 20 сек.

Вращение заслонки 12 мм.

Класс защиты II (все изолировано). согласно ГОСТ IEC 61140-2012

Степень защиты корпуса IP54. согласно ГОСТ 14254-2015

Рабочая температура -30°…+50° С.

Температура хранения от -40° до +80° С.

Соответствие стандартам СТ РК ГОСТ Р 51137-2009.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с

1	Да	СТ РК ГОСТ Р 51137-2009	340815	Национальный стандарт Республики Казахстан	Электроприводы регулируемые асинхронные для объектов энергетики. Общие технические условия. Введен впервые	Настоящий стандарт распространяется на регулируемые асинхронные электроприводы (далее - электроприводы), предназначенные для работы на объектах энергетики (тепловых электростанциях и насосных станциях централизованного снабжения). Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150 из числа указанных в ГОСТ 15543.1 устанавливают в нормативных документах (далее - НД) на электроприводы конкретных типов	Нет ()	44	Генераторы	Действует	Приказом Председателя Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 25 ноября 2009 года № 582од	01.07.2010
						Настоящий стандарт						

							распространяется на все виды изделий, для которых требуется нормирование степеней защиты, обеспечиваемые оболочками, от проникновения твердых предметов и воды. Стандарт устанавливает: а) классификацию степеней защиты, обеспечиваемой оболочками, от проникновения твердых предметов (включая защиту людей от доступа к опасным частям изделий и защиту оборудования внутри оболочки от попадания посторонних твердых предметов) и от проникновения							

							воды (защиту оборудования внутри оболочки от вредных воздействий в результате проникновения воды) б) обозначения указанных степеней защиты в) требования для каждого обозначения г) методы и режимы контроля и испытаний для проверки оболочек оборудования на соответствие установленной степени защиты. Настоящий стандарт применим только к оболочкам, которые по всем другим показателям соответствуют всем							
2	Да	ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529: 2013)	383552	Межгосударственный стандарт	Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)		Российская Федерация ( )	40	Вибрация, измерения удара и вибрации	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 07 декабря 2018 г. № 363-од межгосударственный стандарт ГОСТ 14254-2015 введен в действие в качестве национального стандарта с 01 января 2019 г.	01.01.2019

						требованиям стандартов на конкретные виды оборудования, а в части материалов и технологии обеспечивают сохранение свойств заданных степеней защиты при нормальных для данного типа изделия условиях эксплуатации. Настоящий стандарт применим также к пустым оболочкам при условии, что выполняются общие требования к испытаниям и выбранной степени защиты для оборудования данного типа						