ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1271175 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 4 (9359-1 Т, 4582754) Кабель

Тапсырыс беруші: "Қазақтелеком" АҚ
Ұйымдастырушы: "Қазақтелеком" акционерлік қоғамының филиалы "Телеком Жинақтау" дирекциясы"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	9359-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кабель, маркасы ВВГнг/NYM, кернеуі 1 000 В-тан артық емес
ТЖҚЖС санаттың атауы	ВВГнг маркалы күштік кабель
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Кабель ВВГнг1*95
Саны	80.000
Өлшем бірлігі	Метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Жетісу ауданы, г.Алматы ул.Гончарная 2-я,145А (ДТК)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

ВВГнг 1*95 кабеліне техникалық ерекшелік.

1. ВВГнг 1×95 мыс кабелі, көпсымды, ГОСТ 31996-2012 стандартына немесе өндіруші зауытының техникалық шарттарына (ТШ) сәйкес дайындалған, осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес болған жағдайда. Өткізгіш талсымдарының иілгіштік класы ГОСТ 22483 бойынша 3-кластан төмен болмауы тиіс.

2. Жеткізілетін кабель мөлшері: 80 метр; жеткізу орны: Алматы қ.

3. Номиналды қалыңдығы 1 мм ПВХ пластиктен жасалған оқшаулау.

4. Оқшауланған тамырлар арасындағы ішкі және сыртқы Бос орындар толтырылуы керек.

5. Қабығы ПВХ пластиката төмен тұтанғыштығы номиналды қалыңдығы 1 мм.

6. Номиналды айнымалы кернеу 0,66 кВ жиілігі 50 Гц

7. Жиілігі 50 Гц 3 кВ сыналатын ауыспалы кернеу

8. Сынау кезінде ұстау уақыты 10 мин

9. Ұзақ рұқсат етілген ағымдағы жүктеме ауада 280, жерде 285 А (қалыпты жұмыс режимінде 100% жүктеме коэффициентімен)

10. Рұқсат етілген ток бір секундтық КЗ 10,48 кА

11. 20 ° С кезінде оқшаулау кедергісі 4,1 МОм•км кем емес

12. Өткізгіштердің рұқсат етілген қыздыру температурасы 70 °С

13. Өткізгіштердің максималды қыздыру температурасы шамадан тыс жүктеме кезінде 90 °С, қысқа тұйықталу кезінде 160 °С

14. 7,5 сыртқы диаметрлердің минималды иілу радиусы

15. Жұмыс температурасының диапазоны -50...+50 °С

16. Кабель бір бөлікке түсуі керек

Қол қойған	Аубакир Улан Нурланулы
Қол қойылған күні	13.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1271175
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 4 (9359-1 Т, 4582754) Кабель

Заказчик: Акционерное общество "Казахтелеком"

Организатор: "Дирекция "Телеком Комплект" - филиал Акционерного общества "Казахтелеком"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	9359-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Кабель, марка ВВГнг/NYM, напряжение не более 1 000 В
Наименование категории ОКТРУ	Кабель силовой марки ВВГнг
Дополнительная характеристика	Описание: Кабель ВВГнг1*95
Количество	80.000
Единица измерения	Метр
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Жетысуский район, г.Алматы ул.Гончарная 2-я,145А (ДТК)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая спецификация на Кабель ВВГнг 1*95

1. Кабель ВВГнг 1*95 медный, многопроволочный, изготовленный по ГОСТ 31996-2012 либо ТУ завода-изготовителя, при условии соответствия технических характеристик требованиям настоящей спецификации. Класс гибкости жил — не ниже 3 по ГОСТ 22483.

2. Количество к поставке – 80 метров, место поставки г. Алматы

3. Изоляция жил из ПВХ пластиката номинальной толщиной 1 мм.

4. Внутренние и наружные промежутки между изолированными жилами должны быть заполнены.

5. Оболочка кабеля из ПВХ пластиката пониженной горючести номинальной толщиной 1 мм.

6. Номинальное переменное напряжение 0,66 кВ частотой 50 Гц

7. Испытательное переменное напряжение 3 кВ частотой 50 Гц

8. Время выдержки при испытании 10 мин

9. Длительно допустимая токовая нагрузка 280 А на воздухе, 285 А в земле. (в нормальном режиме работы при 100% коэффициенте нагрузки)

10. Допустимый ток односекундного КЗ 10,48 кА

11. Сопротивление изоляции при 20 °С не менее 4,1 МОм•км

12. Допустимая температура нагрева жил 70 °С

13. Максимальная температура нагрева жил 90 °С при перегрузке, 160 °С при токе КЗ

14. Минимальный радиус изгиба 7,5 наружных диаметров

15. Диапазон рабочих температур −50...+50 °С

16. Кабель должен поступить единым куском

Подписал	Аубакир Улан Нурланулы
Дата подписания	13.11.2026