ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1271285 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № (8850-1 Т, 4583032) Дизельді жанармай

Тапсырыс беруші: "Қазақтелеком" АҚ

Ұйымдастырушы: "Қазақтелеком" акционерлік қоғамының филиалы "Телеком Жинақтау" дирекциясы"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	8850-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Дизельді жанармай, қысқы
ТЖҚЖС санаттың атауы	Дизель отыны
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Топливо дизельное / зимнее
Саны	2510.000
Өлшем бірлігі	Литр (куб дм.)
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қостанай облысы, Қостанай Қ.Ә., Қостанай қ., Костанайская область, г. Костанай, ул.Панфилова, 2 (ЦЭиК ОДС)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Техникалық ерекшелік

Дизель отыны/қысқы

1. Қысқы ДТ-З дизель отыны КО ТР 013/2011 сәйкес келуі тиіс

2. Булану температурасы: минус 22 °С жоғары емес.

3. 15 °С-та тығыздығы: 800,0-840,0 кг/м3.

4. 40 ° С кезінде кинематикалық тұтқырлығы: 1,500-4,000 мм2/с.

5. Жабық тигельде анықталатын тұтану температурасы: 40 °С төмен емес.

6. Қысқы дизель отынын жеткізу нысаны: 10÷20 литрден қағаз талондар.

7. Талондардың әрекет ету мерзімі: 2026.31.12 дейін.

8. Өнім берушінің Қостанай облысы аймақтарында тәулік бойы жұмыс істейтін автоматты құю станциялары (АЖС) болуы тиіс.

Қостанай қ.;

Алтынсарин ауданы;

Аулиекөл ауданы;

Арқалық қ.;

Б.Майлин ауданы;

Денисов ауданы;

Жітікара ауданы;

Қамысты ауданы;

Қарабалық ауданы;

Қарасу ауданы;

Қостанай ауданы;

Лисаков қ.,

Мендыкара ауданы;

Науырзым ауданы;

Рудный қ.;

Сарыкөл ауданы;

Ұзынкөл ауданы;

Федоров ауданы.

9. 2-сынып бойынша сүзілудің шекті температурасы -32ºс жоғары емес.

10. Отынның сапасы сапа паспортымен расталуы тиіс.

11. Жеткізу көлемі: 2 510 литр.

12. Жеткізу күнінен бастап кепілдік мерзімі: ≥ 12 ай.

13. Талондарды тәсілі мен жеткізу орны: DDP Қостанай облысы, Қостанай қ., Панфилов к-сі 2.

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

Қол қойған	Жұмабек Елдана Ермекқызы
Қол қойылған күні	13.11.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1271285
способом Открытый тендер

Лот № (8850-1 Т, 4583032) Топливо дизельное

Заказчик: Акционерное общество "Казахтелеком"

Организатор: "Дирекция "Телеком Комплект" - филиал Акционерного общества "Казахтелеком"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	8850-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Топливо дизельное, зимнее
Наименование категории ОКТРУ	Дизельное топливо
Дополнительная характеристика	Описание: Топливо дизельное / зимнее
Количество	2510.000
Единица измерения	Литр (куб. дм.)
Место поставки	КАЗАХСТАН, Костанайская область, Костанай Г.А., г.Костанай, Костанайская область, г. Костанай, ул.Панфилова, 2 (ЦЭиК ОДС)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая спецификация

Топливо дизельное / зимнее

1. Топливо дизельное зимнее ДТ-З, должно соответствовать ТР ТС 013/2011

2. Температура помутнения: не выше минус 22 °С.

3. Плотность при 15°С: 800,0-840,0 кг/м^3.

4. Кинематическая вязкость при 40°С: 1,500-4,000 мм^2/с.

5. Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле: не ниже 40 °С.

6. Форма поставки топлива дизельного зимнего: талоны бумажные по 10÷20 литров.

7. Срок действия талонов: по 31.12.2026 года.

8. Поставщик должен иметь круглосуточные действующие автоматические заправочные ста нции (АЗС) в регионах Костанайской области:

городе Костанае;

Алтынсаринском районе;

Аулиекольском районе;

г.Аркалыке;

районе Б.Майлина;

Денисовском районе;

Житикаринском районе;

Камыстинском районе;

Карабалыкском районе;

Карасуском районе;

Костанайском районе;

г.Лисаковске;

Мендыкаринском районе;

Наурзумском районе;

г.Рудном;

Сарыкольском районе;

Узункольский районе;

Федоровском районе.

9. Предельная температура фильтруемости по классу 2, не выше -32ºС.

10. Качество топлива должно быть подтверждено паспортом качества.

11. Объем поставки: 2 510 литров.

12. Гарантийный период от даты поставки: ≥ 12 месяцев.

13. Способ и место поставки талонов: DDP Костанайская область, г. Костанай, ул. Панфилова 2.

Подписал	Жұмабек Елдана Ермекқызы
Дата подписания	13.11.2026