**ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА**

**1271299 сатып алу бойынша**
**Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен**

**Лот № 20 (1306 Т, 4583069) Ұштық**

**Тапсырыс беруші: "Бірлескен Кәсіпорын "Будёновское" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі**
**Ұйымдастырушы: "Бірлескен Кәсіпорын "Будёновское" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі**

**1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы**

| **Атауы** | **Мәні** |
|---|---|
| Жол нөмірі | 1306 Т |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Ұштық, жоғары вольтті ажыратқышқа арналған |
| ТЖҚЖС санаттың атауы | Споттерлерге арналған мыс ұштықтар |
| Қосымша сипаттама | Түрі: DT-120 ұшы мыс престелген кабельдік IEK |
| Саны | 20.000 |
| Өлшем бірлігі | Орама |
| Жеткізу орны | ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қаратау а.о., Сарыжаз а., квартал 021, здание 627, рудник "Буденовское 6-7" (находится в 50 км от с.Сарыжаз) |
| Жеткізу шарттары | DDP |
| Жеткізу мерзімі | Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні |
| Төлем шарттары | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100% |

**2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары**

Материал: мыс (жабыны жоқ)

Өткізгіш түрі: көп ядролы

Номиналды көлденең қимасы: 120 мм2

Тесік диаметрі: 15.0 мм

Орнату тесігінің диаметрі: 14.5 мм

Болттың метрикалық өлшемі: M14

Жеңнің ұзындығы: 52.0 мм

Фланец пішіні: сақина тәрізді

Қосылу бұрышы: түзу

Оқшаулау: жоқ (оқшауланбаған)

Бақылау тесігі: жоқ

Жұмыс температурасы: -40°C-тан +80°C-қа дейін

Номиналды кернеу: 1000 В дейін

Қорғау дәрежесі: IP00 (қосылыстың құрамында қабыққа байланысты)

Қызмет мерзімі: 5 жыл

Өндірушінің кепілдігі: 3 жыл

ГОСТ, IEC 61238-1 стандарттары

| | |
|---|---|
| Қол қойған | Өмір Елдос |
| Қол қойылған күні | 13.11.2026 |

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**по закупке 1271299**
**способом Запрос ценовых предложений**

**Лот № 20 (1306 Т, 4583069) Наконечник**

**Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "Будёновское"**
**Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "Будёновское"**

**1. Краткое описание ТРУ**

| **Наименование** | **Значение** |
|---|---|
| Номер строки | 1306 Т |
| Наименование и краткая характеристика | Наконечник, для высоковольтного выключателя |
| Наименование категории ОКТРУ | Медные наконечники для споттеров |
| Дополнительная характеристика | Тип: Наконечник DT-120 медный прессованный кабельный IEK |
| Количество | 20.000 |
| Единица измерения | Упаковка |
| Место поставки | КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, здание 627, рудник "Буденовское 6-7" (находится в 50 км от с.Сарыжаз) |
| Условия поставки | DDP |
| Срок поставки | С даты подписания договора в течение 30 календарных дней |
| Условия оплаты | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100% |

**2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики**

Материал: медь (без покрытия)

Тип проводника: многоядерный

Номинальное сечение: 120 мм2

Диаметр отверстия: 15.0 мм

Диаметр монтажного отверстия: 14.5 мм

Метрический размер болта: M14

Длина рукава: 52.0 мм

Форма фланца: кольцевидная

Угол соединения: прямой

Изоляция: нет (не изолированный)

Контрольная дыра: нет

Рабочая температура: от -40°C до +80°C

Номинальное напряжение: до 1000 В

Степень защиты: IP00 (в зависимости от оболочки, содержащейся в соединении)

Срок службы: 5 лет

Гарантия производителя: 3 года

ГОСТ, стандарты IEC 61238-1

| | |
|---|---|
| Подписал | Өмір Елдос |
| Дата подписания | 13.11.2026 |