ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1271299 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 3 (1298 Т, 4583086) Түйістіргіш

Тапсырыс беруші: "Бірлескен Кәсіпорын "Будёновское" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушы: "Бірлескен Кәсіпорын "Будёновское" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	1298 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Түйістіргіш, электр магнитті
ТЖҚЖС санаттың атауы	Контактор
Қосымша сипаттама	Түрі: Контактор КМИ-23210 32А 230В
Саны	5.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қаратау а.о., Сарыжаз а., квартал 021, здание 627, рудник "Буденовское 6-7" (находится в 50 км от с.Сарыжаз)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Us post ток DC - В басқару тізбегінің кернеу номиналы

Номиналды жұмыс тогы Ie 400 В 32 А

Жабық нормалардың саны-NZ cont 0

Ашық нормалардың саны, бірақ 1

Номиналды раб айнымалы ток кернеуі Ue 230; 400; 660 В

Номиналды оқшаулау кернеуі Ui 660 В

Номиналды импульстік кернеу 6 кВ

Ith шартты жылу тогы АС-1 32 А

Номиналды қуаты АС-3 230 В 7,5 кВт

Номиналды қуаты АС-3 400 В 15 кВт

Номиналды қуаты AC-3 660 в 10.0 кВт

Макс қысқа мерзімді жүктеме 324 А

Шартты қысқа тұйықталу тогы Inc 3000 А

Асқын токтан қорғау-gG 32A сақтандырғышы

Ie ac-3 кезінде шашырау қуаты 0,8 Вт

Ie ac-1 кезіндегі шашырау қуаты 2,5 Вт

Тарту моменті 1,2 Нм

UC 0,8 іске қосылған кезде басқару кернеуінің диапазондары...1,1

Ұшсыз икемді кабель 1,5...4мм2

UC босату кезінде басқару кернеуінің Диапазоны 0,3...0,6

Ұшы жоқ қатты кабель 2,5...6мм2

Тұйықталу кезінде іске қосу уақыты 12...22 мс

Ашылған кезде іске қосу уақыты 4...19 мс

Ac-1 1,3 млн цикл кезіндегі коммутациялық тозу

Ac-3 1,5 млн цикл кезіндегі коммутациялық тозу

Ac-4 0,2 млн цикл кезіндегі коммутациялық тозу

Жүннің тозуға төзімділігі 15.0 миллион ком цикл

Қосымша байланыстар саны 1

Пайдалану температурасы -25...+50 °C

Ені 45.0 мм

Биіктігі 75.0 мм

Салмағы ≤ 0,37 кг

Қосымша конт-номиналды кернеу un AC ≤ 660 в

Қосымша конт-номиналды кернеу un DC ≤ 440 В

UI 660 в оқшаулау кернеуі

In 10A термиялық төзімділіктің қосымша контактісі

Umin 24V қосылатын минималды қосу мүмкіндігі

Imin 10 мА қосылатын минималды қосу мүмкіндігі

Супер ағындардан қосымша қорғаныс-gG 10A сақтандырғышы

Қосымша Конт-Макс қысқа мерзімді жүктеме 100A

Оқшаулаудың қосымша кедергісі > 10мом

Нормалар саны құлып-НЗ конт с задер коммутатор 0

Разомек нормаларының саны 0-ден озып кетті

Коммутациялық түйреуіштердің саны 0

Полюстер саны 3

Қосылатын өткізгіштердің қосымша конт-қимасы 1...4мм2

1.2 нм қосымша конт - моменті

Қол қойған	Өмір Елдос
Қол қойылған күні	13.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1271299
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 3 (1298 Т, 4583086) Контактор

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "Будёновское"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "Будёновское"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	1298 Т
Наименование и краткая характеристика	Контактор, электромагнитный
Наименование категории ОКТРУ	Контактор
Дополнительная характеристика	Тип: Контактор КМИ-23210 32А 230В
Количество	5.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, здание 627, рудник "Буденовское 6-7" (находится в 50 км от с.Сарыжаз)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Номин напряж питания цепи управ Us пост тока DC - В

Номин рабочий ток Ie 400 В 32 А

Кол-во вспомогат норм замкнутых-НЗ конт 0

Кол-во вспомогат норм разомкнутых-НО конт 1

Номин раб напряжение переменного тока Ue 230; 400; 660 В

Номин напряжение изоляции Ui 660 В

Номин импульсное напряжение 6 кВ

Условный тепловой ток Ith при AC-1 32 А

Номин мощность при AC-3 230 В 7,5 кВт

Номин мощность при AC-3 400 В 15 кВт

Номин мощность при AC-3 660 В 10.0 кВт

Макс кратковременная нагрузка 324 А

Условный ток короткого замыкания Inc 3000 А

Защита от сверхтоков - предохр gG 32 А

Мощность рассеяния при Ie AC-3 0,8 Вт

Мощность рассеяния при Ie AC-1 2,5 Вт

Момент затяжки 1,2 Нм

Диапазоны напряж управления при срабатыв Uc 0,8...1,1

Гибкий кабель без наконечника 1,5...4 мм²

Диапазоны напряж управления при отпускании Uc 0,3...0,6

Жесткий кабель без наконечника 2,5...6 мм²

Время срабатывания при замыкании 12...22 мс

Время срабатывания при размыкании 4...19 мс

Комутационная износоуст при AC-1 1,3 млн циклов

Комутационная износоуст при AC-3 1,5 млн циклов

Комутационная износоуст при AC-4 0,2 млн циклов

Мех износоустойчивость 15.0 млн ком циклов

Кол-во дополнительных контактов 1

Температура эксплуатации -25...+50 °C

Ширина 45.0 мм

Высота 75.0 мм

Вес ≤ 0,37 кг

Доп конт - Номин напряжение Un AC ≤ 660 В

Доп конт - Номин напряжение Un DC ≤ 440 В

Доп конт - Номин напряжение изоляции Ui 660 В

Доп конт - Ток термической стойкости In 10 А

Доп конт - Минимальная вкл способность Umin 24 В

Доп конт - Минимальная вкл способность Imin 10 мА

Доп конт - Защита от сверхтоков - предохр gG 10 А

Доп конт - Макс кратковременная нагрузка 100 А

Доп конт - Сопротивление изоляции > 10 мОм

Кол-во норм замк-НЗ конт с задер переключ 0

Кол-во вспом норм разомк-НО конт опереж 0

Кол-во вспомогат переключающих контактов 0

Количество полюсов 3

Доп конт - Сечение присоединяемых проводников 1...4 мм²

Доп конт - Момент затяжки 1.2 нм

Подписал	Өмір Елдос
Дата подписания	13.11.2026