ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1271312 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № (5 Р, 4583113) Электрлік, электр таратушы / реттеуші жабдықтарды және ұқсас аппаратураны жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы

Ұйымдастырушы: "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының "Қызылорда магистральдық желі бөлімшесі" филиалы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	5 Р
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Электрлік, электр таратушы / реттеуші жабдықтарды және ұқсас аппаратураны жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар, Электрлік, электртаратушы/реттеуші құралдар мен ұқсас жабдықтарды жөндеу /қалпына келтіру жұмыстары
Қосымша сипаттама	Ұяшықтарға жедел қызмет көрсету. жасушалар 110кВ на ПС-110/35/10кВ Аральск
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	-
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Қазалы қ.ә., Қазалы қ., ЭЧ-26 Казалы
Жеткізу шарттары	-
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2027 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

№ п/п	
1	**Сатып алынатын қызметтің (жұмыстардың)сипаттамасы**
	Қазалы электрмен жабдықтау қашықтығы бойынша "Арал" КС-110 /35/10 кВ 110 кВ ұяшықтарына жедел қызмет көрсету.

2	**Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану сипаттамалары.**
	1. Жабдықтарға жедел қызмет көрсету және жабдықтарды жөндеуге шығару. 2. Жабдықтар және шиналарды мерзімді тексеру. 3.Электрмен жабдықтау дистанциясы жабдықтарының жай-күйі туралы ақпаратты диспетчерлік қызметке беру . 4. Электрмен жабдықтау дистанциясының диспетчерлік қызметіне қорғаныс, автоматика және жабдықтарды бақылау аспаптарының жұмыстары туралы баяндау. 5. Электрмен жабдықтау дистанциясы диспетчерлік қызметінің нұсқауы бойынша жедел ауыстырулар жүргізу. 6. Оперативті жоспардағы телефон хабарламаларын дайындау және беру. Жабдықтарға жедел қызмет көрсету:

	- Электр қондырғыларын орнату қағидаларының 20.03.2015 ж. №230 талаптарына, тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану қағидаларының 30.03.2015 ж. №246, Электр қондырғыларын пайдалану кезіндегі қауіпсіздік қағидаларының 31.03.2015 ж. № 253 талаптарына сәйкес.
3	**Кепілдік мерзімі (қажет болған жағдайда)**
	Жедел техникалық қызмет көрсету кезеңінде орындалған жұмыстарға толық жауапкершілікте болады. -

Көлемі-1 дана

Қосымша

1. ЭЧ-26 ПС Аральск.docx
2.Таблица 3 ЭЧ-26 ПС Аральск.docx

Қол қойған Сулейменов Еркебулан

Қол қойылған күні 13.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1271312
способом Открытый тендер на понижение

Лот № (5 Р, 4583113) Работы по ремонту/реконструкции электрического, электрораспределительного /регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"

Организатор: Филиал акционерного общества "Национальная компания "Казакстан темір жолы" "Кызылординское отделение магистральной сети"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	5 Р
Наименование и краткая характеристика	Работы по ремонту/реконструкции электрического, электрораспределительного/регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры, Работы по ремонту/реконструкции электрического, электрораспределительного/регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры
Дополнительная характеристика	Оперативное обслуживание ячеик. ячейка 110кВ на ПС-110/35/10кВ Аральск
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Казалинский район, Казалинская г.а., г.Казалинск, ЭЧ-26 Казалы
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2027
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

№ п/п	
1	**Описание закупаемых товаров, работ и услуг**
	Оперативное обслуживание ячеек 110 кВ на ПС-110/35/10 кВ «Аральск» по Казалинской дистанции электроснабжения.

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

2	**Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг**

	1. Оперативное обслуживание оборудования и вывод оборудования в ремонт. 2. Периодический осмотр оборудования и ошиновки. 3. Передача информации о состоянии оборудования диспетчерской службе дистанции электроснабжения. 4. Доклад диспетчерской службе дистанции электроснабжения о случаях работы защит, автоматики и контрольных приборов оборудования. 5. Проведение оперативных переключений по указанию диспетчерской службы дистанции электроснабжения. 6. Подготовка и передача телефонограмм оперативного плана. Оперативное обслуживание оборудования необходимо провести: - в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок от 20.03.2015г. №230, Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей от 30.03.2015г. №246, Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок от 31.03.2015г. № 253.

	Гарантийные сроки (при необходимости)
	Несет полную ответственность за выполненные работы в течение периода оперативного обслуживания.

Объем-1 штука

Приложение

1. ЭЧ-26 ПС Аральск.docx
2.Таблица 3 ЭЧ-26 ПС Аральск.docx

Подписал Сулейменов Еркебулан
Дата подписания 13.11.2026