ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1271505 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 6 (10389 У, 4583780) Өрт/күзеттік хабарлағышты/өрт сөндіру/бейнебақылау жүйелерін және ұқаса жабдықтауды техникалық қамтамасыз ету бойынша қызмет көрсетулер

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы

Ұйымдастырушы: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы акционерлік қоғамының "Алматы магистральдық желі бөлімшесі филиалы"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	10389 У
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Өрт/күзеттік хабарлағышты/өрт сөндіру/бейнебақылау жүйелерін және ұқаса жабдықтауды техникалық қамтамасыз ету бойынша қызмет көрсетулер, Өрт/күзет белгі беру/өрт сөндіру жүйелеріне/бейне бақылау және ұқсас жабдықтарға техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер
Қосымша сипаттама	Өрт/күзет дабылы/сөндіру/бейнебақылау жүйелеріне және ұқсас жабдыққа техникалық қызмет көрсету жөніндегі қызметтер
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	-
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Қонаев Қ.Ә., Шеңгелді а.о., Қоскұдық ст., Алматинская область, ст. Коскудук, пост ДЦ
Жеткізу шарттары	-
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Сатып алынатын қызметтердің сипаттамасы: өрт-күзет дабылына техникалық қызмет көрсету

.

Жалпы саны -63,40 м2 / ай

Мердігер ұйым 10 жұмыс күні ішінде, шарт жасасқаннан кейін орындалатын жұмыстардың көлемін ескере отырып, қызметтер көрсету кестесін филиал басшысымен келісуге тиіс.

Сатып алынатын қызметтердің талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдал ану сипаттамалары: Қызмет осы техникалық ерекшеліктің талаптарына және шарттың талап тарына сәйкес көрсетілуі тиіс. Персоналда кернеуі 1000 В дейінгі жұмыстарды рұқсат беру тобымен үшіншіден төмен емес жүргізуге мүмкіндік беретін құжат болуы тиіс Орындаушы қызмет көрсету үшін персоналды тиісті құралдармен және такелаж құралдарымен қамтамас ыз етуге тиіс. Өрт-күзет дабылы жүйелеріне техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер көрсету кезінде мыналар бойынша қызметтер тізбесін көздеу қажет: 1. Барлық режимдерде

жарамдылығын бақылау құралын диагностикалау, тестілеу; 2. Өрт датчиктерінің жарамды лығын іріктеп және аймақтар бойынша тексеру; 3. Өрт сөндірушілердің, қол хабарлағышта рының (ОЖБ)жарамдылығын тексеру; 4. Тік дабыл шлейфін, кедергіні өлшеуді қоса алған да, Кабельдік-өткізгіш өнімдердің тұтастығын қабат-қабат өлшеу; 5. Инфрақызыл күзет да тчиктерінің (қозғалысқа) және магнитті-контактілі есік датчиктерінің жарамдылығын тексеру ; 6. Өрт датчиктерін тазалау, үрлеу; 7. Коммутациялық қосқыштарды датчиктерде, бақыл ау аспаптарында, тармақтағыш, жалғағыш қораптарда дәнекерлеу; 8. Барлық режимдерде күшейткішті тестілеу, диагностикалау; 9. Сигналдық сиреналарды беруге тексеру; Тамақ б еруді тексеру, тамақ бақылаушысын өлшеу. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2016 жылғы 29 қарашадағы № 1111 бұйрығымен бекітілген "Ғимараттарды, үй-жайларды жә не құрылыстарды автоматты өрт сөндіру және автоматты өрт дабылы жүйелерімен жабдықт ау, өрт кезінде адамдарды құлақтандыру және эвакуациялауды басқару жөніндегі талаптар" техникалық регламентінің талаптарына сәйкес қызметтер көрсету.

Қол қойған	Айкенова Айсулу Газымкызы
Қол қойылған күні	13.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1271505
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 6 (10389 У, 4583780) Услуги по техническому обслуживанию пожарной/охранной сигнализации/систем тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"

Организатор: Филиал акционерного общества "Национальная компания Қазақстан темір жолы" Алматинское отделение магистральной сети"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	10389 У
Наименование и краткая характеристика	Услуги по техническому обслуживанию пожарной/охранной сигнализации/систем тушения /видеонаблюдения и аналогичного оборудования, Услуги по техническому обслуживанию пожарной /охранной сигнализации/систем тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования
Дополнительная характеристика	Услуги по техническому обслуживанию пожарной/охранной сигнализации/систем тушения /видеонаблюдения и аналогичного оборудования
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, Алматинская область, Қонаев Г.А., Шенгельдинский с.о., ст.Коскудык, Алматинская область, ст.Коскудук, пост ДЦ
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Описание закупаемых услуг: Техническое обслуживание пожарно-охранной сигнализации.

Общее количество -63,40 м2/месяц

Подрядная организация должна в течении 10-ти рабочих дней, после заключения договора согласовать график оказания услуг с учетом объема выполняемых работ с руководителем филиала.

Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых услуг:

Услуга должна быть оказана в соответствии с требованиями данной технической спецификации и условиями договора.

Персонал должен иметь документ, позволяющий производить работы с напряжением до 1000 В с группой допуска не ниже третьей

Исполнитель для оказания услуг должен обеспечить персонал соответствующими инструментами и такелажными средствами.

При оказании услуг по техническому обслуживанию систем пожарно-охранной сигнализации необходимо предусмотреть перечень услуг по:

1. Диагностике, тестированию контрольного прибора на исправность во всех режимах;

2. Проверке на исправность пожарных датчиков выборочно и по зонам;

3. Проверке на исправность извещателей пожарных, ручных (ИПР);

4. Замеру на целостность кабельно-проводниковой продукции поэтажно, включая вертикальный шлейф сигнализации, замер сопротивления;

5. Проверке на исправность датчиков охранных инфракрасных (на движение) и датчиков магнитно-контактных дверных;

6. Чистке, продувке пожарных датчиков;

7. Припайке коммутационных соединителей на датчиках, контрольном приборе, коробках разветвительных, соединительных;

8. Тестированию, диагностике усилителя во всех режимах;

9. Проверке на выдачу сирен сигнальных поэтажно;

Проверке на выдачу питания, замер контролера питания.

Услуги оказать в соответствии с требованиями Технического регламента «Требования по оборудованию зданий, помещений и сооружений системами автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», утвержденного приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 29 ноября 2016 года № 1111.

Подписал	Айкенова Айсулу Газымкызы
Дата подписания	13.11.2026